



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0/TLP –WHITE/

## X

Изм. № КПД-11-304-1/21.04.2026

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ГРАД ПЛОВДИВ  
МРЕЖОВИ РЕГИОН - СМОЛЯН

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение: „Подмяна на съществуващ МТП „Ушите“ с нов БКТП „Ушите“, в ПИ с идентификатор 67653.892.8 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-304/17.04.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по *Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Подмяна на съществуващ МТП „Ушите“ с нов БКТП „Ушите“, в ПИ с идентификатор 67653.892.8 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда подмяна на МТП „Ушите“ с нов трансформаторен пост (БКТП), в ПИ с идентификатор с идентификатор 67653.892.8 по КККР на град Смолян, община Смолян, с цел подобряване електрозахранването на жителите на град Смолян, кв. Устово. Предвижда се подмяна на трансформаторен пост, тип БКТП 1x800, преходен за два кабелни въвода 20 kV и една трансформаторна машина до 400 kVA в горесцитирания поземлен имот. За свързването на БКТП-то в кабелния пръстен 20 kV ще се положат нови кабели 20 kV от ТП „Момчил“ и от ТП „ДАП“. От новото БКТП предмет на настоящата документация ще се електрозахранят абонатите от сега действащият мачтов трафопост „Ушите“. Новият трансформатор ще бъде маслен, херметичен, без разширителен съд, ще бъде моноблок от водопълтен бетон С35/45, с височина над земята 1,75 м и застроена площ 6,09 кв. м, който ще се монтира в изкоп с размери 3,9 и 3,1 м и дълбочина 0,8 м. За реализация на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbx.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbx.contact.bg), [riosvsm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvsm@smolyan.riosv.com), <http://smolyan.riosv.com>

Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), **както и извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 5,67 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизираната територия на град Смолян), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (подмяна на съществуващ МТП „Ушите“ с нов БКТП „Ушите“), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в зоната; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на град Смолян и в близост до границите на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Подмяна на съществуващ МТП „Ушите“ с нов БКТП „Ушите“, в ПИ с идентификатор 67653.892.8 по КККР на град Смолян, община Смолян, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.***

***При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.***

С уважение,

**X**

---

инж. Екатерина Гаджева  
Директор на РИОСВ-Смолян