



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

Д О К Л А Д

от извършена проверка по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №387-Н0-И0-А0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор община Рудозем

I. Основание за проверката:

Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.128, ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС, ДВ, бр.92 от 2002 г. с изм. и доп/, Заповед на Директора на РИОСВ-Смолян № РД-08-93/28.10.2021 г. и в изпълнение на утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян за 2020 г., на **28.10.2021** г. екип от експерти на РИОСВ-Смолян извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията в Комплексно разрешително №387-Н0-И0-А0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор Община Рудозем

II. Цел на проверката:

Осъществяване на текущ контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №387-Н0-И0-А0/2010 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор Община Рудозем, както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение №4 на ЗООС:

„Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Рудозем”, състоящо се от 1 клетка

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС:

Инсталация за сепариране на отпадъци

IV. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка, която обхваща периода от 21.10.2020 г. до 28.10.2021 г. и е във връзка със следните условия:



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. съгрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Условие №2-Инсталации, обхванати от това разрешително - Не са констатирани несъответствия - Не е извършвана промяна на инсталацията, посочена в условието, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие №3.Обхват - Не са констатирани несъответствия - Изготвени и представени са всички планове и програми, изискани с конкретните условия на разрешителното. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. С Договор № 157/09.12.2016 г. Община Рудозем възлага на Кооперация “Екосистем КООП” да извършва дейности по: Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионалното депо за ТБО. Осъществяваните дейности по стопанисване на депото, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие №4-Капацитет на инсталациите - Не са констатирани несъответствия.

„Регионалното депо за неопасни отпадъци на община Рудозем“ е изградено и се състои от една клетка. Представена е информация за денонираните неопасни отпадъци за 2020 г.– 1115, 720 т. и 3,06 т./24 ч. при заложенa норма в КР 19.94 т./24 ч., както и за периода 01.01.2021 г. -21.10.2021 г. през който са депонирани 826 750 т.. Не са констатирани несъответствия на общия капацитет и количеството депонирани отпадъци за 24 часа, заложенi в КР. Съгласно геодезическото заснемане, извършено през месец октомври 2020 г., остатъчният капацитет е 18 218,650 т.

Условие №5-Управление на околната среда - Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС), изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.

Операторът поддържа актуална информация, относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Разработен е „Аварийен план за защита при бедствия “. През 2021 е извършен преглед на приложенията към Плана от РД “ ПБЗН ”- гр. Смолян и същите са актуализирани.

Персоналът на депото е запознат детайлно с Аварийния план, който се съхранява в писмен вид на площадката на депото и е на разположение на персонала в случай на аварийни ситуации.

През проверявания период не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашат околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване и аварийния план.

Представени бяха протоколи от проиграване на аварийни ситуации на 23.06.2021 г. и на 30.06.2021 г.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ- Смолян Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително. –вх. № КПД 12-20/31.03.2021 г.

Условие №6-Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7-Уведомяване-Не са констатирани несъответствия.

Към настоящия момент не са възниквали аварийни ситуации по Условие 7.1 от КР, налагащи уведомяване на съответните компетентни органи. По Условие 7.2 своевременно се информират РИОСВ и Басейнова дирекция за резултатите от мониторинга в частта “Води”.

Условие № 8.Използване на ресурси:

Условие 8.1. Използване на вода - Не са констатирани несъответствия

Използването на вода за питейни, битови, технически и противопожарни нужди става от напорен резервоар /водоем/, който се захранва от водоноски, поради невъзможност да се пълни от магистралния водопровод с. Пловдивци-гр.Мадан. Изготвени са: Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването за измиване на сметовозните автомобили и дезинфекционен трап, които са основен консуматор на вода за производствени нужди, Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водородната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване; Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества вода и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества вода с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Изготвена е инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Операторът е докладвал, че количеството, консумирана вода на депото за 2020 г. е 66 м³. Направената оценка на съответствието показва, че изразходваните количества вода 0,059 м³/т за тон депониран отпадък не надвишават стойностите, заложиени в КР 0.423 м³/т. Изразходваното количество вода от 01.01.2021 г. до 31.10.2021 г. е 54 м³.

Условие 8.2.Енергия - Не са констатирани несъответствия

Основни консуматори на електроенергия на депото са машините за последваща обработка на стъклени, хартиени, пластмасови отпадъци, като и пресата за хартия и мелницата за мелене на пластмаса; челюстна трошачка за натрошаване на стъкла и помпата за връщане на инфилтратата.Измерване на изразходваното количество електроенергия се извършва с електромер, монтиран до трафопоста.

За 2020 г. на Регионално депо - Рудозем, отчетеното количество електроенергия е 1,808 MWh., използваното количество електроенергия за тон депониран отпадък е 0,0016 MWh/t. За периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г., изразходеното количество електроенергия е 3,569 MWh.

Не се констатира превишение на заложените стойности в КР 0.0091 MWh/t.

Изготвени са: Инструкция осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкциите се документират. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3. Спомагателни материали – Не са констатирани несъответствия

Използваните спомагателни материали са хлорна вар, хидратна вар и земни маси за запръстяване. Съхранението на дезинфектантите (хлорна вар и хидратна вар) се извършва при спазване на условията за съхранение, посочени в Информационните листове за безопасност. Използваното количество за 2020 г. е както следва: хлорна вар - 30 kg и хидратна вар – 25kg., а за 2021 г.: 23 кг. хлорна вар и 20 кг. хидратна вар.

Складът за съхранение на химикалите е с непропускливи под и стени, без връзка с канализацията. Представени са ИЛБ в съответствие с Регламент 830/2015.

Операторът прилага инструкцията за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали на депото с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Операторът документира резултатите от 7 бр. извършени проверки за проверяваният период на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата:

Условие 9.1. Работа на инсталация за изгаряне на биогаз – Условието не се контролира, тъй като няма изградена Инсталация за изгаряне на биогаз.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници-

В клетка 1 е започнало изграждането на 2 бр. вертикални газови кладенци. Операторът прилага инструкцията за постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система, изразяваща се в контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти.

Условие 9.3. Неорганизираните емисии - Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се Инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е Дневник със записи от проверки и периодична оценка. Предприети са необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, при извършване на товаро-разтоварни дейности с отпадъци на площадката.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества – Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкцията за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на депото.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух - Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.6. Собствен мониторинг - Операторът извършва предвидените с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Представени са протоколи от извършени измервания за всеки месец.

Операторът е определил годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2020 г.

Условие №10. Емисии в отпадъчните води:

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения – няма изградено пречиствателно съоръжение.

На територията на депото се формират следните потоци отпадъчни води:

- инфилтратни води - не формират поток от отпадъчни води за заустване, а рециркулират в изградената оросителна система;

- битово-фекални отпадъчни води- отвеждат се във водоплътни изгребни ями, като за периодично им изгребване, транспортиране и третиране има подписан договор с „ВиК” ЕООД – Смолян

- дъждовни води от територията на депото - стопански двор (площадка автокантар, площадка за сепариране на отпадъци и вътрешни пътища – заустват се в дере;

- повърхностни атмосферни води от околните терени – заустват се в дере.

Условие 10.1.2 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Операторът не зауства отпадъчни води от депото във водни обекти и градска канализационна мрежа.

Условие 10.1.3. Собствен мониторинг

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтратата-ежедневно се определя: количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Представен е Дневник за метеорологични наблюдения със записи за всеки ден до 28.10.2021 г.

За проверявания период се извършва предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на инфилтратата по показатели, определени с условията на комплексното разрешително и с честота на пробовземане по време на експлоатация на депото веднъж на три месеца. Представени анализни протоколи от акредитирана лаборатория за всяко тримесечие.

Условие 10.2. Битово-фекални води – Битово-фекалните води от площадката се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Представен бе актуален договор №15 от 22.10.2021 г. за извозване и пречистване на отпадъчните води с „В и К“ ЕООД, гр.Смолян. За проверявания период не е извършвано почистване на ямата.

Условие 10.3. Повърхностни води-Не са констатирани несъответствия.

През тялото на депото през изграден тунел минава р. Бунарски дол, в която заустват повърхностните води от площадката на депото. За проверявания период се извършва предвиденият с условията на комплексното разрешително, собствен мониторинг в точка на мониторинг - след депото по посока на естествения поток и в точка на мониторинг- над депото срещу течението, по показателите определени с условията на комплексното разрешително и с честота на мониторинг по време на експлоатация на депото веднъж на шест месеца.

Представени са анализни протоколи от акредитирана лаборатория за първо шестмесечие на 2020 г., за второ шестмесечие на 2021 г. не са взети водни проби, поради липса на водни количества. Констатирано е превишение по показател неразтворени вещества през първо шестмесечие на 2020 г. Представени са анализни протоколи за първо шестмесечие на 2021 г., като не са констатирани превишения. Повърхностните води са от околните терени, които нямат допир с отпадъците и водите се считат за условно чисти.

Прилага се Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените с условията на комплексното разрешително стойности на индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени записи за всеки месец за 2020 г. и до м.октомври 2021 г.

Съгласно Заповед № РД – 970/07.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите,

„Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем“ е включено в списъка на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти за контрол през 2021 г.

През първо тримесечие на 2021 г. е извършен контролен мониторинг от РИОСВ - Смолян в точка на заустване №1 – води от скат и площадка КПП, с географски координати 41°28'03.46" N; 24°48'41.29" E, преди заустване в дере Бурецки дол. Не се констатирани превишения по нито един показател. Поради липса на водно количество, не бе взета водна проба по време на настоящата проверка.

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци - На площадката се образуват само битови отпадъци. Не се образуват отпадъци с кодове: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа и 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците – Не са констатирани несъответствия

Операторът приема на територията на площадката, разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане.

Към момента на проверката на територията на площадката на депото не са приемани отпадъци с код 16 01 03 – Излезли от употреба гуми, 20 01 35* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти, 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, с цел временно съхраняване. На площадката се извършва оползотворяване на отпадъци с код 17 05 06 – изкопни земни маси за запръстване. От началото на 2021 г. са приети 24.5 т.

Не са приемани отпадъци, съдържащи азбест, съгласно условие 11.6.2.1.

Приемането на отпадъците по **Условие 11.2.8** се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, въз основа на писмен договор.

На обекта се приемат отпадъци, за които е извършено основно охарактеризиране, съгласно Ръководството за охарактеризиране на отпадъци. На площадката се съхраняват 11 бр.доклади за основно охарактеризиране и становища, издадени от РИОСВ-Смолян.

Осъществява се ежедневен контрол на приетите отпадъци. Данните се отразяват в отчетна книга, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри със записи до 28.10.2021 г.

Измерването на приетите отпадъци се извършва с механична везна. Има несъответствие между заявлението за издаване на КР и самото разрешително. Депото е изградено и се експлоатира преди издаването на КР. Операторът е посочил в заявлението за издаване на КР, че ще измерва отпадъците с механична везна, а в КР е посочено, че ще се извършва с електронна везна. Вида на везната не влияе върху количеството измерени отпадъци.

Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2020 г. и до 28.10.2021 г.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците - На площадката се извършва временно съхраняване само на отпадъци, образувани от ръчното сепариране на депото.

Изготвени са: Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците-

Разделно събраните отпадъци от ръчно сепариране се предават на фирми, притежаващи съответните разрешителни.

Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия. На депото има изградена сепарираща инсталация, но към момента на проверката не работи. Извършва се ръчно сепариране на отпадъци в тялото на депото. На площадката на депото се депонират отпадъци, съгласно условие 11.5.2.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период, операторът не е предавал отпадъци, образувани от дейността на депото за обезвреждане.

Операторът приема на Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем, отпадъци, разрешени с условията на комплексното разрешително, за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа). Обезвреждането е съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги със записи, кантарни бележки за всеки ден.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци“. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.

Приеманите отпадъци отговарят на критериите заложи в т.1.1.4 и т.1.2.5 по Приложение 1 от Наредба 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.9. Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Представени са в ИАОС, гр.София в срок до 10.03.2021 г., годишни отчети за образуваните отпадъци за 2020 г.

Представени са като част от ГДОС, Данни от мониторинга на състоянието на тялото на депото, видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото.

През м. октомври 2020 г. е извършено геодезическо заснемане на РДНО, с цел изчисляване на заетата с отпадъци площ и техния обем. След направените измервания е констатирано следното: Заетата площ е 4 023 m². Обемът на отпадъците се е увеличил с 2713 m³, според геодезическото заснемане към месец октомври 2020 г. Остатъчният капацитет на депото е 18 218, 650 т. Може да се предположи, че при депониране на средно годишно количество от 1500 т, остатъчният капацитет може да бъде запълнен за около 12г. Геодезическото заснемане е извършено от “ ГЕОКОРП ” ООД, правоспособно да извършва подобен род дейности.

Условие № 12-Шум-Не са констатирани несъответствия.

Прилага се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите, определени с условията на комплексното разрешително. Операторът е извършил собствени

периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда през 2020 г. Не са констатирани несъответствия.

Изготвена е и се прилага Инstrukция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието. Няма постъпили оплаквания за нивото на шум от дейността на депото.

Условие № 13 - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Изготвена е Инstrukция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. На площадката няма изградени и не се експлоатират тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Прилага се инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник разливи - за проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.8. Собствен мониторинг на подземни води

Определени са три броя мониторингови кладенци /МК/ - един над депото и два след депото, по посока на естествения поток на подземните води, както следва:

МК1 – под депото (ТМ9), с координати N41⁰ 28 07,53 , E 24⁰ 48 33,48;

МК2 – под депото (ТМ10), с координати N 41⁰ 28 06,98 , E 24⁰ 48 33,75;

МК3 – над депото (ТМ8), с координати N 41⁰ 28 11,75 , E 24⁰ 48 26,0;

Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж на шестмесечие и по показатели, посочени в условията на комплексното разрешително. Представени са анализни протоколи за 2020 г. и първо шестмесечие на 2021 г. Прилага се Инstrukция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи за оценка на съответствието с определените стойности за стандарти за качество на подземните води.

Констатирано е превишение на амониеви йони в МК2 от извършен мониторинг през второ шестмесечие на 2021 г. и превишение на показател: перманганатна окисляемост от МК3 през първо тримесечие на 2021 г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие № 14 - Предотвратяване и действия при аварии - Не са констатирани несъответствия.

Операторът е изготвил вътрешен план за действие при аварии съдържащ: Действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; Действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл.

за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения, както и отклоняването на производствените/повърхностните води към аварийен обем в условията на аварията; Действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); Помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; Действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. От проверка на място е констатирано наличие на площадката коф-помпи, одеяла, пожарогасители.

Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15 - Преходни и анормални режими на работа - Не са констатирани несъответствия. Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими.

Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 28.10.2021 г., поради което не е извършвана актуализация на План за закриване на дейностите на площадката или част от тях и на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях.

Не са дадени предписания

Констатациите от проверката са, че Операторът изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №387-Н0/2010 г на „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем”.