



Утвърдил:

17.4.2026 г.

**X** Екатерина Гаджева

инж. Екатерина Гаджева

Директор на РИОСВ - Смолян

Подписано от: Ekaterina Dimitrova Gadzheva

## ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  
**ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - СМОЛЯН**

На 24.03.2026 г. (Констативен Протокол № БХ-26), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-20/04.02.2026 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ-Смолян, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. СМОЛЯН

### **I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.**

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;

### **II. Цел на проверката:**

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

### **III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:**

1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
2. Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация;

### **IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:**



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: [riosvm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvm@smolyan.riosv.com), [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg),

<http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



## **1. Компонент „Води“**

Формираните отпадъчни води от гр. Смолян, постъпват за пречистване в ГПСОВ-Смолян. При проверката е извършен оглед на съоръженията за пречистване на отпадъчни води, които към момента са в добро експлоатационно състояние.

В изпълнение на Заповед № РД-922/19.12.2025 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета съставна водна проба отпадъчна вода на изход ГПСОВ-Смолян, преди заустване в р. Черна, в присъствие на представител на дружеството. След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложи в Разрешително за заустване №33110111/09.07.2013 г. продължено с Решение № РР-4543/26.05.2022 г., издадени от БД „ИБР“-Пловдив. Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени превишения на ИЕО, заложи в Разрешителното за заустване. Води се „Дневник за технологична експлоатация“ за вписване на отчети по водомер на заустваните отпадъчни води, данни от собствен мониторинг на отпадъчните води и дейности по експлоатацията на ГПСОВ. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Черна, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

## **2. Фактор на въздействие „Отпадъци“**

От дейността на ГПСОВ-Смолян се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 м<sup>3</sup> метални контейнери и контейнери тип „Бобър“. Образуваните количества се предават за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Смолян, на основание сключен договор.

2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 м<sup>3</sup> метални контейнери и контейнери тип „Бобър“ на мястото на образуването им. Генерираните отпадъци с посоченият код се предават за обезвреждане отново на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Смолян.

3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – Образуваната утайка се стабилизира в 2 бр. аеробни стабилизатори. Същата се обезводнява посредством 2 бр. центрофуги и се третира с флокулант, след което се предава за оползотворяване на юридическо лице. При образуване на утайка, същата се съхранява до предаването и в 4 м<sup>3</sup> контейнери.

4. Код 20 01 21\* - луминесцентни лампи – генерираните такива от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се събират и съхраняват в сградата на централно управление гр. Смолян. Към момента на проверката не се установяват съхранени такива.

Към ГПСОВ-Смолян има изградено изсушително поле за утайки, което се използва при аварийни ситуации, с обем от около 100 куб. м., като към момента на проверката същото е със свободен капацитет.

Местата за съхранение на отпадъците са обозначени. Дружеството води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез НИСО. Подадени са годишни отчети за 2025 г., които са със статус „Подписан и подаден“ в системата.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци.

## **V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Смолян, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, е установено, че дейността на пречиствателната станция съответства на

изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

**VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им**

Не са дадени.

**VII. Дейности по последващ контрол:**

Няма.

Съгласувал:

Кирил Граховски -  
Директор на дирекция „КПД“

Извършили проверката:

1. Борислав Хаджиев – гл. експерт, координатор на проверката –
2. Евгени Невенов – началник отдел „УООП –