



Утвърдил:

17.4.2026 г.

X Екатерина Гаджева

инж. Екатерина Гаджева

Директор на РИОСВ - Смолян

Подписано от: Ekaterina Dimitrova Gadzheva

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - РУДОЗЕМ

На 17.03.2026 г. (Констативен Протокол № БХ-22), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-20/04.02.2026 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ-Рудозем, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;

II. Цел на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
2. Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация;

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Води“

Формираните отпадъчни води от гр. Рудозем, постъпват за пречистване в ГПСОВ-



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: riosvm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@inbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



Рудозем. При проверката е извършен оглед на съоръженията за пречистване на отпадъчни води, които към момента работят и са в добро експлоатационно състояние. В изпълнение на Заповед № РД-922/19.12.2025 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета еднократна водна проба отпадъчна вода от акредитирана РЛ-Смолян на изход ГПСОВ - Рудозем, преди заустване в р. Арда в присъствие на представител на дружеството. След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложи в Разрешително за заустване №33110030/30.06.2008 г., продължено с Решение № РР-2299/05.05.2015 г., издадени от БД „ИБР“-Пловдив. Собствен мониторинг на отпадъчните води се извършва ежемесечно, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени превишения на ИЕО. Води се „Дневник за технологична експлоатация“ за вписване на отчети по водомер на заустваните отпадъчни води, данни от собствен мониторинг на отпадъчните води и дейности по експлоатацията на ГПСОВ. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Арда, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

2. Фактор на въздействие „Отпадъци“

От извършената проверка на място се установяват отпадъци, генерирани от дейността на ГПСОВ-Рудозем и класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 m³ метален контейнер и контейнери тип „Бобър“. Същите са предават за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем, на основание сключен договор.

2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 m³ метален контейнер на мястото на образуването им. Предават се за обезвреждане отново на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем.

3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. След стабилизирането ѝ във вертикален утайкоуплътнител, същата се обезводнява периодично посредством филтър преса и се третира с флокулант, след което се предава за оползотворяване на юридическо лице. При образуване на утайка, същата се съхранява до предаването и в 4 m³ контейнер.

4. Код 20 01 21* - луминесцентни лампи – генерираните такива от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се събират и съхраняват в сградата на централно управление гр. Смолян. При проверката не са установени такива на обекта.

Към ГПСОВ-Рудозем има изградени две изсушителни полета за утайки, с общ обем от около 150 куб. м., като към момента на проверката същите са празни.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци, които се обезвреждат чрез депониране на Регионални депа.

Местата за съхранение на образуваните отпадъци са обозначени. Дружеството има извършена регистрация в Национална информационна система за отпадъци /НИСО/, където се води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез системата. Подадени са годишните отчети за 2025 г. за ГПСОВ-Рудозем, които са със статус „Подписан и подаден“.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Рудозем, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, е установено, че дейността на пречиствателната станция съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им
Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол:
Няма.

Съгласувал:

Кирил Граховски -
Директор на дирекция „КПД“

Извършили проверката:

1. Борислав Хаджиев – гл. експерт, координатор на проверката –
2. Евгени Невенов – началник отдел „УООП –