



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изм. № *КПД-11-1031-1*
Смолян, ... *23.11.* ... 2022 г.

ДО
„КИМЕРАСТРОЙ“ ЕООД
ГРАД СМОЛЯН


Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 30 kW, върху покрив на сграда“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.934.372 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН М!

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-1031/21.11.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 30 kW, върху покрив на сграда“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (слънчева енергия) за собствени нужди и продажба на излишната ел. енергия, с обща мощност 30 kW, инсталирана върху покрив на съществуваща сграда, разположена в ПИ с идентификатор 67653.934.372 по КККР на град Смолян, ул. „Димитър Благоев“. Горесцитираният поземлен имот, представлява урбанизирана територия, с НТП: „Ниско застрояване (до 10 м)“, с площ 2277 кв. м (стар №2488, кв. 170, парцел IV) и в него попадат складова база/склад (ЗП-619 кв. м) и сграда за търговия (ЗП-265 кв. м). Съгласно представената информация и документация, се предвижда върху двускатния покрив на съществуващата складова сграда, да бъде изградена настоящата фотоволтаична електроцентрала, с обща инсталирана мощност 29,88 kWp, като ще се използват 72 бр. монокристални фотоволтаични панели, всеки с мощност 415 Wp, групирани в стрингове; 1 бр. трифазен инвертор (30 kW), монтиран в близост до ГРТ на сградата; DC кабели – за инсталацията на постояннотоковата част (от стринговете с панелите до инвертора); AC кабели (тип СВТ) – за променливотоковата инсталация (от инвертора до ел. табло ГРТ-ФЕЦ); конектори; табло ГРТ-ФЕЦ, монтирано до инвертора в близост до ГРТ на сградата; система за мониторинг; заземителна и мълниезащитна инсталации. Панелите ще се разположат върху статична носеща конструкция от метални профили на покрива. Съгласно становище на електроразпределителното дружество, централата ще се присъедини към съществуващото ГРТ на сградата, а в съществуващото електромерно табло тип ТЕПО, намиращо се на имотната граница ще се подмени съществуващия електромер с нов четириквдратен с възможност за измерване на енергията в двете посоки. Мястото на



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



присъединяване на ФЕЦ към електроразпределителната мрежа ще е от съществуващо ТЕПО, КЛНН от РТНН на ТП/БКТП ТП Плувен басейн, КЛ/ВЛ Смолян, п/ст Смолян.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентирани в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, **както и извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е ВГ0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 0,76 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в строителните и регулационни граници на град Смолян), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрив на съществуваща сграда), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони, включително и върху най-близко разположената защитена зона ВГ0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, тъй като предвидените в него дейности и реализирането им не предполагат пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или трансформация на местообитания и популации на видовете птици, което да доведе до промяна в структурата, числеността и функциите на същите; не се създава трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете; възможните шумови и антропогенни въздействия ще са локални, временни и обратими и не предполагат възникване на дълготрайно и значително безпокойство, както и не се очаква реализацията на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, да доведат до натрупване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близката защитена зона, съобразено с характера и местоположението на други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП в землището на град Смолян в близост до границите на защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала, с мощност 30 kW, върху покрив на сграда“, разположена в ПИ с идентификатор 67653.934.372 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян за промените.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ – Смолян

