



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № *КПД-11-1050-13*
Смолян, ... *12.01.* ... 2023 г.

ДО

Б [X]

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ

На Ваш изх. № 32-00-151/29.11.2022 г.

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за: „Обект: „Реконструкция на пътен стоманобетонен мост при о.т. 508 и изграждане на пешеходен мост между о.т. 391 и о.т. 392, над р. Сивковска, град Чепеларе, община Чепеларе“ – Актуализация“, област Смолян.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Х

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-1050/29.11.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.)*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-1268-(1)/2022 от 10.01.2023 г. на БДИБР – Пловдив, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Обект: „Реконструкция на пътен стоманобетонен мост при о.т. 508 и изграждане на пешеходен мост между о.т. 391 и о.т. 392, над р. Сивковска, град Чепеларе, община Чепеларе“ – Актуализация“, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно данните, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация, предмет на настоящото инвестиционно предложение е реконструкция на съществуващ пътен стоманобетонен мост при о.т. 508 на ул. „24 май“, както и изграждане на пешеходен мост между о.т. 391 и о.т. 392, над р. Сивковска в регулационните граници на град Чепеларе, община Чепеларе, с цел осъществяване на връзките между ул. „24 май“ на левия бряг на р. Сивковска и имотите намиращи се на десния бряг на реката.

Съществуващият пътен стоманобетонен мост при о.т. 508 на ул. „24 май“ е с габарити: светла дължина около 8.00 м, широчина 5.00 м, пътно платно с широчина 3.5 м и тротоари с широчина 0.75м. Пътната конструкция е стоманобетонна плочогредова и стъпва върху два стоманобетонни устоя и стоманобетонен стълб по средата, а крилето са от каменна зидария. Конструкцията на моста е силно ерозираща и нейната носимоспособност изчерпана, а сечението на моста е неспособно да поеме високите води на р. Сивковска. Предвидената реконструкция на съществуващия пътен стоманобетонен мост при о.т. 508 ще включва изпълнение на връхна монолитна стоманобетонна конструкция плътна плоча с конзоли, като



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



общата ширина на плочата с конзолите ще е 8.80 м и светла дължина 10.00 м, с ширина на носещите конзоли - 2x1.90 м и на плочата - 5.00 м. Плочата ще стъпва върху устоите 60 см. Дебелината на плочата ще е 70 см, а на конзолите за тротоарите 25- 15 см. Пътното платно ще е с широчина 5 м, а тротоарните конзоли с широчина 2.05 м. В тротоарите са предвидени 3 бр. комуникационни канали от PVC Ф110 тръби, еластична предпазна ограда и парапет. Върхната конструкция на моста ще предава натоварването си върху два стоманобетонни устоя, които запазват широчината на съществуващите - около 4.2 м. Устоите ще се изграждат, като подпорни стени от двата бряга на р. Сивковска. Фундаментите им ще са с височина 1.00 м и ще се фундират върху почви речна баластра, като под тях ще се положи подложен бетон с височина минимум 0.2 м, а устоите ще се изпълняват с дебелина 0.9 м в горната и 1.4 м в долната си част. Наклона на предната част на устоя ще следва наклона на изградените стени пред него. И при двата устоя на моста ще бъде изградена преходна плоча с дължина 3.0 м и ширина 5 м, като в единия си край тя ще се подпира на специално оформена към устоите къса конзола към гардбаластовите им стени, а в останалата си част на обратния насип и оформена бетонова основа с размери 0.25/0.30 м и дължина, равна на дължината на преходната плоча.

За изграждане на пешеходният мост между о.т. 391 и о.т. 392, над р. Сивковска в регулационните граници на град Чепеларе, община Чепеларе е предвидено изпълнение на върхна монолитна стоманобетонна конструкция, с пътна плоча с ширина 3.5 м и светла дължина 8.00 м. Плочата ще стъпва върху стоманобетонни устоя 25-30 см и ще е с различна височина по дължината си - 30 см при устоите и 50 см в средата. Мостът ще се обезопасява с метален парапет /по детайл/.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.), отстояща на около 1,76 км.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, *Закона за водите* и подзаконовите нормативни актове към него, при **спазване на определени условия**, описани в приложеното за съобразяване, становище с изх. № ПУ-01-1268-(1)/2022 от 10.01.2023 г. на БДИБР – Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в строителните и регулационни граници на град Чепеларе), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (реконструкция на съществуващ мост и изграждане на нов пешеходен мост в регулацията на населеното място), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона е BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитанията на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, както и кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на град Чепеларе в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в

процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Обект: „Реконструкция на пътен стоманобетонов мост при о.т. 508 и изграждане на пешеходен мост между о.т. 391 и о.т. 392, над р. Сивковска, град Чепеларе, община Чепеларе“ – Актуализация“, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-1268-(1)/2022 от 10.01.2023 г. на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ - Смолян

