



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № *КПД-11-1104-22*
Смолян, *23.03.* 2022 г.

ДО

„БАЛКАН ЕВРО ФИШ“ ЕООД
СЕЛО МОГИЛИЦА
ОБЩИНА СМОЛЯН
ОБЛАСТ СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 199 kW“ в ПИ с идентификатор 39181.1.757 по КККР на село Кошница, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШЕХОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-1104/22.12.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 199 kW“ в ПИ с идентификатор 39181.1.757 по КККР на село Кошница, община Смолян, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 199 kW върху прилежащ незастроен терен в ПИ с идентификатор 39181.1.757 по КККР на село Кошница, община Смолян. Фотоволтаичната инсталация ще работи в паралел с електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД, като генерираната електроенергия ще се отдава изцяло в нея, с място на присъединяване от РТНН на ТП/БКТП ТП „Рибраника“, извод ВС, възлова станция, КЛ/ВЛ „Серафимово“, п/ст Смолян. Видно от издадена кадастрална скица с виза за проектиране, горесцитирания поземлен имот е с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с НТП: „Рибарник“, с площ 8201 кв.м и с построени в него три сгради с идентификатори: 39181.1.757.1, с предназначение „сграда със смесено предназначение“ (ЗП – 333 кв.м); 39181.1.757.2, с предназначение „складова база, склад“ (ЗП – 87 кв.м) и 39181.1.757.3, с предназначение „сграда за водоснабдяване и/или канализация“ (ЗП – 9 кв.м.). За изграждане на настоящата фотоволтаична инсталация с обща номинална мощност 198,93 kWp, ще се използват общо 365 броя монокристални модули, всеки с номинална мощност 545Wp, монтирани върху статична конструкция на земята, с ориентация спрямо хоризонта, съобразно ориентацията и наклона на терена; 4 бр. трифазни инвертори по 50 kVA; ГРТ на ФЕЦ, оборудвано със защитна и комутационна апаратура; необходимия брой кабелни линии НН; ново стандартизирано електромерно табло за



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



индиректно мерене и ТТ 600/5А; измервателна и комутационна апаратура. Предвидена е подмяна на съществуващи трансформатор и разпределително табло НН в ТП „Рибарника“. Изграждането на настоящата ФЕЦ е планирано да се осъществи на два етапа, като първо ще се извърши монтаж на 183 бр. панели и 2 бр. инвертори с обща мощност 99,74kW и на втори етап - монтаж на 182 бр. панели и 2 бр. инвертори с обща мощност 99,19kW. Панелите ще бъдат монтирани върху пространствена конструкция от поцинкована стомана с профили и монтажни връзки по DIN. Фундирането ще става с анкериране на поцинкованите профили в терен с минимална дълбочина 1,50 м. Монтажът на конструкцията ще включва следните етапи: набиване на носещите профили, посредством хидравлична машина; монтаж на напречни и надлъжни профили, диагонали и ветроупори; монтаж на фотоволтаичните панели; монтаж на предпазна мрежа между фермите и по триъгълните части за недопускане на снегонавяване от високата част на инсталацията и отворените триъгълни странични части.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*, **но попада** в границите на една защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, а именно: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* се установи, че конкретното инвестиционно предложение е **допустимо**, спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, определен с горесцитираната заповед за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в периферна малка част на защитената зона, в урбанизиран производствен имот), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (изграждане на фотоволтаична инсталация на прилежащ терен в урбанизирана територия), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на село Кошница в границите на засегнатата защитена зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 199 kW“ в ПИ с идентификатор 39181.1.757 по КККР на село Кошница, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян за промените.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ – Смолян

