



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

12.1.2026 г.

**X** КПД-11-1122-3/12.01.2026

Изх. №

**ДО**  
**ОБЩИНА СМОЛЯН**  
**ГРАД СМОЛЯН**

На Ваш изх. № ДЛ008814/04.12.2025 г.

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Кутела, община Смолян“, област Смолян.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕЛЕМОВ,**

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-1122/04.12.2025 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.), както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-1229-1/09.01.2026 г. на Директора на БДИБР – Пловдив, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Кутела, община Смолян“, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Кутела, община Смолян, включваща и сградните водопроводни отклонения (СВО) до шахта, изградена в имота на потребителя. Общата дължина на линейната част, предвидена за рехабилитация е 7946,55 метра. Населеното място се захранва от два напорни водоема, захранващи двете основни махали на селото, както следва: V=120 куб. м (условно „Горна Махала“), водата към който се подава чрез външен довеждащ водопровод от каптаж „Хайдушки поляни“ и V=60 куб. м (условно „Долна Махала“ /мах. Садъковци/), водата към който се подава чрез външен довеждащ водопровод от каптаж „Ангелски дол“. Проектното решение ще започва от намиращите се в северните махали, точки на привързване на довеждащите водопроводи от двата гореописани водоема с разпределителната мрежа на селото. Поради голямата денивелация на населеното място се предвижда зонироване на водопроводната мрежа, чрез регулатори на налягане и спирателни кранове, с цел облекчаване на мрежата от високо/ниско налягане в мрежата до максималните допустими от 6 атм. Предвидени са спирателни кранове на всички места на разклонението на Гл.кл.1, както и по дължината му, през отстояние минимум 600 м и на други по-големи клонове, с цел изолирането им при авария. Новопроектираният водопровод ще се изпълни с тръби полиетилен висока плътност PEHD PE100/RC, DN90, PN10, SDR17. Сградните отклонения ще се изпълняват от тръби PEHD PE100/RC с диаметри DN 25



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



SDR 17 PN10. Водоснабдителната мрежа на селото пресича следните водни тела - ръкав на р. Малка Арда от възли В75 до В79 и самата р. Малка Арда от възли В195 до В197 /по чертеж/, като в тези зони ще се извърши присъединяване към съществуващия водопровод. В инвестиционното предложение е включено рехабилитация на всички сградни водопроводни отклонения (СВО) до шахта, изградена в имота на потребителя (2 м от границите на имота), както и изграждане на необходимия брой съоръжения по водопроводната мрежа: шахта регулатор на налягане (PRV), шахта въздушник, шахта изпускател, пожарен хидрант (ПХ), спирателен кран (СК). Проектирани са общо четиринадесет броя опорни блокове за тръбни участъци. Предвижда се и изграждане на бетонов кожух на водопроводна тръба, в обозначената на ситуацията и профилите зона, поради специфични теренни особености (съществуващи стръмни теренни под и над пътя). Дължината на участъка с бетонов кожух ще е 69 метра. Новопроектираният водопровод, разположен в регулационните граници на с. Кутела, ще бъде положен в уличното платно, като за улици с ширина до 5 m, минималното светло отстояние на водопроводната мрежа от бордюрната линия ще е 0,55 m, а за по-широки улици, това отстояние ще е 1,0 m. Дълбочината на полагане на водопровода ще бъде минимум 1,50 m, като след монтажа на тръбите и арматурите в изкопа и след засипването им, ще се монтират и поставят детекторна и предпазна предупредителна ленти. В местата на пресичане на водопровода с други подземни комуникации, изкопните работи ще се изпълняват ръчно. Предвижда се водопровода да се изпълни в следната последователност: трасиране на подземните комуникации; ограждане и сигнализиране на работния участък; изкопни работи с плътно укрепване при траншейно полагане; изпълнение на работните участъци на водопроводите; засипване на траншеята и трамбоване на насипа. Не се предвижда използване на взрив.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*, както и не **попада** в границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 1,68 км.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, **при спазване на условията**, описани в приложеното за съобразяване становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-1229-1/09.01.2026 г. на Директора на БДИБР – Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, както и кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Кутела, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Кутела, община Смолян“, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.*

**Приложение:** Копие на становище с изх. № ПУ-01-1229-1/09.01.2026 г. Директора на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

**X**

---

инж. Екатерина Гаджева  
Директор на РИОСВ - Смолян