



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

X

Изм. № КПД-11-124-1/23.02.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ

„ВИНИ 55“ ООД
СЕЛО ВЪРБИНА
ОБЩИНА МАДАН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Изграждане на Кабелна линия 20kV, МТП и въздушна мрежа ниско напрежение за захранване на ремонта, разширение и надстрояване на търговски обект“ в УПИ II-70061 7007, кв.51 по ПУП на село Средногорци, община Мадан, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-124/18.02.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Изграждане на Кабелна линия 20kV, МТП и въздушна мрежа ниско напрежение за захранване на ремонта, разширение и надстрояване на търговски обект“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кабелна линия (КЛ) 20kV, МТП и въздушна мрежа ниско напрежение (ВМНН) за захранване на ремонта, разширение и надстрояване на търговски обект в УПИ II-70061 7007, кв.51 по ПУП на село Средногорци, община Мадан, находящ се в землищата на село Средногорци и село Равнища, община Мадан, област Смолян. Кабелният електропровод 20kV ще започва от стълб №34 на ВЛ „Рудничар“ до новомонтиран кабелен МТП (ситуиран в ПИ с идентификатор 68451.58.13), като трасето ще преминава през общински и държавни имоти на територията на Община Мадан в близост до разклона на пътя Смолян – Мадан – Кърджали. Новопроектираната кабелна линия ще се изпълни с подземен кабел тип NA2XS(F)2Y - 20kV 3/1x95mm² с дължината на трасето 343 м. В по-голямата си част от трасето, КЛ ще се полага директно в изкоп, като в отсечката на трасето което ще преминава в обхвата на моста, подпорната стена и канавките, кабелът ще бъде изтеглен в тръби. За осигуряване на нормални експлоатационни условия при ремонт и отстраняване на аварии, е осигурена сервитутна зона от 1,00м (по 0,5м от двете страни на кабелното трасе). Въздушната мрежа Ниско напрежение ще се изпълни от стоманобетонени стълбове тип ЪЦ



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



835/9,5 – 2бр., КЦ 590/9,5 – 3бр. и НЦ 250/9,5 – 2бр, с дължина на трасето 180 м. За участъка на новата мрежа НН е предвиден да се вложи кабел тип NAY2Y 4x185mm² от МТП до СБС №1 и усукан изолиран проводник за въздушно окачване, тип AL/R 3x120+95mm², като за хранване на електромерното табло от последния СБС ще бъде положен кабел NYU 4x16 mm² защитен около таблото с метален шлаух с пластмасова обвивка. По стълбовете на новомонтираната въздушна мрежа може в бъдеще да се монтира улично осветление с LED осветителни модули. Предвиденият мачтов трафопост ще бъде с мощност 250 kV, маслен, херметичен, без разширителен съд, с понижено съдържание на масло. Осигурената сервитутна зона ще е по 3 м от всяка страна.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 9,10 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землищата на село Средногорци и село Равнища, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изграждане на Кабелна линия 20kV, МТП и въздушна мрежа ниско напрежение за хранване на ремонта, разширение и надстройкаване на търговски обект“ в УПИ II-70061 7007, кв.51 по ПУП на село Средногорци, община Мадан, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ - Смолян