



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № Ж.ДП-11-137-13/
Смолян, ...13.03...2017 г.

ДО
БОЯН КЕХАЙОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 104
ГРАД НЕДЕЛИНО
ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Първи май“, ул. „Дельо войвода“, ул. „Шина Андреева“, ул. „Баба Тонка“ и ул. „Напредък“, град Неделино, община Неделино, област Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕХАЙОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КПД-11-137/06.03.2017 г. и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-137-(2)/13.03.2017г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Първи май“, ул. „Дельо войвода“, ул. „Шина Андреева“, ул. „Баба Тонка“ и ул. „Напредък“, град Неделино, община Неделино, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

С инвестиционното предложение се предвижда да се извърши рехабилитация и реконструкция на съществуваща вътрешна водопроводна мрежа на град Неделино, с цел подобряване на водоснабдяването на населението; подобряване качеството на водата във водопроводната мрежа; предотвратяване унищожаването на съществуващата инфраструктура и ерозията на терени, в следствие на аварииите на амортизираните водопроводи; намаляване загубите в разпределителната мрежа; осигуряване непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите; намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на водопроводната система. Общата дължина на водопроводите, предвидени за рехабилитация е 3705.39м, като обслужва население от 4185 жители на град Неделино. Вътрешната водопроводна мрежа в град Неделино е разделена на три зони: ниска, средна и висока, със коти на напорните резервоари, съответно 592,13, 548,02 и 529,00. По информация на възложителя, дейностите по рехабилитация и реконструкция на съществуващия водопровод, са свързани с подмяна на съществуващите тръби с нови полиетиленови тръби с висока плътност и е както следва:

- Водопровод по ул. „Първи май“-1 – ПЕВП 90, РН 10, дължина -475.64м;
- Водопровод по ул. „Първи май“-2 – ПЕВП 90, РН 10, дължина -244.80м;



- Водопровод по ул.“Първи май“-3 – ПЕВП 90, РН 10, дължина-95.14м;
- Водопровод по ул.“Първи май“-4 – ПЕВП 90, РН 10, дължина-37.73м;
- Водопровод по ул.“Дельо войвода“-магистрален – ПЕВП 200, РН 10, дължина-159.61м;
- Водопровод по ул.“Дельо войвода“-1- ПЕВП 110, РН 10, дължина-468.88м;
- Водопровод по ул.“Дельо войвода“-2- ПЕВП 90, РН 10, дължина-243.75м;
- Водопровод по ул.“Баба Тонка“- ПЕВП 90, РН 10, дължина-565.76м;
- Водопровод по ул.“Шина Андреева“- ПЕВП 90, РН 10, дължина-1252.67м;
- Водопровод по ул.“Напредък“- ПЕВП 90, РН 10, дължина-161.41м.

С проекта е предвидено да се подмени и част от магистрален водопровод от каптаж до напорен резервоар в участъка разположен по ул. „Дельо войвода“ (ф200). Водопроводите ще се полагат в канали с минимално покритие 1,50м върху пясъчна подложка. Предвижда се също да се монтират пожарни хидранти с диаметър от 80 мм, оборудвани със съединител щорц, както и монтиране на спирателен кран на връзката на пожарния хидрант с уличния водопровод. Пожарните хидранти в проекта ще са разположени на не повече от 150м един от друг. Предвидени са противопожарни водни количества 5л/с за главни клонове и 2,5л/с за второстепенни клонове. Сградните водопроводни отклонения ще се подменят до тротоарен спирателен кран. По време на строителството се предвижда използването на характерните за този вид стандартизирани строителни материали: полипропиленови тръби с различни диаметри; асфалтови и асфалтобетонни смеси; бетонови разтвори и готови бетонови елементи; инертни материали -пясък, трошен камък. Не се предвижда използването на взрив.

Съобразено с получено становище на БДУИБР с център Пловдив, приложено към настоящето писмо, с изх. №КД-04-124/13.03.2017г., инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на определени **условия**, посочени в становището. Няма предвидени забрани и ограничения в Закона за водите.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии**, както и **извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие**. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“**.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение: „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул.“Първи май“, ул.“Дельо войвода“, ул. „Шина Андреева“, ул. „Баба Тонка“ и ул. „Напредък“, град Неделино, община Неделино, област

Смолян, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

