Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Изх. № КПД-11-149-9/20.10.2026

ДО
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОТНОСНО: Проект: „Промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ за обект: „Рехабилитация на магистрален водопровод при пресичане на р. Чепеларска, част от водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-149-6/02.10.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше писмо за промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.),* както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-320-3/19.10.2026 г. на директора на БДИБР – Пловдив, относно горецитираното проектно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Проект: „Промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ за обект: „Рехабилитация на магистрален водопровод при пресичане на р. Чепеларска, част от водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Настоящият проект за промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ е изготвен във връзка с възникнали обстоятелства в процеса на изпълнение на строително-монтажните работи, наложили промяна в одобрения инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на магистрален водопровод при пресичане на р. Чепеларска, част от водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе, област Смолян, за който от РИОСВ – Смолян има издадено на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС писмо с изх. № КПД-11-149-3/30.03.2026 г. С писмото е съгласувано инвестиционно предложение за рехабилитация и частично изместване на магистрален водопровод при пресичане на р. Чепеларска, част от водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе, с трасе в разглеждания участък, преминаващо през ПИ с идентификатори 77219.1.196, 77219.27.254 по КККР на с. Хвойна и ПИ с идентификатори

55035.233.237, 55035.54.234 по КККР на село Павелско, община Чепеларе, представляващи имоти общинска публична собственост и частна държавна собственост (коритото на реката). В този участък е предвидено да се изгради вкопан водопровод от полиетиленови тръби висока плътност (PE-HD) с диаметър Ø200 mm и дължина 39 m.

Настоящата промяната по чл. 154 от ЗУТ на горецитираният обект се състои в промяна на местоположението на въздушното пресичане на р. Чепеларска с 15 м нагоре (на юг) по течението и е изготвена на основание констативен протокол. Изместването на трасето се базира на установени проблеми при изграждането на пилотното фундиране, тъй като пробивната машина е навлязла в зона с валуни с размери над 500 мм, както и е установено реалното положение на съществуващият праг - на разстояние приблизително 15 м нагоре по течението на реката, което предполага по – добри условия за изпълнение на фундирането. Във връзка с установените гореописани обстоятелства е изготвен настоящият проект „Промяна по време на строителството“, съгласно чл. 154 от ЗУТ, с който са определени новите местоположения на изливните пилоти, като в останалата си част проектното решение за обекта на се променя. Изместеното с 15 м нагоре по течението на реката, трасе на водопровода (PE-HD Ø200 mm, PN 16, L=33 m) ще преминава въздушно върху изливните пилоти, предварително хидроизолирани.

Реконструираният водопровод се явява магистрален за водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе и е оразмерен за водно количество Q = 11.0 l/s, като не се предвижда увеличаване на капацитета, а възстановяване и подобряване на съществуващата инфраструктура. Преминаването над р. Чепеларска ще се осъществява въздушно, посредством стоманена носеща конструкция, разположена върху изливни стоманобетонови пилоти, като върху конструкцията ще се монтира предварително изолирана тръба PE-HD Ø200 mm с топлоизолация и защитна ламаринена обшивка. В реконструирания участък се предвижда монтаж на спирателни кранове в стоманобетонови шахти и автоматичен въздушник в най-високата точка на водопровода за осигуряване на нормална експлоатация и обезвъздушаване на системата. В обхвата на проекта се предвижда и хидротехническа корекция на речното корито, необходима поради компрометирана подпорна стена и липса на изградена източна подпорна стена. Корекцията ще включва изграждане на стоманобетонови опорни блокове, изравняване на дъното на реката и полагане на габиони, рено матраци и геотекстил за укрепване на бреговете и насочване на водните количества при високи водни нива. С реализацията на предвидените дейности ще се осигури технически надеждно и устойчиво решение за преминаване на магистралния водопровод през речното корито, без увеличаване на експлоатационния капацитет и без необходимост от изграждане на допълнителна обслужваща инфраструктура.

Предвид гореизложеното, така представеното изменение на съгласувано инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). В тази връзка, предложението не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Проектното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,19 км от обекта.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* установи, че проектното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР и постигане на целите на околната среда, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към него, при **спазване на условията**, описани в приложеното за съобразяване, становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите с изх. ПУ-01-320-3/19.10.2026 г. на БДИБР – Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното проектно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землищата на село Хвойна и село Павелско, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното проектно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в най-близко разположената защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за проект: „Промяна по време на строителство, съгласно чл. 154 от ЗУТ за ИП: „Рехабилитация на магистрален водопровод при пресичане на р. Чепеларска, част от водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, община Чепеларе, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри, предвиждания и обхват на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Смолян за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. ПУ-01-320-3/19.10.2026 г. на Директора на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

X

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ - Смолян