



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изм. № КМД-М-16/31
Смолян, 16.02 2024 г.

ДО
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
ГРАД НЕДЕЛИНО
ОБЛАСТ СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на река Оваджик до НР 100 куб. м за село Изгрев и село Еленка, община Неделино“, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕХАЙОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-16/09.01.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-28-(1)/01.02.2024 г. на БДИБР – Пловдив, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за реализиране на „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на река Оваджик до НР 100 куб. м за село Изгрев и село Еленка, община Неделино“, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно данните, посочени в уведомлението и видно от представената информация, с настоящото инвестиционно предложение е предвидено да се извърши реконструкция на напорен водопровод между ПС и резервоар за питейно-битово водоснабдяване на селата Изгрев и Еленка, община Неделино, както и реконструкция на речното водохващане на р. Оваджик и ремонт на Помпена станция (ПС) и черпател. Тласкателният напорен водопровод е с дължина 1160 м и пресича третокласния път Ардино-Неделино, при отклонението за селата Изгрев, Средец и Еленка, като трасето му засяга следните поземлени имоти с идентификатори: 32559.50.1, 32559.3.201, 32559.3.41, 32559.1.10, 32559.22.30 и 32559.1.219 по КККР на село Изгрев, община Неделино, област Смолян. Тъй като състоянието на водопровода не е добро и на места е силно корозирал и дава чести аварии, се предвижда изграждане на нов водопровод, който ще се положи в трасето на съществуващия и ще се изпълни от РЕ-НД тръби, както следва: от ПС до т.4, с дължина 125 м ще бъде РЕ-НД тръби ф90 /25 атм./; от т. 4 до т. 10 с дължина 200 м, тласкателят ще бъде РЕ-НД тръби ф90 /20 атм./; от т. 10 до т. 23 с дължина 375 м ще е с РЕ-НД тръби ф90 /16 атм./ и от т.23 до НР 100 куб. м с дължина 470 м ще бъде РЕ-НД тръби ф90 /10 атм./. Между т. 27 и т. 41 ще се монтира кожух от РЕ-НД тръба ф160 мм/10, а в т. 27, т.39 и т. 41 ще се изградят стоманобетонни шахти (общо 3 бр.), с монтирани върху тях СК ф80. Предвидено е между Ш1 и Ш2, изкопа на водопровода, освен с пясък да се



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Факс: 0301/60-119



дозасипе с баластра, а между Ш2 /т.39/ и т. 40 с L=15 м, прокопаването на пътя ще става чрез хоризонтално безизкопно сондиране. С настоящото инвестиционно предложение е предвидено да се извърши и реконструкция на речното водохващане на р. Оваджик, както и ремонт на помпена станция (ПС) и черпател, тъй като планинското водохващане няма необходимите дренажни тръби, дренажния слой не отговаря на изискванията за такъв дренаж, преливния ръб е с малка височина, подхода към площадката е труднодостъпен – от поройни дъждове е изровен и скатове на изкопите са обрушени. Предвижда се подмяна на помпения агрегат с нов (работен и резервен) и монтиране на разширителен съд, както и обновяване на планинското водохващане – изграждане на съществуващия дренажен слой, полагане на нови дренажни тръби (PE PN10 DN160), повдигане на котата на преливния ръб, разширение и укрепване на подхода към ПС, габиони, ограда на СОЗ. Електрозахранването на помпите в ПС ще се осигурява от мачтов трафопост чрез ел. кабел, който ще се положи в изкопа на водопровода, като между Ш1 и Ш3 ел. кабела ще бъде вътре в тръбата PE-HD ф160 мм/10. По трасето на водопроводната мрежа ще се полага детекторна лента с метален проводник. По време на строителните работи се предвижда използване на вода от водоноски за измиване на автомобилните гуми от кал преди напускане на строителната площадка. Очакваните количества ще са в размер на около 100 куб. м. Не се предвижда пречистване на отпадъчните води, а само филтриране и заустване на отпадъчните количества в р. Тикленска. За реализация на инвестиционното предложение са предвидени строително монтажни работи, които ще бъдат изпълнени в следната последователност: изкопни работи за полагане на тръбите и изграждането на шахтите; полагане на пясъчна подложка под тръбите; полагане на тръбите; кофражни, армировъчни и бетонови работи.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 7,48 км от обекта.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при **спазване на определени условия**, описани в приложеното за съобразяване, становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-28-(1)/01.02.2024г. на БДИБР – Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (реконструкция на напорен водопровод между ПС и резервоар за питейно-битово водоснабдяване на селата Изгрев и Еленка, община Неделино, както и реконструкция на речното водохващане на р. Оваджик и ремонт на ПС и черпател), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони, вкл. и най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на село Изгрев в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на река Оваджик до НР 100 куб. м за село Изгрев и село Еленка, община Неделино“, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян за промените.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-28-(1)/01.02.2024 г. на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

