



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0/TLP – WHITE/

Изх. № ..... *КПД-11-203-15)* .....  
Смолян, ..... *26.03* ..... 2025 г.

ДО  
ОБЩИНА БАНИТЕ  
СЕЛО БАНИТЕ

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение: „Реконструкция на довеждащи водопроводи и съпътстващи съоръжения в м. „Инаглово“, от землищната граница на с. Стърница, община Баните и реконструкция на открито водохващане, довеждащи водопроводи и прилежащи съоръжения в м. „Чифлика“, землище на с. Стърница до ПСПВ – с. Стърница, община Баните“, област Смолян.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕЛЧЕВ,**

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-203/14.03.2025 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), както и допълнителна информация с вх. № КПД-11-203-(2)/20.03.2025 г. и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-283-(2)/24.03.2025 г. на БДИБР – Пловдив, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на довеждащи водопроводи и съпътстващи съоръжения в м. „Инаглово“, от землищната граница на с. Стърница, община Баните и реконструкция на открито водохващане, довеждащи водопроводи и прилежащи съоръжения в м. „Чифлика“, землище на с. Стърница до ПСПВ – с. Стърница, община Баните“, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда реконструкция на довеждащи водопроводи и съпътстващи съоръжения в м. „Инаглово“, от землищната граница на с. Стърница, община Баните и реконструкция на открито водохващане, довеждащи водопроводи и прилежащи съоръжения в м. „Чифлика“, землище на с. Стърница до ПСПВ – с. Стърница, община Баните, област Смолян, със следните подобекти:

Подобект 1: „Подмяна на съществуващ етернитов и стоманен водопровод L = 2480 м, ф350 и съпътстващи съоръжения в м. „Инаглово“ от границата на землище с. Стърница до събирателна шахта с. Стърница“.

Подобект 2: „Подмяна на съществуващ етернитов водопровод L = 2738 м, Ф160 и Ф200 и съпътстващи съоръжения от открито водохващане в м. „Чифлика“ до събирателна шахта и ремонт на открито водохващане и прилежащи съоръжения в м. „Чифлика“, землище на с. Стърница“.

Подобект 3: „Подмяна на съществуващ етернитов и стоманен водопровод L = 707 м, ф350 и съпътстващи съоръжения от събирателна шахта до ПСПВ с. Стърница и ремонт на събирателна шахта с. Стърница“.



☎ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), [riosvsm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvsm@smolyan.riosv.com), <http://smolyan.riosv.com>;  
☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Съществуващите водохващания и довеждащи водопроводи до ПСПВ с. Стърница са развити в планински район и са обща дължина около 6000 м. Водоизточниците са местни, две реки с отлични качествени показатели и достатъчен дебит за нуждите на населението в селата, водоснабдени с тази система, но техническото състояние на довеждащите водопроводи е лошо. Водоснабдителната система „Давидково“ е разработена чрез изграждане на генерално водоснабдяване на група населени места и водоснабдяване чрез локални водоизточници. Откритите водохващания, изградени на ляв ръкав „Чифлика“ и десен ръкав „Инаглово“ в землището на с. Стърница, община Баните са с хоризонтални утаители, пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), главни клонове и водоеми. Изграденото открито речно водохващане на ляв ръкав „Чифлика“, кота водовземна тръба 1298,00 м е с проектен дебит 23,00 л/сек и се състои от бетонен яз, облицован с каменна зидария, хоризонтален утаител, тръбопровод от етернитови (АЦ) тръби  $\phi 160 - 1228$  м, преходна шахта, тръбопровод от етернитови (АЦ) тръби  $\phi 200 - 1571$  м и съпътстващи съоръжения - облекчителни и отточни шахти. Изграденото открито речно водохващане на десен ръкав „Инаглово“, кота водовземна тръба 1296,80 м е с проектен дебит 35,00 л/сек и се състои от бетонен яз, облицован с каменна зидария, хоризонтален утаител, тръбопровод от етернитови (АЦ) тръби  $\phi 350 - 2450$  м и съпътстващи съоръжения (облекчителни и отточни шахти). Събирателната шахта на двата водопровода е на кота 1186,40 м и посредством етернитови (АЦ) тръби  $\phi 350 - 750$  м, от нея водата се отвежда до ПСПВ с. Стърница, където се пречиства и обеззаразява, след което се подава за консумация от потребителите. Водоснабдителната система обслужва следните населени места: с. Баните (кв. Поглед и кв. Средна), с. Стърница, с. Дрянка, с. Давидково, с. Оряховец и с. Вишнево. Предмет на настоящото предложение е подмяната на довеждащия водопровод в цялост от открито водохващане в м. „Чифлика“ и водопровод от етернитови и стоманени тръби  $\phi 350$  от границата на землището на с. Стърница до събирателна шахта с. Стърница с тръби ПЕВП, като са предвидени тръби и фасонни части от полиетилен висока плътност ПЕВП РЕ $\phi 160$  PN10, ПЕВП $\phi 200$  PN10 и ПЕВП $\phi 350$  PN10. Полагането на полиетиленовите тръби ще е върху пясъчно легло 10 см и обратно засипване с пясък до 30 см над теме тръба. За обезвъздушаване на системата във високите точки са предвидени комбинирани автоматични въздушници DN50, PN10 за подземен монтаж с предпазно гърне и обсадна тръба. В най-ниските точки на водопровода са предвидени изпускатели, опростен вид, състоящи се от СВО $\phi 50$ , ТСК $\phi 50$  с охранително чугунено гърне и отливна тръба  $\phi 50$ , изтичаща открито по терена. С настоящото инвестиционно предложение е предвидена и рехабилитация на откритото речно водохващане в м. „Чифлика“, посредством извършване на почистване, ремонт и обеззаразяване на двете камери на хоризонталния утаител и прилежащите към него две сухи камери, почистване от дървета и леторасли на санитарната зона на водохващането и изпълнение на нова ограда с метална врата със заключване, както и рехабилитация и нова ограда на събирателната шахта. Водопроводите ще се полагат върху пясъчна подложка 10 см по цялото трасе на дълбочина 1.20 м над теме тръба, след което ще се полага маркираща лента с нишка, а на 30 см над водопровода - сигнална предупредителна лента. След извършване на хидравличната проба ще се пристъпи към неговата дезинфекция.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада в** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.) и BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).



От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, ал. 5 и ал. 6, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за ОС* се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо**, спрямо режимите на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни” и BG0002073 „Добростан”, определени със заповедите за обявяването им, както и е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при **спазване на условията**, описани в приложеното за съобразяване, становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-283-(2)/24.03.2025 г. на директора на БДИБР –Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в двете зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Стърница и в границите на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни” и BG0002073 „Добростан”, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в двете защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащи водопроводи и съпътстващи съоръжения в м. „Инаглово“, от землищната граница на с. Стърница, община Баните и реконструкция на открито водохващане, довеждащи водопроводи и прилежащи съоръжения в м. „Чифлика“, землище на с. Стърница до ПСПВ – с. Стърница, община Баните“, област Смолян, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.***

***При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.***

**Приложение:** Копие на писмо с изх. № ПУ-01-283-(2)/24.03.2025 г. на директора на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

Директор на РИОСВ – Смолян

