



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изм. № *КПД-11-221-11*
Смолян, *29.03.* 2023 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ,
КЕЦ ЧЕПЕЛАРЕ
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН


ОТНОСНО: Комплексен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV от муфа средно напрежение в ПИ с идентификатор 80371.241.1720 до нов БКТП „Айглоу козметикс“ в град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОЧКОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-221/27.03.2023 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираният проект, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеният проект за обект: „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV от муфа средно напрежение в ПИ с идентификатор 80371.241.1720 до нов БКТП „Айглоу козметикс“ в град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Настоящият комплексен инвестиционен проект е изготвен с цел осигуряване на надежно и сигурно хранване на обект „База за отдих и паркинг“ в град Чепеларе и третира изграждане на нова кабелна линия 20 kV от муфа средно напрежение в ПИ с идентификатор 80371.241.1720 до нов БКТП „Айглоу козметикс“ в град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян. Трасето на кабелната линия е съобразено с уличната регулация, съществуващите подземни съоръжения и комуникации и ще е с дължина 30 м, като ще започва от муфа СрН в ПИ с идентификатор 80371.241.1720, ще преминава през ПИ с идентификатор 80371.241.1721 (НТП: „За второстепенна улица“) и ще завърши до нов БКТП „Айглоу козметикс“, предвиден за изграждане по границата на ПИ с идентификатор 80371.241.919 по КККР на град Чепеларе /по ситуационен план/. Предвижда се кабела да се полага директно в изкоп под тротоара, зелените площи, а под пътното платно (асфалтовата настилка) полагането ще бъде в КД тръби Ф 160 мм в изкоп 0.9/0.4 м. По цялото трасе на кабела, по средата на изкопа е предвидено да се положи поцинкован проводник Ф 10 мм за мълниезащита, както и свързване и заземяване на кабела в двата му края към заземителните контури на БКТП. Новото БКТП „Айглоу козметикс“ (тип ВМ 01 А-41) е оразмерен за трансформатор до 800 kVA, като съгласно настоящия проект е предвидена за монтаж трансформаторна машина с мощност 50 kVA.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Факс: 0301/60-119



БКТП ще е монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба, пригодна за пренасяне и монтиране на избрания терен и в която ще са обособени три вида отсеци: разпределителна уредба СрН (РУСрН), табло ниско напрежение (ТНН) и трафокилия (Тр-р). Съоръжението ще е моно блок от водоуплътен бетон, включващо основа (фундамент) и стени с размери 250x210x290 мм (височина над земята 1,76 м) и със застроена площ 6,1 кв. м. Покривът ще е стоманобетонен с възможност за демонтаж и монтаж, като дебелината на покривната плоча ще е 120 мм. Вратите ще са от алуминиеви профили (дограма). Не се предвиждат евакуационни коридори и стълбища. Предвидено е БКТП да бъде монтирано в изкоп с размери 390x310 мм и дълбочина 1 м (при здрава почва), върху трамбована пясъчна възглавница 0,2 м, като преди изпълнение на обратния насип ще се изработи външния заземителен контур, свързан с БКТП, а захранващите кабели СрН ще се подвеждат през предвидените за целта отвори в основата на уредбата. След изпълнение на обратния насип ще се оформи настилната около БКТП. За реализация на инвестиционното предложение са предвидени изкопни работи, без използване на взрив.

С така представения комплексен инвестиционен проект в град Чепеларе не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с проекта дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). В тази връзка няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Проектното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.103/2008 г.), отстояща на около 2,46 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в строителните и регулационни граници на град Чепеларе), обема и характера на така заявеното проектно предложение (изграждане на нова кабелна линия 20 kV от муфа средно напрежение до нов БКТП), при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове птици, безпокойство или прогонване на видове птици, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, без да се променят съществуващото положение и силата на въздействията в района и в обхвата на оценяваният проект. В землището на град Чепеларе в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваният комплексен инвестиционен проект да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху популациите и местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така представения комплексен инвестиционен проект: „Изграждане на нова кабелна линия 20 kV от муфа средно напрежение в ПИ с идентификатор 80371.241.1720 до нов БКТП „Айглоу козметик“ в град Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на проекта и не

отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на проекта, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

