



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № 2002-11-244-(3)
Смолян, 04.05 2018 г.

ДО
СЛАВКА ЧАКЪРОВА,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН

Относно: Инвестиционно предложение: „Доизграждане на водопроводната мрежа на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЧАКЪРОВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-244/29.03.2018г., което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Доизграждане на водопроводната мрежа на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда доизграждане и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Хвойна, община Чепеларе. По информация на възложителя през периода 1995-2005 г. са построени и въведени в експлоатация два от основните селищни водопровода, а именно: основната част от Главен клон I от висока водоснабдителна зона и значителна част от Главен клон I на ниска водоснабдителна зона. Реконструирани са и отделни водопроводни клонове от мрежата. Общата дължина на изградените водопроводи е около 1700 м. Така по същество реконструкцията на мрежата вече е започнала, което е още една предпоставка за пристъпване към нейното окончателно доизграждане. Съгласно представената информация, предвиденото доизграждане и реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на село Хвойна попада изцяло в обхвата на водоснабдителни зони „Ниска“ и „Висока“. Съгласно утвърдено технологично решение водопроводната мрежа от ниската водоснабдителна зона ще продължи да се обслужва от резервоар „Орехово“, захранван от външния водопровод на водоснабдителна група „Орехово-Малево-Хвойна-Павелско“, а мрежата на високата зона ще продължи да се захранва от водоем „Варът“. Водопроводните мрежи на двете зони се проектират като склучени, с изключение на някои крайни клонове по тупикови улици. Мрежата на ниска зона е проектирана с един главен клон, идващ от водоем „Орехово“, пресичащ река Ореховска по моста и преминаващ в направление североизток, като основната част от този клон е вече изградена. Ниска водоснабдителна зона „Север“, представлява част от ниската зона, ограничена е между мрежата на Висока зона и р. Ореховска. Тук е предвидено да се доизгради продължението на Главен клон I-н и второстепенната мрежа в тази част на селището, вкл. района около училището и централната част. Ниска



водоснабдителна зона „Юг“, която също е част от ниската зона, попада в селищната регулация, южно от р. Ореховска, като за тази подзона се предвижда доизграждане основно на второстепенната мрежа. За мрежата на високата водоснабдителна зона са предвидени два главни клона, като на доизграждане тук подлежат продължението на Главен клон I-в, Главен клон II-в и принадлежащата им второстепенна водопроводна мрежа. Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Хвойна, община Чепеларе по същество ще обхваща доизграждане на главните водопроводни клонове, построяване и въвеждане в експлоатация на водопроводните мрежи, прилежащи към съответната водоснабдителна зона. Предвидено е полагането на водопроводи, основно по улиците с реализирана регулация. Изградените и функциониращи водопроводи, които са в добро състояние по отделни улици ще се запазят и функционират. Не се предвижда на този етап построяване на нови водопроводи по благоустроени през последните години улици, финансирани по различни програми, с положен нов асфалт. Като съоръжения по мрежата се предвижда монтирането на съответни спирателни кранове по уличните водопроводи, сградни водопроводни отклонения, тротоарни кранове и пожарни хидранти. Отчетени са пресичанията на водопроводите с други съоръжения от инженерната инфраструктура и налични препятствия. Доизграждането на реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Хвойна ще се осъществи с тръби полиетилен висока плътност (ПЕВП), тип РЕ 100, PN 10 атмосфери. Оставащата за доизграждане улична водопроводна мрежа по настоящия проект включва: водопроводи ПЕВП 90/10 - L = 8682 м и Водопроводи ПЕВП 110/10 - L = 720 м, с отчитане на вече изградената част от мрежата и изготвените предишни проекти. Основните съоръжения по доизграждащите се водопроводи от мрежата на с. Хвойна са: спирателни кранове с ръчно задвижване и с охранителна гарнитура от DN80 до DN 100 с PN 10 атмосфери; пожарни хидранти 70/80 мм на 10 атм. надземен тип с местоположение, изяснено в проекта и съобразено с нормативните изисквания; сградни водопроводни отклонения; опорни блокове с местоположение, вид и размери, изяснени в съответните планове. Всички тръби ще се полагат върху пясъчна основа с дебелина 15 см. Страничното запълване на тръбите и засипването до ниво 20 см над темето им също се предвижда с пясък.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на определени **условия**, съгласно приложеното за съобразяване становище с изх. № ПУ-01-211/27.04.2018г на БД ИБР – Пловдив.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,02 км.

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и

обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Доизграждане на водопроводната мрежа на село Хвойна, община Чепеларе, област Смолян“, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

Приложение: Становище с изх. № ПУ-01-211/27.04.2018г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян



