



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

X

Изх. № КПД-11-334-1/29.04.2026

ДО
Т. Г.,
А. Г. И Г. Г.
ГРАД СМОЛЯН
ОБЩИНА СМОЛЯН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Външен водопровод и външен канализационен клон“, за УПИ-за хотел и обществено обслужване, отреден за ПИ с идентификатор 67653.16.3 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-334/27.04.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Външен водопровод и външен канализационен клон“, за УПИ-за хотел и обществено обслужване, отреден за ПИ с идентификатор 67653.16.3 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно данните, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация, предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на нов външен водопровод и външен канализационен клон, чрез които да присъедини УПИ-за хотел и обществено обслужване към съществуваща в района ВиК мрежа на град Смолян. Съгласно изходни данни и условия за присъединяване към „В и К“ ЕООД – Смолян на фаза технически проект за водоснабдяване на обекта ще бъде изградено ново водопроводно отклонение /СВО/ и /Помпено-хидрофобно устройство - ПХУ/ за подsigуряване на нормално работно налягане на водопровода, с дължина L=60 м. Трасето на водопровода ще започва с водоземане чрез ПХУ, монтирана в сградата на ПС „Язовира“ от където ще се присъедини посредством потопаем крайник в черпателния резервоар на ПС „Язовира“ и ще завърши в мястото на изграждане на водомерният възел, разположен в съществуващата сграда за УПИ-за хотел и обществено обслужване, отреден за ПИ с идентификатор 67653.16.3 по КККР на град Смолян, община Смолян, в подходящо и леснодостъпно помещение. Изпълнението му ще е от тръби от полиетилен висока плътност UNI 312 с външен диаметър DN 32, дебелина на тръбата S 3,0 мм, при работно налягане PN 10. Водопроводът ще се полага в траншеен изкоп до 1,30 м върху



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



пясъчна подложка и ширина равна на диаметъра на тръбата, увеличен с по 10 см от двете страни. Битово-отпадъчните води от обекта ще бъдат заустени, чрез ново сградно канализационно отклонение в съществуваща РШ на главен канализационен колектор, с дължина L=63 м. Предвижда се да се изпълни от външно оребрени тръби полиетилен висока плътност PE DN 200 - товароносимост SN8, същите ще се полагат в изкоп върху пясъчна подложка. По дължината на канализационния клон ще се изградят 2 броя ревизионни шахти от готови стоманобетонни елементи, чрез които ще се преодолеят чупките по трасето по направление съществуваща РШ, изградена на съществуващия главен канализационен колектор от ТВ кула „Снежанка“ – КК „Пампорово“. За реализация на предложението са предвидени изкопни работи, без използване на взрив.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** в границите на една защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* се установи, че инвестиционното предложение е допустимо, спрямо режима на дейностите в защитени зони BG0001030 „Родопи Западни“, съгласно горесцитираната заповед за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в границите на населеното място), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (външен водопровод и външен канализационен клон), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на град Смолян в границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в най-близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Външен водопровод и външен канализационен клон“, за УПИ-за хотел и обществено обслужване, отреден за ПИ с идентификатор 67653.16.3 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ - Смолян