



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изх. № 2024-11-351-(1)
Смолян, 11.06 2024 г.

ДО
„РУБЕЛЛА БЮТИ“ АД
ГРАД РУДОЗЕМ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Фотоволтаична електрическа централа 4000 kW и локална система за съхранение /ЛСС/ на ел. енергия с мощност 2000 kW“ в УПИ IX, кв. 44 по плана на град Рудозем, ул. „Хвостохранилище“, ПИ с идентификатор 63207.502.258 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИТЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-351/10.06.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение „Фотоволтаична електрическа централа 4000 kW и локална система за съхранение /ЛСС/ на ел. енергия с мощност 2000 kW“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична електрическа централа 4000 kW и локална система за съхранение /ЛСС/ на ел. енергия с мощност 2000 kW в УПИ IX, кв. 44 по плана на град Рудозем, ул. „Хвостохранилище“, ПИ с идентификатор 63207.502.258 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян, във връзка с кандидатстване по процедура за безвъзмездно финансиране BG-RRP-4.032 „Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на ел. енергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2MW“ (Покана 1) за изграждане на ЛСС. Горесцитираният общински поземлен имот, представляващ старо затворено хвостохранилище е с вид на територията: урбанизирана, с НТП: „За електроенергийното производство“, като върху него, в полза на възложителя е учредено право на строеж за изграждане на енергийния обект. Съгласно представената информация и документация, инвестиционното предложение предвижда фотоволтаичната електроцентрала (4000 kW) да се изгради на земя в границите на поземления имот и към нея да се интегрира локална система за съхранение /ЛСС/ на ел. енергия с мощност 2000 kW, чрез доставка и монтаж на:

– Локална система за съхранение (ЛСС) PCS с мощност 2000 kW и капацитет 537 kWh, сензори за дим, топлина и запалими газове, UPS, охлаждане с етилен-гликол, регулиране на активна и реактивна мощност, размери 3410x1800x2450, тегло 7500 kg, 98,5% КПД, до 6000 цикъла с разреждане до 90% (DOD) – 8;



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



- БКТП 1x2000kVA, 20/0,4 kV /оборудвано по схема/, с фундамент – 1 к-т;
- Система за енергиен мениджмънт – 1 к-т;
- Проектна документация;
- Силово окабеляване, профилен заземител и профилна шина.

Заетата площ от системата за съхранение ще бъде около 48 кв. м. Проектираната ФЕЦ ще бъде с обща инсталирана променливотокова (АС) мощност 4080 kWp, като за изграждането ѝ ще използват необходимия брой фотоволтаични панели, които ще преобразуват слънчевата енергия в електрическа, както и необходимите за инсталацията трифазни инвертори, кабелни връзки и други елементи. Произведената електроенергия ще се използва за отдаване в електроразпределителната мрежа. Панелите ще се разполагат в редици една след друга на разстояние не позволяващо взаимно засенчване и ще се монтират върху стандартна за този тип инсталации, конструкция. Съгласно представено становище на „ЕР ЮГ“ ЕАД, КЕЦ Смолян, мястото на присъединяване на фотоволтаичната инсталация към съществуващата електроразпределителна мрежа ще бъде от КРУ 20kV на БКТП „Спортна зала“, извод „Кичик“ от П/ст. „Рудозем“ 110/20kV, чрез изграждане на нова КЛ 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm2, с проектна дължина L=967m, от КРУ 20kV на БКТП „Спортна зала“ до нов БКТП, разположен в имота на производителя, КЛ/ВЛ КИЧИК, п/ст РУДОЗЕМ.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **както и извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 4,16 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в имот, представляващ старо затворено хвостохранилище), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (изграждане на фотоволтаична електроцентрала и ЛСС върху урбанизиран имот), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на град Рудозем в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична електрическа централа 4000 kW и локална система за съхранение /ЛСС/ на ел. енергия с мощност 2000 kW“ в УПИ IX, кв. 44 по плана на град Рудозем, ул. „Хвостохранилище“, ПИ с идентификатор 63207.502.258 по КККР на град Рудозем, община Рудозем, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян за промените.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ – Смолян

