



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 / TLP – WHITE/

# X

Изм. № КПД-11-407-1/26.05.2026

ДО

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД  
ГРАД СОФИЯ**

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение: „Подстанция „Конски дол“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110kV“ в ПИ с идентификатор 46045.502.425 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян.

#### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,**

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-407/18.05.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по *Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Подстанция „Конски дол“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110kV“ в ПИ с идентификатор 46045.502.425 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

Съгласно представената информация, с настоящото предложение се предвижда реконструкция на ОРУ 110 kV на електрическа подстанция „Конски дол“ 110/20 kV, в ПИ с идентификатор 46045.502.425 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян. Горесцитираният имот представлява урбанизирана територия, с НТП: „За електроенергийното производство“ и площ 7969 кв. м. Предвидено е рехабилитация на уредба 110 kV, включваща следното: подмяна на всички съществуващи стоманени портални конструкции в ОРУ с нови стоманорешетъчни конструкции, подмяна на всички съществуващи стоманобетонни конструкции за монтаж на съоръжения в ОРУ с нови стоманени конструкции, подмяна на всички съоръжения 110 kV в ОРУ 110 kV, нова мълниезащитна инсталации за ОРУ 110 kV, присъединяване на новата мълниезащитна инсталация и всички новомонтирани стоманени конструкции към заземителната инсталация за ОРУ 110 kV. Ще се извърши демонтаж на съществуващата ограда и пълна подмяна на оградящите конструкции, като ще се запази и рехабилитира съществуващата подпорната стена. Предвидената маслосборна канализация е с цел да се отведе маслото от трансформаторното легло в нов маслосборен резервоар в случай на авария. При нормална експлоатация (липса на авария и теч от трансформатора), попадналите водните количества в леглото на трансформатора преминават през пречиствателно съоръжение (коалесцентен сепаратор) и ще се заустват в новопроектирана нефилтрационна система (дренажни тунели), разположен в границите на парцела. Канализацията и маслосборният резервоар са оразмерени, при следните параметри: обем на



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), [riosvsm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvsm@smolyan.riosv.com), <http://smolyan.riosv.com>

Директор: 0301/60-113, Тех. съгрудиници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



маслото в трансформатора - 30,0 t, обем на маслото на ПБ - 1,50 t , площ на трансформаторно легло - 58,50м<sup>2</sup> , площ на ПБ - 22,50м<sup>2</sup> , като е предвидено при аварийна ситуация (теч на масло), пречиствателното съоръжение автоматично да се затваря и отпадъчното водно количество да се насочва към съществуващият маслосборен резервоар. Маслосборната канализация се предвижда да се изпълни от стоманени тръби Ø219x6, като към нея са предвидени и шахти с хидрозатвор (7 броя РШ с хидрозатвор и една стандартна). Пречиствателното съоръжение представлява коалесцентен сепаратор от бетон клас I, което ще съдържа – утайтел (за пясък, тиня и други твърди частици), автоматичен затвор, устройство за автоматично затваряне, устройство за мониторинг и сигнализация. В ОРУ се предвижда нова пътна бетонова настилка с площ около 480м<sup>2</sup>, а извън ОРУ ще се възстанови старата пътна бетонова настилка разрушена при полагането на новото мълниезащитно устройство с площ около 130м<sup>2</sup>.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Диганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 2,81 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Диганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на град Мадан, в близост до границите на защитената зона няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в най-близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Подстанция „Конски дол“ 110/20 kV, реконструкция на ОРУ 110kV“ в ПИ с идентификатор 46045.502.425 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян., **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.***

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.*

С уважение,

X

---

инж. Екатерина Гаджева  
Директор на РИОСВ - Смолян