



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0/TLP –WHITE/

Изх. № *КМД-11-42-11*
Смолян, *23.01* 2025 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ,

ОТНОСНО: Уведомление за: „Проект за изменение на ПУП, Устройствена план схема – част „Електрическа“ към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия от ТП Блок 4 до нов БКТП Енерго в ПИ с идентификатор 31111.35.7444 по КККР на град Златоград“, община Златоград, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-42/20.01.2025 г. на РИОСВ – Смолян, препратено от РИОСВ – Хасково, Ваше уведомление по *Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горесцитираното проектно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Проект за изменение на ПУП, Устройствена план схема – част „Електрическа“ към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия от ТП Блок 4 до нов БКТП Енерго в ПИ с идентификатор 31111.35.7444 по КККР на град Златоград“, община Златоград, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената в уведомлението информация, настоящото проектно предложение е с предмет изменение на ПУП, Устройствена план схема – част „Електрическа“ към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия от ТП Блок 4 до нов БКТП Енерго за подземна кабелна линия 20 kV, с обща дължина на трасето 1311 м и позициониране на нов БКТП 20/0.4kV в ПИ с идентификатор 31111.35.7444 по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян, съгласно одобрен обект от инвестиционната програма на дружеството. Технологичният процес на новата КЛ и новия БКТП 20/0.4kV е разпределение на електрическата енергия, с номинално напрежение 20 kV. Новата кабелна линия ще преминава през следните поземлени имоти (държавна, общинска и частна собственост), разположени в регулацията на град Златоград: 31111.32.224 (ТП блок 4), 31111.32.225, 31111.32.221, 31111.32.105, 31111.32.122, 31111.35.703, 31111.35.730, 31111.35.731, 31111.35.727, 31111.35.93, 31111.35.376, 31111.35.335 и 31111.35.744 (нов БКТП Енерго) по КККР на град Златоград, община Златоград, област Смолян. Предвижда се кабела да се полага в изкоп с дълбочина 0.9 м и широчина 0.4 м в тротоарната част на улиците и в изкоп с дълбочина 1.1 м и широчина 0.6 м под уличните платна или терени по които се движат транспортни средства. Изкопите ще се извършват ръчно или машинно, без използване на взрив.

С така представения „Проект за изменение на ПУП, Устройствена план схема – част „Електрическа“ към ПУП-ПЗ за обект: Нова кабелна линия от ТП Блок 4 до нов БКТП Енерго в ПИ с идентификатор 31111.35.7444 по КККР на град Златоград, не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на *Закона за*



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>;
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



