



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изх. №. *Упр-11-428/11*  
Смолян, *16.06*..... 2023 г.

ДО

„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД  
ГРАД СМОЛЯН

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на Административно битова сграда в УПИ V, кв. 135, ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян“


## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСЕНОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-428/05.06.2023 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване НН на Административно битова сграда в УПИ V, кв. 135, ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация и документация, предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на външно електрозахранване НН на Административно битова сграда, разположена в УПИ V, кв. 135, ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките, местност „Карлък“, община Смолян, представляващо подобект на предвиденото за реализация кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местността „Карлък“, землища на град Смолян, село Стойките, село Солища и село Мугла, община Смолян. За административно битовата сграда, въз основа на одобрени и съгласувани проекти, има издадено от Община Смолян разрешение за строеж № 143 от 13.10.2022 г., както и е отреден УПИ V, кв. 135, образуван за ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките, местност „Карлък“, община Смолян. Горесцитираният поземлен имот (стар № 019024), собственост на възложителя е с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с НТП: „За административна сграда, комплекс“ и с площ 940 кв. м. За инвестиционно предложение „Изграждане на административно-битова сграда“ в ПИ с идентификатор 69345.19.24 по КККР на село Стойките, местност „Карлък“, община Смолян“, с възложител „Перелик инфраструктурна компания“ АД, град Смолян е проведена процедура в РИОСВ – Смолян по реда на чл. 31 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, завършила с издаване на Решение № СМ-14-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

Разработката обхваща електрозахранването на табло ГРТ на административно битовата сграда в ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките и осигуряване на



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



връзката му с електроразпределителната мрежа 1 kV. Връзката ще се осъществи от табло НН на съществуващ ТП „х. Перелик“, разположен в ПИ с идентификатор 68000.6.76 по КККР на село Солища, община Смолян, посредством нов подземен кабел 1 kV, тип NAYY 4x1x70mm<sup>2</sup>, с дължина 240 м и изтеглен в тръбна канална мрежа (защитни тръби Ø160 в изкоп) с кабелни шахти (1200/900/1200mm). Трасето на подземния кабелен електропровод ще преминава по път, с начало ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките (урбанизирана територия, НТП: „За административна сграда, комплекс“, 940 кв. м (стар № 019024) и ще завършва в ПИ с идентификатор 68000.6.76 по КККР на село Солища, община Смолян, където е разположен ТП „хижа Перелик“. За изграждане на подземната тръбна канална мрежа ще бъдат извършени изкопни работи с минимална дълбочина 0,70 м, без използване на взрив.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*, **но попада** в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, а именно:

- BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за ОС* се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, определен с горесцитираната заповед за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема (подземен ел. провод с дължина 240 м) и характера на така заявеното инвестиционно предложение (външно електрозахранване НН, чрез изграждане на подземна кабелна линия), при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на населеното място, в границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху популациите и местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на Административно битова сграда в УПИ V, кв. 135, ПИ с идентификатор 69345.19.155 по КККР на село Стойките, община Смолян, област Смолян“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.***

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.*

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**  
Директор на РИОСВ – Смолян

