



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

X

Изм. № КПД-11-454-1/10.06.2026

ДО
„ПАЛЕКС 2910“ ЕООД
СЕЛО САТОВЧА
ОБЩИНА САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на КЛ СН от СРС съществуващ на ВЕЛ 20 кV „Долен“ в ПИ с идентификатор 21868.73.52, село Долен, до нов БКТП 20/0,4 кV, 630 кVA в ПИ с идентификатор 21868.73.56, село Долен за обект „Цех за производство на пелети“ с идентификационен номер 21868.73.56.2, село Долен, община Сатовча, област Благоевград“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАМАРСКА,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-454/04.06.2026 г. на РИОСВ – Смолян, препратено от РИОСВ – Благоевград, Ваше уведомление по *Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Външно ел. захранване на КЛ СН от СРС съществуващ на ВЕЛ 20 кV „Долен“ в ПИ с идентификатор 21868.73.52, село Долен, до нов БКТП 20/0,4 кV, 630 кVA в ПИ с идентификатор 21868.73.56, село Долен за обект „Цех за производство на пелети“ с идентификационен номер 21868.73.56.2, село Долен, община Сатовча, област Благоевград“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, предмет на настоящото инвестиционно предложение е външно ел. захранване на КЛ СН от СРС съществуващ на ВЕЛ 20 кV „Долен“ в ПИ с идентификатор 21868.73.52, село Долен, до нов БКТП 20/0,4 кV, 630 кVA в ПИ с идентификатор 21868.73.56, село Долен за обект „Цех за производство на пелети“ с идентификационен номер 21868.73.56.2, село Долен, община Сатовча, област Благоевград. Новият бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) ще се разположи в ПИ с идентификатор 21868.73.56 по КККР на село Долен, местност „Баняя“, община Сатовча, област Благоевград (предишен идентификатор 21868.73.34, 21868.73.69), представляващ урбанизирана територия, с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ 2322 кв. метра. Новата кабелна линия средно напрежение (СрН) 20 кV ще се изгради от съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС) на въздушен



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbx.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



електропровод (ВЕЛ) 20 кV „Долен“, находящ се в ПИ с идентификатор 21868.73.52, до нов БКТП 20/0,4 кV с мощност 630 кVA. Основните монтаж-строителни дейности ще включват: монтаж на нов БКТО 20/0,4 кV, 630 кV; изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 кV с дължина 17 м; изпълнение на въздушно-кабелен преход от съществуващ ВЕЛ 20 кV „Долен“; монтаж на разединител РОМЗК 20 кV и вентилно отвори върху съществуващ стоманорешетъчен стълб и изграждане на заземителна инсталация и електромерно табло. За реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова транспортна инфраструктура, нови пътища, улици, газопроводи, водопроводи или канализационни съоръжения, като ще се използва съществуващия достъп до имота и съществуващата електроразпределителна мрежа на „ЕРМ Запад“ ЕАД.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, **но попада** в границите на една защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*, а именно: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* се установи, че конкретното инвестиционно предложение е **допустимо**, спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, съгласно заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Долен, в границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: Външно ел. захранване на КЛ СН от СРС съществуващ на ВЕЛ 20 кV „Долен“ в ПИ с идентификатор 21868.73.52, село Долен, до нов БКТП 20/0,4 кV, 630 кVA в ПИ с идентификатор 21868.73.56, село Долен за обект „Цех за производство на пелети“ с идентификационен номер 21868.73.56.2, село Долен, община Сатовча, област Благоевград“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ - Смолян