



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. № КПД-11-455-11  
Смолян, .....22.06......2022 г.

ДО

„ЛЪКИ ИНВЕСТ“ АД  
ГРАД ЛЪКИ  
ОБЩИНА ЛЪКИ  
ОБАСТ ПЛОВДИВ

**ОТНОСНО:** Проектно предложение за: „Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на „ЕР ЮГ“ ЕАД и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20kV на МВЕЦ до ВКП на стълб ст. №1“ в землището на село Югово, община Лъки, област Пловдив.


## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТИНЧЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-455/15.06.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното проектно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеният проект за: „Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на „ЕР ЮГ“ ЕАД и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20kV на МВЕЦ до ВКП на стълб ст. №1“ в землището на село Югово, община Лъки, област Пловдив, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация и документация, изпълнението на предвидените с проекта дейности е с цел електрозахранване, изграждане и обслужване на подземен електропровод 20 kV за обект „МВЕЦ Лъки – 2“, като ще се извърши основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на „ЕР ЮГ“ ЕАД и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20kV на МВЕЦ до ВКП на стълб ст. №1, представляващи два подобекта в проекта.

За инвестиционно предложение: „Частично изменение на приетата схема на МВЕЦ „Лъки-2 - съществуваща“, в ПИ с проектен номер 167003, образуван от имот с № 167002, землището на с. Югово, община Лъки, област Пловдив, с възложител „Лъки Инвест“ АД, в РИОСВ – Смолян е проведена процедура по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, завършила с издаване на Решение № СМ-17-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, като инвестиционното предложение е в процес на реализация, съгласно издадено Разрешение за строеж № 3/07.03.2018 г. и протокол образец 2 за откриване на строителна площадка от 04.05.2018 г.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





Видно от представената информация, трасетата на съществуващата ВЛ 20kV и новопредвидената тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20kV на МВЕЦ до ВКП на стълб ст. №1, ще преминават през имоти, представляващи горска територия, като за тях има издадено Решение № ИАГ-6337/17.03.2022 г. на ИАГ - МЗ за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в горски територии, частна държавна собственост, както следва: ПИ с идентификатори: 86012.167.9, 86012.167.10, 86012.167.11, 86012.167.12, 86012.167.13, 86012.167.15 по КККР на село Югово, община Лъки, област Пловдив, с обща площ на сервитутната зона 3,328 дка. За изграждане и обслужване на подземен електропровод 20kV за обект: „МАВЕЦ Лъки 2“, подобект: „Тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20kV на МВЕЦ до ВКП на стълб ст. №1“ е проектирано трасе с обща площ на сервитутната зона 0,543 дка, разпределена по имоти, както следва: 0,086 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.9 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 1991 кв. м, стар №167.4), 0,265 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.10 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 800 кв. м, стар №167.4), 0,126 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.11 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 2874 кв. м, стар №167.4), 0,042 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.13 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 1611 кв. м, стар №167.5) и 0,024 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.15 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 30982 кв. м, стар №167.5). За изграждане и обслужване на подземен електропровод 20kV за обект: „МАВЕЦ Лъки 2“, подобект: „Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на „ЕР ЮГ“ ЕАД“, е определена площ на сервитутната зона от 2,785 дка, разпределена по имоти, както следва: 0,223 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.12 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 73309 кв. м, стар № 167.5), 0,479 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.13 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 1611 кв. м, стар №167.5) и 2,083 дка в ПИ с идентификатор 86012.167.15 (НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, площ 30982 кв. м, стар №167.5). Трасето на подземната тръбна кабелна линия 20kV с шахти ще преминава покрай съществуващия горски път, като кабелната мрежа ще се изгради извън пътя на разстояние от 0,60м до регулационната му линия. Тръбната мрежа ще се изпълнява с HDPE тръби Ø160 мм, като на местата през които не може да бъде изпълнен изкоп и няма транспортно движение – в стоманена тръба Ø140 мм. Тръбната кабелна мрежа ще бъде положена в ръчно изкопан изкоп, в който върху пласт (0,1 м) пясък или чакъл се полагат тръбите и бетоновия кожух, след което се засипват с пръст без камъни, като по цялата дължина ще се положи поцинковано стоманено въже (Ø10мм), а над него сигнална лента, съгласно приложен детайл по чертеж. В двата края на трасето стоманеното въже ще се свързва към заземителните уредби на стълба и централата. Насипаната пръст ще се трамбова на пластове и след обратния насип ще се уплътни окончателно. Кабелните шахти ще представляват тухлена конструкция с правоъгълно сечение с носещи вертикални стени (12 см), върху които ще се поставят рамки за преместваеми капацити. Зидарията ще се изпълнява от плътни бетонови тухли (25/12/6,5мм) с циментов разтвор върху бетонов фундамент. Дълбочината на кабелните шахти ще бъде до 0,8 м, като на обекта ще бъдат изпълнени 5 броя шахти с размери 800/800/800мм. Предвиденият за изпълнение основен ремонт на съществуваща ВЛ 20kV за присъединяване на МВЕЦ „Лъки-2“ към РУ 20kV на „ЕР ЮГ“ ЕАД, ще включва подмяна на съществуващите дървени стълбове, стълбовата линия и проводник, като ще се запази съществуващото трасе. Теренът е труден /скалист/ и новите стълбове ще бъдат монтирани на местата на старите с изграждане на нови фундаменти, посочени в приложения детайл. Електропроводът ще има с обща дължина 0,153 км и ще бъде присъединен към нова РУ 20kV, изградена при ст. № 12 на ВЛ „Боровски разклон“. До новопроектираният стълб № 4 електропровода ще се изпълнява със стоманорешетъчни стълбове: №1(ЪМ 20°-951) – краен с ВКП на кабела 20kV от ТП на „МАВЕЦ „Лъки2“; №2 (ЪМ 20°-951) – ъглов 60°; №3 (ЪМ 40°-501) – опъвателен и № 4 (ЪМ 20°-951) – краен с ВКП, катодни отводнители и РОМ. За всички стоманорешетъчни стълбове е предвидено ново заземление и поставяне на предупредителни табелки. Предвижда се изкопните работи да се извършват ръчно, при спазване на нормативните разстояния и изисквания спрямо



съществуващите други подземни съоръжения и комуникации, като е предвидено след приключването на изкопните работи и трамбоването на трасето, да се възстановяват всички нарушени настилки.

Предвид гореизложеното, отчитайки предмета на проекта, предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. В тази връзка, проектното предложение не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Проектът ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, **но попада** в границите на две защитени зони като част от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, а именно: BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.) и BG0002073 „Добростан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* се установи, че проектното предложение е **допустимо**, спрямо режимите на защитени зони BG0001031 „Родопи Средни“ и BG0002073 „Добростан“, определена с горесцитираните заповеди за обявяването им.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в сервитута на съществуващ път и електропровод), обема и характера на така заявеното проектно предложение (основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV и изграждане на подземната тръбна кабелна линия 20kV с шахти), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0001031 „Родопи Средни“ и BG0002073 „Добростан“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, вкл. и птици, предмет на опазване;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, без да се променя съществуващото положение в района и в обхвата на оценяваното ИП. В землището на село Югово, в границите на двете защитени зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното проектно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, вкл. и птици, предмет на опазване в защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за проект: „Основен ремонт на съществуваща ВЛ 20 kV за присъединяване на МВЕЦ към РУ 20 kV на „ЕР ЮГ“ ЕАД и изграждане на тръбна мрежа с монтажни шахти за кабелна линия 20 kV от ЗРУ 20kV на МВЕЦ до ВКП на стълб ст. №1“ в землището на село Югово, община Лъки, област Пловдив, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.***

*При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян за промените.*

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

*Директор на РИОСВ – Смолян*

