



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изм. № КМ-1-465/1
Смолян, 13.08 2024 г.

ДО
„АСЕН МЛАДЕНЧЕВ – 2002“ ЕООД
ГРАД СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация и подземна кабелна линия ниско напрежение за външно ел. захранване на фотоволтаичната инсталация“ в ПИ с идентификатор 56962.1.567 по КККР на село Подвис и Имот с кад. № 21 по кадастрален план /околовръстен полигон/ на село Подвис, м. „Ровино“, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНЧЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-465/09.08.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.)*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за изграждане на: „Фотоволтаична инсталация и подземна кабелна линия ниско напрежение за външно ел. захранване на фотоволтаичната инсталация“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 130 kW върху покрива на съществуваща сграда в ПИ с идентификатор 56962.1.567 по КККР на село Подвис, както и изграждане на подземна кабелна линия ниско напрежение (КЛНН) за външното ѝ ел. захранване в горесцитирания поземлен имот и в имот с кад. № 21 по кадастрален план /околовръстен полигон/ на село Подвис, м. „Ровино“, община Смолян. Поземлен имот с идентификатор 56962.1.567 по КККР на село Подвис е собственост на възложителя и представлява застроена урбанизирана територия с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ и с площ 1764 кв. м, а имот с кад. № 21 по кадастрален план /околовръстен полигон/ на село Подвис, м. „Ровино“, община Смолян е общинска собственост и през него ще преминава част от трасето на новопредвидената КЛНН. Предвижда се фотоволтаичната инсталация да бъде изградена на покрива на съществуваща сграда и ще е с мощност до 130 kW, предназначена за продажба на произведената електроенергия. За инсталирането на настоящата ФЕЦ ще се използват 238 фотоволтаични панели, всеки с мощност по 540W, свързани в стрингове, както и необходимите за инсталацията инвертори, релейна защита и автоматика, ГРТ на ФЕЦ, оборудвано с необходимата комутационна апаратура. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа ще е от РТНН на ТП Ровино, КЛ/ВЛ Търън, като захранването на ФЕЦ ще става от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП Ровино. Проектирана е кабелна линия НН с кабел САВТ4x240мм², с дължина на трасето около 446,50 м, което ще преминава през ПИ с идентификатор 56962.1.567 по КККР на с. Подвис и през имот с кад. №21 по кадастрален план /околовръстен полигон/ с. Подвис, м. „Ровино“. Подземният кабел ще се положи свободно в



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



изкоп, в пясъчна възглавница, като цялото трасе ще бъде сигнализирано със сигнална PVC лента и с положено под нея стоманено поцинковано въже Ф10, което ще се свързва към нулевите шини в електромерното табло и в събирателното ел. табло на ФЕЦ.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 6,48 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Natura 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на село Подвис в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация и подземна кабелна линия ниско напрежение за външно ел. захранване на фотоволтаичната инсталация“ в ПИ с идентификатор 56962.1.567 по КККР на село Подвис и Имот с кад. № 21 по кадастрален план /околовръстен полигон/ на село Подвис, м. „Ровино“, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ - Смолян

