



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изм. № *КПД-М-512-11*  
Смолян, ..... 2022 г.

ДО  
„ЗЕМЯ И СЛЪНЦЕ“ ООД  
СЕЛО БОРИЕ  
ОБЩИНА РУДОЗЕМ  
ОБЛАСТ СМОЛЯН


**Относно:** Инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 199 kW“ в УПИ I-507.-1, кв. 21а /ПИ с идентификатор 05365.507.196/ по плана на село Борие, община Рудозем, област Смолян.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪБОВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-512/28.06.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 199 kW“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда върху прилежащ терен на УПИ I-507.-1, кв. 21а по плана на село Борие, община Рудозем, образуван за ПИ с идентификатор 05365.507.196 по КККР на село Борие, община Рудозем да бъде реализирана фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (слънчева енергия) с номинална мощност 198,72 kWp. Видно от издадена скица с виза за проектиране, горесцитираният урегулиран поземлен имот, собственост на възложителя е с НТП: „За друг вид производствен складов обект“, с площ 1359 кв.м и със съществуващи в него пет селскостопански сгради, всяка със застроена площ 2 кв.м. Фотоволтаичната инсталация ще отдава изцяло произведената електроенергия в електроразпределителната мрежа. За изграждане на настоящата ФЕЦ ще се използват 368 бр. монокристални фотоволтаични модули с номинална мощност 540 kWp, свързани в стрингове; 2 бр. трифазни инвертори с мощност по 100 kW, кабелна мрежа; събирателно АС табло; заземителна инсталация и защита от пренапрежение. Свързването на модулите ще е посредством специални конектори, осигуряващи максимална защита по време на експлоатация и монтаж. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху статична конструкция, с ориентация спрямо хоризонта, съобразно ориентацията на имота и наклона на терена, като няма да се изграждат допълнително ориентиращи конструкции, с които да се коригира наклона на модулите. Конструкциите ще образуват две отделни повърхнини, върху които ще се нареждат



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,  
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





модулите. Инверторите ще са за открит монтаж и ще се монтират на конструкция в обслужващата пътека на ФЕЦ. За заземителна инсталация ще се използват металните части на конструкциите, която ще бъде единна – за защита от индиректен допир и защита от пренапрежение. Предвижда се външното ел. захранване на фотоволтаичната инсталация да се изпълни чрез полагане на подземен кабел (СВТ4х185) от електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП Борски дол до събирателното табло на централата. Трасето на новия кабел ще е с дължина 175 м, като кабела ще се положи свободно в изкоп (1,1/0,6м) върху пясъчна възглавница. Изкопните работи ще се извършват без използване на взрив.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е ВГ0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 5,74 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в строителните и регулационни граници на село Борие), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (изграждане на ФЕЦ върху урбанизиран производствен терен „Пп“), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона ВГ0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, без да се променя съществуващото положение в района и в обхвата на оценяваното ИП. В землището на село Борие в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 199 kW“ в УПИ I-507.-1, кв. 21а /ПИ с идентификатор 05365.507.196/ по плана на село Борие, община Рудозем, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.***

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

Директор на РИОСВ - Смолян



За Директор:  
*Катерина Гаджева*  
Заповед за заместване:  
*22-08-10/08.06.2022г.*