



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № *КПД-11-528-1/1*  
Смолян, .....*16.08*.....2022 г.

ДО  
„ТАНИСТ“ ЕООД  
ГРАД ПЛОВДИВ


**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (Фотоволтаична електроцентрала) с обща инсталирана мощност 300 kW върху покривните конструкции на съществуващи сгради“, находящи се в УПИ XIV – ДИП „Чайка“, кв. 116 по плана за регулация на село Павелско, община Чепеларе, област Смолян.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕЛКЕДЖИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-528/01.07.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (Фотоволтаична електроцентрала) с обща инсталирана мощност 300 kW върху покривните конструкции на съществуващи сгради“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда върху покривните конструкции на съществуващи сгради, находящи се в УПИ XIV – ДИП „Чайка“, кв. 116 по плана за регулация на село Павелско, община Чепеларе, област Смолян, да бъде изграден и въведен в експлоатация енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (Фотоволтаична електроцентрала) с обща инсталирана мощност 300 kW. Съгласно представената информация и документация, на възложителя е учредено право на ползване върху покривното пространство на сгради, означени в плана „3Мсбс“ и „2Мсбс“, построени в горесцитираният урегулиран поземлен имот, върху площ съответно 1012 кв.м и 481 кв.м, ведно с незастроената част от същия недвижим имот, в размер 14554 кв.м. За обекта има издадена от Главен архитект на община Чепеларе, скица с виза за проектиране, от която е видно, че горесцитираният УПИ попада в устройствена зона „Пп“. Предвидената за изграждане фотоволтаична електроцентрала върху покривните конструкции на съществуващите сгради ще се състои от фотоволтаични панели за преобразуване на слънчевата енергия в електрическа и инвертори (преобразуватели). Общата инсталирана пикова мощност на централата ще бъде 300 kWp, като произведената ел. енергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа.



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113,  
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





Инверторите ще бъдат 3 бр. с единична привидна мощност (АС) - 105.00kVA, а измерването на електрическата енергия ще се осъществява чрез четириквадратен статичен електромер, програмиран за измерване в две посоки. Съгласно издадено становище на „ЕР ЮГ“ ЕАД, присъединяването на електрическата централа към електроразпределителната мрежа ще се осъществи чрез обособяване на нов извод в ТП 1 „Павелско“, ТП/БКТП ТП 1–Павелско, КЛ/ВЛ Таванчика, п/ст ВС Чернатица, като електроразпределителното дружество ще обособи новия извод чрез монтиране на: нов прекъсвач НН за съответната инсталирана мощност; ново електромерно табло (ЕТ) и измервателна апаратура на фасадата на трафопоста; изтегляне на оразмерен кабел НН (9 м) от новия прекъсвач НН до ново ЕТ на ТП, както и осигуряване на необходимото оперативно напрежение, доставка и монтаж на табло за управление и предаване на данни в реално време, а възложителят ще проектира и изгради ФЕЦ с описаните параметри; оразмерени инвертори на място в имота; табло/а НН с необходимите изводи и изграждане на необходимия брой кабелни линии НН към табло/а НН на ТП 1 – Павелско.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,18 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в строителните и регулационни граници на село Павелско), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривите на съществуващи производствени сгради), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, без да се променя съществуващото положение в района и в обхвата на оценяваното ИП. В землището на село Павелско в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (Фотоволтаична електроцентрала) с обща инсталирана мощност 300 kW върху покривните конструкции на съществуващи сгради“, находящи се в УПИ XIV – ДИП „Чайка“, кв. 116 по плана за регулация на село Павелско, община Чепеларе, област Смолян,



преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.*

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

*Директор на РИОСВ – Смолян*

