



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

X

ИЗХ. № КПД-11-577-1/30.07.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
МР СМОЛЯН
ГРАД СМОЛЯН

ОТНОСНО: Проект за: „Аварийно изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV за захранване на МТП „Киселчово“, чрез разкъсване на съществуващ кабел 20 kV през новомонтиран БКТП“, преминаваща през ПИ с идентификатори 48814.10.2, 48814.1.456, 48814.3.793, 39637.5.395, 36947.7.148, 36974.4.376, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-577/27.07.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.), относно горецитираният проект, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеният проект за: „Аварийно изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV за захранване на МТП „Киселчово“, чрез разкъсване на съществуващ кабел 20 kV през новомонтиран БКТП“, преминаваща през ПИ с идентификатори 48814.10.2, 48814.1.456, 48814.3.793, 39637.5.395, 36947.7.148, 36974.4.376, община Смолян, област Смолян попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация и документация, проекта обхваща изграждане на нова кабелна линия 20kV, чрез разкъсване на съществуваща кабелна линия 20kV и полагане на новата КЛ 20kV от мястото на разкъсване до нов БКТП и нова кабелна линия 20kv от нов БКТП до МТП „Киселчово“. Трасето на кабелната линия 20kV ще бъде с дължина 4050 м и ще започва от муфи 20kV, като ще пресича асфалтов път, ще преминава през участък без настилка успоредно на пътя завършвайки в КРУ на нов БКТП, излизайки от КРУ на нов БКТП ще тръгва успоредно на пътя като преминава през участъци без настилки и с асфалтова настилка, преминавайки през водостоци и мостове, завършвайки в съществуващо МТП „Киселчово“ (по друг проект). Кабелите 20kV се свързват към нов КРУ в нов БКТП и към съществуващ разединител на МТП „Киселчово“ посредством кабелни глави преминавайки и полагайки се свободно в изкоп. Трасето ще пресича пътища на две места, като пресичанията ще се изпълнят с КД тръби ф160 в бетонов кожух подземно, като са предвидени и резервни тръби, а там където преминаването ще бъде през водостоци и мостове ще се изпълни с окачване на метални тръби ф160. Гореописаният нов БКТП ще бъде със застроена площ 6,09 кв. м. и ще се



□ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; □ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



монтира в изкоп до 0,8 м в ПИ с идентификатор 39637.5.289 (по чертеж), като на този етап в него няма да се монтира трансформатор. Контейнерът на трафопоста ще се състои от един бетонов модул, представляващ обемен коритообразен стоманобетонен елемент, разделен на четири части оборудван с всички необходими дограми, преградни стени и електрическото оборудване. По цялото кабелно трасе ще се положи сигнална PVC лента, след което по цялата дължина в изкопа, ще се положи стомано-поцинковано въже Ф10 мм, което ще се свързва към нулевите шини във нов БКТП и МТП „Киселчово“ както и с всички метални елементи и тръби по трасето. Строително-монтажните работи по кабелната линия 20kV ще включват направа на изкоп, без използване на взрив; монтиране на вкопан бетонов стандартизиран трафопост; полагане на кабелите, изтегляне в тръби, обратно засипване. Предвижда се изкопните работи да се извършват при спазване на нормативните разстояния и изисквания спрямо съществуващите други подземни съоръжения и комуникации, като е предвидено след приключването на изкопните работи, да се възстановяват всички нарушени трайни настилки.

Предвид гореизложеното, отчитайки предмета на проекта, предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. В тази връзка, проектното предложение не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Територията, предмет на настоящият проект **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии (ЗЗТ)*, **но попада** в границите на една защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, а именно: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал.1 и ал.3 от *Наредбата за ОС* се установи, че реализацията на гореописаното проектно предложение е **допустима**, спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“, определен с горесцитираната заповед за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на така заявеното проектно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, без да се променят съществуващото положение и силата на въздействията в района и в обхвата на оценяваният проект. В землищата на населените места, в границите на защитената зона няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваният проект (фаза работен проект) да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за проект: „Аварийно изграждане на кабелна линия средно напрежение 20 kV за захранване на МТП „Киселчово“, чрез разкъсване на съществуващ кабел 20 kV през новомонтиран БКТП“, преминаваща през ПИ с идентификатори 48814.10.2, 48814.1.456, 48814.3.793, 39637.5.395, 36947.7.148, 36974.4.376, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян за промените.

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ - Смолян