



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

X

ИЗХ. № КПД-11-603-1/06.08.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Нов БКТП в ПИ с идентификатор 46045.501.1156, кабели НН и СрН за ел. захранване на складова база“ в ПИ с идентификатор 46045.501.1269 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-603/04.08.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Нов БКТП в ПИ с идентификатор 46045.501.1156, кабели НН и СрН за ел. захранване на складова база“ в ПИ с идентификатор 46045.501.1269 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на нов БКТП в ПИ с идентификатор 46045.501.1156, кабели НН и СрН за ел. захранване на складова база в ПИ с идентификатор 46045.501.1269 по КККР на град Мадан, община Мадан, област Смолян. За захранването на складова база се предвижда монтаж на стандартизиран БКТП 20/0.4 kV, 1x800 kVA в ПИ с идентификатор 46045.501.1156, собственост на клиента, доставка и монтаж на трансформатор, изграждане на два броя кабелни линии 20kV тип NA2XS(F)3x1x400mm² от мястото на разкъсване на КЛ 20kV, между МТП „Койнарци“ и ТП“2-Шаренка“ до нов БКТП в имота на клиента и една кабелна линия НН тип NAY2Y-J 4x240mm² от РТНН на нов БКТП до електромерно табло монтирано отвън до БКТП за обект в ПИ46045.501.1269. Новоизградената кабелна линия СрН 20kV (по друг проект с разрешение за строеж № 26/29.08.2025г. издадено от община Мадан), между МТП „Койнарци“ и ТП“2-Шаренка“ ще преминава отляво в края на пътя по посока МТП „Койнарци“, като свързването на кабела ще стане чрез херметизирани кабелни муфи, а към новомонтираното БКТП в сектор „КРУ“ посредством кабелни глави. Кабела се полага в предварително направен изкоп, започващ от мястото предвидено за разкъсване на новоизграждащият се кабел и завършва в новомонтираното БКТП. Пресичанията на пътища и



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



трасето попадащо в имота на клиента ще се изпълнят с КД тръби ф160 в бетонов кожух подземно, като са предвидени и резервни тръби, цялото трасе се сигнализира със сигнална PVC лента с надпис, под сигналната лента по цялата дължина в изкопа се полага стоманено-поцинковано въже Ф10 мм, което се свързва към заземителното въже на новоизграждащият се кабел и заземителния контур на ново монтираното БКТП, както и с всички метални елементи и тръби по трасето. Дължината на кабелни линии 20кV ще бъде 26 м. Кабелната линия НН ще започва от разпределителното табло ниско напрежение (РТНН) на новомонтирания БКТП и ще завършва в електромерното табло монтирано на фасадата на БКТП, поради малкото разстояние между двете табла (1 м), кабелната линия ниско напрежение ще бъде положена във вече направения изкоп на новомонтираното БКТП. Новият трансформаторен пост, тип БКТП 1х800 ще бъде изпълнен като монолитен блок, а покрива е с възможност за демонтаж и монтаж, в който монтира един брой маслен, херметичен, без разширителен съд трансформатор с мощност 400кVA. Предвидено е БКТП да бъде монтирано в изкоп с размери 3 x 3,25 м и дълбочина 0,8 м на застроена площ 6,09 кв. м.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 4,05 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на град Мадан, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Нов БКТП в ПИ с идентификатор 46045.501.1156, кабели НН и СрН за ел. хранване на складова база“ в ПИ с идентификатор 46045.501.1269 по КKKP на град Мадан, община Мадан, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ - Смолян