



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изх. №..... *УКПД-11-614-(1)*
Смолян,..... *08.11.* 2024 г.

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ
КЕЦ - СМОЛЯН

Относно: Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване от нов ЖР стълб в УПИ II – озеленяване, кв. 57 до УПИ I – за ТП, кв. 64 (част от имот с пл. № 659) за нуждите на производствена сграда с местонахождение в имот с пл. № 659, село Средногорци“, община Мадан, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-614/28.10.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Външно електрозахранване от нов ЖР стълб в УПИ II – озеленяване, кв. 57 до УПИ I – за ТП, кв. 64 (част от имот с пл. № 659) за нуждите на производствена сграда с местонахождение в имот с пл. № 659, село Средногорци, община Мадан, област Смолян“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация и документация, предмет на настоящото инвестиционно предложение е изграждане на външно електрозахранване от нов ЖР стълб в УПИ II – озеленяване, кв. 57 до УПИ I – за ТП, кв. 64 (част от имот с пл. № 659) за нуждите на производствена сграда с местонахождение в имот с пл. № 659, с. Средногорци, общ. Мадан собственост на „Омелия“ ЕООД, град Мадан, съгласно сключен предварителен договор и анекс към него за присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа на „ЕР ЮГ“ ЕАД. Предвижда се изграждане на нова подземна кабелна линия за захранване на нов БКТП /по друг проект/, ситуиран в УПИ I–за ТП, кв. 64, с. Средногорци, с обща дължина на проектното подземно трасе 285,55 м, с начало от нов ЖР стълб, предвиден за монтиране в УПИ II – озеленяване, кв. 57, с. Средногорци и преминаващо последователно през УПИ II, кв. 57, улица в кв. 57 и ПИ с идентификатор 68451.202.2 по КККР на с. Средногорци (НТП: „За селскостопански, горски, ведомствен път“), достигайки до част от имот с пл. № 659, за която е обособено горесцитираното УПИ I, в който е предвиден новия БКТП. Изграждането на подземната кабелна линия е свързано с полагането на кабел NA2XS(F), 3x1x185mm² + желязо Ф10 в защитна тръба с бетонов кожух и директно в изкоп 0.6/1.1 м, със сервитут 1.00 м (по 0.50 м от двете страни по оста на трасето). Присъединяването към съществуващата електроразпределителна мрежа (ВЛ 20 kV „Мадан“) ще се осъществи чрез монтаж на новия ЖР стълб в оста на отклонението за МТП „Екоенергия“, извод СН „Мадан“, подстанция „Конски дол“, с предвидени нов въздушно кабелен преход 20kV, 3 бр. композитни вентилни отводи 20kV/10кА, както и необходимите укрепителни скоби. За достигане на кабела 20kV до ВКП се предвижда стоманена тръба 3 м, укрепена към стълба. ВКП 20 kV и неговите елементи ще се



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



полагат предимно в изкоп, като дълбочината на кабелното трасе под тротоар ще е 0,9 м, при пресичане на улици и транспортни участъци, кабела ще се изтегля в PVC тръба Ф160 в бетонов кожух на дълбочина 1,1 м, а при пресичане на подходи към гаражи и паркинги, кабела ще се изтегля в КД тръба Ф160 на дълбочина 0,8 м.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-342/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.54/29.06.2021 г.), отстояща на около 8,27 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Средногорци в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в най-близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване от нов ЖР стълб в УПИ II – озеленяване, кв. 57 до УПИ I – за ТП, кв. 64 (част от имот с пл. № 659) за нуждите на производствена сграда с местонахождение в имот с пл. № 659, с. Средногорци“, общ. Мадан, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

