



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № ВЛО-11-624-(3)  
Смолян, 28.08 2018 г.

ДО  
РЕСМИ МУРАД,  
КМЕТ НА ОБЩИНА АРДИНО  
УЛ. „БЕЛИ БРЕЗИ“ № 31  
ГРАД АРДИНО  
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-624/20.07.2018г. и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-624-(2)/27.08.2018г. за инвестиционно предложение: „Главен колектор и канализация на улици в гр.Ардино“, в урбанизираната територия на гр.Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУРАД,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-624/20.07.2018г., което може да прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Главен колектор и канализация на улици в гр.Ардино“, в урбанизираната територия на гр.Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

По данни на възложителя, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация, Предмет на проекта е: -проектиране на канализация за битови отпадъчни води на гр.Ардино, включително на кварталите "Изгрев", "Завет", "Искра и "Любовна чешма"; -проектиране подмяна на азбестоциментови и стоманени тръби от уличната водопроводна мрежа на гр.Ардино и направа на допълнителен водопроводен клон от ПС - Ардино до центъра на гр.Ардино /Лесничейството/ с дължина 3 км с Ø 160 мм, осигуряващ вода за ГПСОВ гр.Ардино, в т.ч. и на кв."Любовна чешма". Град Ардино е с прогнозен брой на населението 5000 жители. Приета е средна денонощна водоснабдителна норма за един жител 230 л/ж.дн. Отвеждането на битовите отпадни води до ГПСОВ - Ардино ще се осигурява от два броя Главни канализационни колектори: -Главен канализационен колектор I / Гл.кол.I / с дължина 4381м, с начало кв."Любовна чешма" и завършващ в мястото на заустване след моста за с.Кроячево в р.Егридере /след Помпена станция/ ПС / - Ардино - за питейна вода /. Той ще се изпълни с тръби PP DN 300 SN 8 от кв."Любовна чешма" до включването в него на Главен канализационен колектор II /Гл.кол.II/ в т.648 с дължина 2392 м, като от т.76 /кв.Любовна чешма"/ до т.93 и от т.118 до т.649 ще бъде в коритото на р.Егридере в предпазен стоманобетонов кожух. Гл.кол.1 от включването в него на Гл.кол.II в т.648 до ГПСОВ-, Ардино ще се изпълни с тръби PP DN 400 SN 8 с дължина 896м. В Гл.кол.I се включват уличните канализационни клонове за битови отпадъчни води от клонове с номера от 1 до 20 / от Канализационен клон 1, Канализационен клон 2 до Канализационен клон 20 /. -Главен канализационен колектор II /Гл.кол.II/ е с дължина 2392м и започва от т.247 / кв."Завет" и се включва в т.648 в Гл.кол.1 и ще се изпълни с тръби PP DN 300 SN 8.

1/3



Трасето на Гл.кол.II от т. 210 до т.418 с дължина 515 м ще бъде в коритото на дерето, идващо от кв."Завет" към Автогарата, също така и от т.418 до включването му в Гл.кол.I в т.648 с дължина 1245 м, ще се изпълни в коритото на р.Егридере и ще бъде в предпазен стоманобетонов кожух. Поради голямата денивелация на терена сградните канализационни отклонения /СКО/ от жилищните сгради в урегулираните имоти от долната страна на улиците /предимно в кв."Изгрев" и в североизточната част на гр.Ардино/ не могат да се заустват в проектираната улична канализация. По тази причина в тези квартали се предвижда изпълнение и на вътрешно квартална канализация с тръби PP DN 200 SN. Гл.кол.I пресича два пъти р. Егридере под "Любовна чешма" поради, което се предвижда изграждането на стоманобетонени прагове на тези места. Гл.кол.II пресича р.Егридере непосредствено преди да се включи в Гл.кол.I, ще е също със стоманобетонов праг. С проекта се предвижда подмяната на уличната водопроводна мрежа, изградена предимно с азбестово циминтови тръби Ø 60 мм през 60-те години на миналия век. Предвижда се и изграждане на директен водопроводен клон с тръби PE -HD Ø 160/10 от ПС - Ардино по пътя за с.Дядовци, към Лесничейството по ул. "Тютюнева" с дължина 3 км, с който ще се осигури по-добро и по-надеждно подаване на вода в р.Ардино. Гл.колектор I започва от кв."Любовна чешма" и завършва до площадката на ГПСОВ /по проекта от 2008г./. В последствие е изпълнена канализацията на кв."Здравец" като завършва на ул. „Родопи“. При тази ситуация Гл.кол.I - ще продължи по ул."Родопи" и след моста при сградата на Община Ардино ще продължи по първоначалния проект от 2008г. в коритото на р.Ардинска и през площадката на „Разсадника“ ще достигне до ГПСОВ - Ардино. Дължината на Гл.кол.I вече ще бъде 2103м, в т.ч. 383м с PE-тръби с DN300, SN8 и 1720м с PE - тръби DN400, SN8. Частта от първоначалния проект на Гл.кол. I от кв."Любовна чешма" до Подстанция Ардино в бъдеще ще бъде Гл.кол. IIа и ще се включи в Гл.кол.II.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите **при спазване на определени условия**, съгласно приложено за съобразяване становище на БД ИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-493-(1)/27.08.2018г.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие**. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за горецитираното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния

орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

**Приложение:** Становище с изх. № ПУ-01-493-(1)/27.08.2018г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

С уважение,

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

Директор на РИОСВ – Смолян



За Директор:

инж. Екатерина Гаджева

Заповед за заместване:

РА-08-137/23.08.2018г.

