



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изх. №..... *УКПД-11-627-11*
Смолян,..... *11-11* 2024 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ
КЕЦ - СМОЛЯН

Относно: Инвестиционно предложение: „Изместване на съществуващи кабелни линии – 3 бр. в рамките на УПИ I – за училище, детска градина и детски ясли, групови гаражи, кв. 13 (ПИ 63207.501.38 и ПИ 63207.501.39), град Рудозем“, община Рудозем, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-627/04.11.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Изместване на съществуващи кабелни линии – 3 бр. в рамките на УПИ I – за училище, детска градина и детски ясли, групови гаражи, кв. 13 (ПИ 63207.501.38 и ПИ 63207.501.39), град Рудозем“, община Рудозем, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изместване на съществуващи кабелни линии – 3 бр. в рамките на УПИ I – за училище, детска градина и детски ясли, групови гаражи, кв. 13 (ПИ 63207.501.38 и ПИ 63207.501.39), град Рудозем, община Рудозем, област Смолян, във връзка с предвидено реконструиране/изграждане на нови сгради в границите на същото УПИ, чието бъдещо ситуиране ще засегне, преминаващите в имота съществуващи кабели НН и 20 kV. Трасето на изместените кабели ще започне от съществуващ трафопост ТП „Гимназия“, от където в югоизточна посока ще се положат нови кабели НН и 20 kV до мястото на муфиране със съществуващите кабели. Общата дължина на кабелното трасе ще е 25 м и ще преминава през УПИ I – за училище, детска градина и детски ясли, групови гаражи, кв. 13, в рамките на ПИ с идентификатори 63207.501.38 и 63207.501.39 по КККР на град Рудозем. Дейностите ще се реализират, съгласно сключен договор за изместване на енергиен обект, като се предвижда полагане на: кабелна линия 20kV между ТП „Гимназия“ и ТП „Военен блок“, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm²; кабелна линия 0,4 kV между ТП „Гимназия“ и КРШ 1, ул. „Втора, бл. 1;3;5;7, тип NAY2Y 4x185mm²; кабелна линия 0,4 kV между ТП „Гимназия“ и КРШ 1, ул. „Втора, бл. 16, тип NAY2Y 4x240mm². Новите кабели ще се изтеглят в защитни тръби тип KD09160, а самите тръби ще бъдат положени в изкоп с бетонов кожух. За целта, кабелите ще се разкрийт в обхвата на ПИ 63207.501.38 и частично в ПИ 63207.501.39, ще се разкъсат и муфират в ПИ 63207.501.39, като от новите кабелни муфи 1 комплект (3 бр.) 20kV и 2 бр. НН, ще се изтеглят новите кабели NA2XS(F)2Y 3x1x185mm²; NAY2Y 4x185mm²; NAY2Y 4x240mm² до съществуващия трафопост ТП „Гимназия“. Предвижда се намаляване на сервитутите на кабела, поради технически причини, като новия сервитут е определен на 0,3 м от двете страни. Дълбочината на полагане в населени места под тротоар е 0,9 м, при пресичане на улици и



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



транспортни участъци, кабела се изтегля в PVC тръба Ф160 в бетонов кожух на дълбочина 1,1м, при пресичане на подходи към гаражи и паркинги, кабела се изтегля в КД тръба Ф160 на дълбочина 0,8 м, а при полагане на силови кабели в изкоп, на всеки 2 м по дължината на кабела се поставя стандартизирана маркираща превръзка. Поради трудния терен, новите кабели ще се изтеглят в защитни тръби - КД тръба Ф160 с бетонов кожух.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е ВГ0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 3,58 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона ВГ0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Рудозем в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в най-близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изместване на съществуващи кабелни линии – 3 бр. в рамките на УПИ I – за училище, детска градина и детски ясли, групови гаражи, кв. 13 (ПИ 63207.501.38 и ПИ 63207.501.39), град Рудозем“, община Рудозем, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

