



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изм. № КПД-11-64-(3)
Смолян, 28.02. 2019 г.

ДО
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
ГРАД ЗЛАТОГРАД
ОБЛАСТ СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Старцево, община Златоград – ул. „Васил Левски“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Дельо Войвода“ и ул. „Европа“, с. Старцево, община Златоград, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-64/07.02.2019г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., изм. и доп.) и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-64-(2)/26.02.2019г., Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Старцево, община Златоград – ул. „Васил Левски“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Дельо Войвода“ и ул. „Европа“, с. Старцево, община Златоград, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Старцево, община Златоград, в участъци – ул. „Васил Левски“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Дельо Войвода“ и ул. „Европа“. С предвидената реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Старцево ще се осигури по-високо качество на подаваната вода за питейно-битово водоснабдяване и предотвратяване на загубите, поради силно амортизираната водопроводна мрежа. По данни на възложителя, заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, се предвиждат следните дейности: подмяна на най-критичните участъци от съществуващата амортизирана мрежа от етернитови тръби с тръби от полиетилен висока плътност; подмяна на съществуващите водопроводни отклонения към прилежащите сгради; изпълнение на надземни пожарни хидранти по цялата дължина на новите водопроводи. Инвестиционното предложение ще се реализира в обхвата на ул. „Васил Левски“ – участък с дължина 149 м, от о.т. 61 до о.т. 50; ул. „Пеньо Пенев“ – участък с дължина 244 м, от о.т. 356 до о.т. 229; ул. „Европа“ – участък за подмяна с дължина 188 м, от о.т. 110 до о.т. 166 и ул. Дельо войвода“ – участък с дължина 220м, от о.т. 100 до о.т. 1, за водопровод висока зона и L=146 м от о.т. 106 до о.т. 110 за водопровод ниска зона, като ще се изпълни с тръби РЕ-НД ф90/10. Предвидени са изкопни работи, като минималната дълбочина на горния ръб на тръбите следва да бъде 1.30м. Преди полагане на тръбите, на дъното на изкопа ще се положи пясък с дебелина минимум 10 см, следва полагане на тръбите в изкопа и засипване до 30 см над темето с дребнозърнеста фракция; трамбоване, а останалата част от



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



траншеята се засипва механизирано с нестандартна баластра. Предвидено е механизирано валиране на баластрата.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на определени условия**, съгласно приложеното за съобразяване писмо с изх. № ПУ-01-93-(1)/26.02.2019г. на БД ИБР – Пловдив.

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Старцево, община Златоград – ул. „Васил Левски“, ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Дельо Войвода“ и ул. „Европа“, с. Старцево, община Златоград, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

Приложение: Копие на писмо с изх. № № ПУ-01-93-(1)/26.02.2019г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ - Смолян

