



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

X

Изм. № КПД-11-677-1/26.08.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ
МРЕЖОВИ РЕГИОН СМОЛЯН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Подмяна на съществуваща кабелна линия с нова кабелна линия 20 kV от ТП „Болница“ – ТП „Поща“ в град Смолян, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-677/25.08.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за: „Подмяна на съществуваща кабелна линия с нова кабелна линия 20 kV от ТП „Болница“ – ТП „Поща“ в град Смолян, община Смолян, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда подмяна на съществуваща кабелна линия с нова кабелна линия 20 kV от ТП „Болница“ – ТП „Поща“ в град Смолян, община Смолян, област Смолян. Трасето на кабелната линия 20kV ще започва от ЗРУ на П/ст „Смолян“, като от мястото на присъединяване към ЗРУ до шахта №1 от южната страна на сградата, кабелната линия преминава през съществуващото кабелно стопанство на П/ст Смолян през, което преминават всички изходящи кабели 20kV. От шахта №1 до шахта № 98 срещу ВС „АРЗ“ кабелната линия ще се изтегля в свободна тръба от съществуващата тръбно-канална мрежа, въведена в експлоатация през 2014г. От шахта №98 трасето на кабела ще пресича пътния подход срещу входа на АРЗ и продължава по десният тротоар на улицата. В този участък кабелната линия се полага свободно в изкоп, като пресичането на пътния подход ще се изпълнява в КД тръби Ф160 в бетонов кожух. По подпорната стена преди тунела кабела ще се укрепва по стената и ще се защитава с метална тръба Ф160 или защитен капак от поцинкована ламарина, с дебелина 1мм, като същите ще бъдат заземени. От подпорната стена преди тунела до ТП „Поща“ трасето на кабела ще преминава през съществуващият кабелен колектор. По протежение на новопроектираното трасе, на съответните дълбочини, ще се полагат стоманено поцинковано въже Ф-10мм. и сигнална PVC лента над него. В кабелният колектор ще се изтегля жълто-зелен проводник със сечение 50мм². Дължината на трасето ще бъде 4730 м. Предвидените изкопни



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



работи ще са без използване на взрив, като след нарушаване на всички настилки е предвидено тяхното пълно възстановяване.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това, конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.), отстояща на около 1,67 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитанията на видове птици, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на населеното място, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Подмяна на съществуваща кабелна линия с нова кабелна линия 20 kV от ТП „Болница“ – ТП „Поща“ в град Смолян, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ - Смолян