



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)



Изх. № КПД-11-679-1/26.08.2026

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГРАД ПЛОВДИВ
МРЕЖОВИ РЕГИОН СМОЛЯН

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Кабелна линия ниско напрежение (НН) от МТП „ВЕЦ“ до ново електромерно табло в ПИ 80371.243.7 по плана на град Чепеларе за присъединяване на „Производствена база“ и подмяна на трансформаторна машина, разпределително табло НН и свързващи връзки на МТП „ВЕЦ“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГАСЕР,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-679/25.08.2026 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, което приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 96/2025 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение: „Кабелна линия ниско напрежение (НН) от МТП „ВЕЦ“ до ново електромерно табло в ПИ 80371.243.7 по плана на град Чепеларе за присъединяване на „Производствена база“ и подмяна на трансформаторна машина, разпределително табло НН и свързващи връзки на МТП „ВЕЦ“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от МТП „ВЕЦ“ до ново електромерно табло в ПИ 80371.243.7 по плана на град Чепеларе за присъединяване на „Производствена база“ и подмяна на трансформаторна машина, разпределително табло НН и свързващи връзки на МТП „ВЕЦ“. МТП „ВЕЦ“ представлява съществуващ мачтов трафопост, изграден от железобетонен стълб с площадка за монтаж на силовия трансформатор, силов трансформатор, разпределително табло ниско напрежение (РТНН), високоволтово оборудване за присъединяване към електроразпределителната мрежа и кабелни връзки между трансформатора и РТНН. Предвижда се: подмяна на съществуващия трансформатор с мощност 160 kVA с нов трансформатор с мощност 250 kVA; подмяна на връзките между трансформатора и РТНН с кабел тип NA2XS(F)2Y 4×2×1×95 mm² mm², като свързването към трансформатора и РТНН ще бъде изпълнено посредством подходящи кабелни клеми, както и подмяна на съществуващото разпределително табло НН с ново, съобразено с



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПИК 99,

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,
0301/60-112, Fax: 0301/60-119



мощността на новия трансформатор. Трасето на кабела НН ще е с дължина 67 м и ще започва от РТНН на МТП „ВЕЦ“, като се насочва в западна посока и ще преминава през подхода към автомивката, след което трасето продължава в северна посока, по дължината на платното, и достига до електромерното табло, разположено на имотната граница. При преминаването през подхода на автомивката, кабела се защитава като се полага в КД тръби в бетонов кожух, Предвидено е цялото трасе на кабела да се сигнализира със сигнална PVC лента, като след нея по цялата дължина на трасето ще се положи стомано-поцинковано въже $\phi 10\text{мм}^2$ на половината дълбочина на изкопа, което се свързва към нулевата шина в РТНН на МТП „ВЕЦ“ и в новомонтираното електромерно табло. Предвидените изкопни работи ще се извършат без използване на взрив и на ръка.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.), отстояща на около 2,60 км..

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитанията на видове птици, предмет на опазване в близката защитена зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на град Чепеларе, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близко разположената защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Кабелна линия ниско напрежение (НН) от МТП „ВЕЦ“ до ново електромерно табло в ПИ 80371.243.7 по плана на град Чепеларе за присъединяване на „Производствена база“ и подмяна на трансформаторна машина, разпределително табло НН и свързващи връзки на МТП „ВЕЦ“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

С уважение,

X

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ-Смолян