



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0/TLP –WHITE/

Изх. № *КПД-11-69-(1)*
Смолян, *06.02.* 2025 г.

ДО

„СМОЛЯН – ВЕ“ ЕАД
ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия ОСЕЕ Рожен КЛ 110 kV Рожен Поле 110 kV в п/ст Смолян“ в ПИ с идентификатори 67653.923.245, 67653.923.247 и 67653.923.251 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-69/30.01.2025 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за изграждане на „Присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия ОСЕЕ Рожен КЛ 110 kV Рожен Поле 110 kV в п/ст Смолян“ в ПИ с идентификатори 67653.923.245, 67653.923.247 и 67653.923.251 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия /ОСЕЕ/ към електропреносна мрежа в ПИ с идентификатори 67653.923.245, 67653.923.247 и 67653.923.251 по КККР на град Смолян, община Смолян. Трасето на новата кабелна линия 110 kV ще преминава през поземлени с идентификатори 67653.923.560, 67653.923.561, 67653.923.160, 67653.923.252, 67653.923.248 и 67653.923.251 по КККР на град Смолян, община Смолян и ще бъде с обща дължина 450,50 м, като ширината на сервитутната ивица е 2,10 м (0,60 м от оста на трасето за едната страна и 1,50 м от оста на трасето за другата страна). Последователността на реперите по трасето на кабелната линия е направена в посока от съществуващ п/ст Смолян 110/20 kV към повишаващата подстанция. Трасето на КЛ 110 kV води началото си от подстанция Смолян 110/20 kV (репер №1) и ориентира своето направление в северна посока, като след 9 метра достига до репер №2, след което трасето се насочва в посока изток, като след 38 метра достига до репер №4. От репер №4 трасето се ориентира в посока североизток и след 63 метра достига до репер №7, ориентирайки се в посока изток и след 20 метра достига до репер №8. Достигайки репер №8 трасето на новата КЛ 110 kV се насочва в посока югоизток и след 110 метра достига до репер №13. От репер №13 трасето се ориентира в посока североизток, пресича асфалтова улица и след 18 метра достига до репер №14. След репер №14 трасето на новата КЛ 110 kV се насочва в посока изток и след 25 метра достига до репер №15. При репер №15 трасето се ориентира в посока югоизток и след 17 метра достига до репер №18. От репер №18 трасето на КЛ 110 kV се насочва в посока север и след 68 метра достига до репер №19.



☑ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



След репер №19 трасето се ориентира в посока изток и след 9 метра достига до репер №20. При репер №20 трасето се насочва в посока север и след 27 метра достига до репер №21. В участъка от репер №19 до репер №21 трасето на новата кабелна електропроводна линия заобикаля предвидения за целите на новата повишаваща подстанция противопожарен резервоар. От репер №21 трасето на новата КЛ 110kV се ориентира в посока изток и след 44 метра достига до репер №22. След репер №22 трасето на новата КЛ 110 kV се насочва в посока югоизток и след 4 метра достига до репер №23, който е поставен при новата повишаваща подстанция. Присъединяването в ОРУ 110 kV на п/ст Смолян 110/20 kV ще се извърши в съществуващата подстанция в поземлен имот с идентификатор 67653.923.560 по КККР на град Смолян, община Смолян.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **както и извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 5,12 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (присъединяване на ОСЕЕ), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Смолян в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за „Присъединяване на обект за съхранение на електрическа енергия ОСЕЕ Рожен КЛ 110 kV Рожен Поле 110 kV в п/ст Смолян“ в ПИ с идентификатори 67653.923.245, 67653.923.247 и 67653.923.251 по КККР на град Смолян, община Смолян, област Смолян е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

