



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изм. № КПД-11-693/7/
Смолян, 19.10 2017 г.

ДО
АРБЕН МИМЕНОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА САТОВЧА
УЛ. „ТОДОР ШОПОВ“ № 37
СЕЛО САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен водопровод от водохващане „Орак кая“ до резервоар Плетена – ПИ № 134102, землище село Плетена, община Сатовча, област Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИМЕНОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-693/15.08.2017г. на РИОСВ – Смолян, което може да прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, вкл. допълнителна информация с вх. № КПД-11-693-(4)/21.09.2017г. и становище на БД ЗБР – Благоевград с вх. № КПД-11-693-(6)/06.10.2017г. относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен водопровод от водохващане „Орак кая“ до резервоар Плетена – ПИ № 134102, землище село Плетена, община Сатовча, област Благоевград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда да се извърши подмяна на етернитови тръби с нови тръби ПЕВП на съществуващ външен водопровод от водохващане „Орак кая“ до резервоар Плетена, разположен в ПИ № 134102, землище село Плетена, община Сатовча, област Благоевград. Целта на инвестиционното предложение е да се осигури ефикасно и ефективно водоснабдяване на село Плетена, да се намалят загубите на питейна вода, както и да се намалят експлоатационните разходи. С реализацията на проекта се предвижда привеждане на водопроводната мрежа в съответствие с новите екологични норми и нормите за годност на строителните продукти, подобряване качеството на питейните води, подобряване на параметрите на водопроводната система. По данни на възложителя и видно от представената информация и документация, се предвижда подмяна на съществуващите етернитови тръби (ф80 и ф110) с нови тръби ПЕВП (ф110) на водопровод с дължина около 8942 м. Трасето на водопровода води началото си от водохващане „Вриз-2“ и достига до резервоар Плетена, землище на с. Плетена, община Сатовча, като се предвижда преминаване през водослив /падина/. Чрез водовземно съоръжение ВС „Вриз-2“, се осъществява водоснабдяване на село Плетена, по силата на разрешително с титуляр „Вик“ ЕООД, гр. Благоевград. С реализацията на проекта са предвидени също нови съоръжения на необходимите

1/3



места – изравнители, въздушници. Амортизираните етернитови тръби ще бъдат подменени с нови ПЕВП тръби, както следва: L=2311,04м, ПЕВП тръби 110мм, PN10, Q=3л/с; L=6269,7м, ПЕВП тръби 110мм, PN10, Q=6л/с; L=361,26м, ПЕВП тръби 110мм, PN16, Q=6л/с. Началото на водопровода е с географски координати: 41°22'05.698"В и 23°48'53.480"Л, а краят - 41°18'43.641"В и 23°51'10.476"Л. По трасето на външния водопровод са включени следните арматури и съоръжения: спирателни кранове, изравнителна шахта, шахта въздушник, преминаване през водослив /падина/, облекчителни шахти, събирателна шахта конструктивен детайл. Обща използван площ от реализация на инвестиционното предложение е около 17 884 кв.м. Предвижда се водопроводът да се полага върху пясъчна подложка с дебелина 10 см. Обратната засипка ще се изпълни с пясък или в краен случай с мека пръст, без едри камъни и строителни отпадъци. Дозасипване на траншеята ще се извършва на пластове 20-30 см от баластра, като материалът за обратната засипка не трябва да съдържа частици с големина над 60 мм. За уплътняване на окончателната засипка може да се използват вибрационни трамбовки, но само от страни на тръбопровода.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и с ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и **условията**, описани в т.7 и т.9 на приложеното за съобразяване становище на БД ЗБР – Благоевград с изх. № П-01-299/29.09.2017г.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие**: BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените в инвестиционното предложение дейности (подмяна на етернитови тръби с нови ПЕВП на съществуващ водопровод), не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0001030 „Родопи-Западни“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен водопровод от водохващане „Орак кая“ до резервоар Плетена – ПИ № 134102, землище село Плетена, община Сатовча, област Благоевград, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста, копие на Становище с изх. П-01-299/29.09.2017г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

