



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изм. № *КПД-11-713-(3)*  
Смолян, *08.03.* 2022 г.

ДО  
МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
ГРАД СОФИЯ

На Ваш изх. №05-08-3987/07.12.2021 г.


**Относно:** Инвестиционно предложение: „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Жижовска при село Жижово – Тип 1”, община Сатовча, област Благоевград.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САНДОВ,

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-713/08.12.2021 г., препратено по компетентност от РИОСВ- Благоевград с изх. № 4082 (1)/07.12.2021 г., което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, както и писмо на БДЗБР – Благоевград с изх. № П-01-393-(1)/04.03.2022 г., относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Жижовска при село Жижово – Тип 1”, община Сатовча, област Благоевград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда оборудване на нова мониторингова хидрометрична станция (ХМС) на река Жижовска при село Жижово – Тип 1 (пункт № 52), община Сатовча, област Благоевград. Предвиденото оборудване е за нов мерителен участък от река Жижовска, намиращ се на около 1,30 км северозападно от село Жижово, при географски координати: X=41.559913° и Y=24.018328°. Дължината на праволинейната част от коритото е около 100 м и позволява оборудване на хидрометричния участък от река Жижовска със система за постоянно измерване на водното ниво и температура на водата, с възможност за локален запис и обработка на информацията и възможност за периодично изпращане на данните към събирателен център. Системата ще бъде от радарен тип, монтирана върху връхната конструкция на стоманен мост. Предвиденият нов мерителен пост ще бъде включен в националната мониторингова мрежа за количествен мониторинг на повърхностните води на Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ и бъдеща поддръжка на системата ще се осъществява от екипите на НИМХ. Поради тази специфика, техническо предложение е съобразено с внедрените и използвани в НИМХ измервателни уреди, комуникационни и информационни системи. След направен оглед на речния участък, извършените геодезични дейности, хидрометрични замервания на потока и направения хидроложки анализ с информационна база на режима на оттока, е предвидено изграждането на метален мост върху стоманобетонени устои в основния отвор и оборудване



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



на два помощни створа за измерване на водни нива, изчисляване на наклони и извършване на други хидрометрични действия. Устоите на моста ще бъдат изведени в двата края на напречното сечение на основния створ. За реализация на инвестиционното предложение ще бъдат изпълнени следните основни строително-ремонтни дейности: почистване на площи от растителност; организация на строителна площадка (ограда, фургон, тоалетна, генератор); изкоп за устои на мост и подпорни стени, включващ укрепване, натоварване, депониране на почвата и изхвърляне; кофраж за бетониране на устоите, подпорни стени и стъпала, включително доставка и монтаж на платна (дървен материал). Предвижда се монтаж на: метална конструкция върху връхната конструкция на моста със шкаф за АТХС, стойка за соларен панел; метална конзола под връхната конструкция на мост, предназначена за сензор за измерване на ниво на водата – тип радар; обсадни тръби върху устои/стълб на моста за сензор за температура на водата. Достъпът до строителната площадка е по горски път, разположен в кадастрална единица № 50, достигащ до кадастрална единица № 52, където е разположена мостовата конструкция за извършване на хидрометричните наблюдения в основен створ 2, както и допълнителни створове № 1 и № 3. Електрозахранването по време на експлоатацията ще се извършва от тягов, капсулиран акумулатор, намиращ се в шкафа на АТХС, захранван от контролер, съответно от соларен панел, монтиран на стълб над шкафа. Предвидени са изкопни работи за устоите на моста. Не се предвижда ползване на вода от повърхностен или подземен водоизточник за питейно-битови, промишлени и други нужди, като за работниците е предвидено да се доставя бутилирана питейна вода. При строителството ще се извърши почистване на площи от растителност, като отпадъците образувани от кофражните работи ще се извозват от обекта и ще се депонират на предварително съгласувано депо, а битовите отпадъци ще събират в специални контейнери за извозване от сметосъбиращата фирма в района. Предвижда се на територията на строителната площадка да бъдат поставени ограда, фургон, тоалетна, генератор за строителните работници а формираните битово-отпадъчни води ще се извозват от специализирана фирма в най-близката пречиствателна станция за отпадъчни води.

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), но **попада** в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно:

- BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо**, спрямо режима на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, съгласно горесцитираната заповед за обявяването ѝ, както и е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.), при спазване разпоредбите на Закона за водите и определени **условия**, описани в приложеното за съобразяване писмо с изх. № П-01-393-(1)/04.03.2022 г. на БД ЗБР – Благоевград.

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, реализацията на което не е свързано с трайно и необратимо отнемане на площи, не се предполага пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи-Западни“; не се създава трайна преграда, която да доведе до увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното

състояние, както и до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Natura 2000; не се предполага промяна в характера и интензивността на възможните шумови и антропогенни въздействия, спрямо настоящия момент, а очакваното безпокойство ще бъде локално и временно и няма да доведе до намаляване числеността и плътността на популации на видове, както и не се очаква реализацията на предвидените дейности да доведат до натрупване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в засегнатата защитена зона, вземайки предвид характера и местоположението на съгласуваните в границите на защитената зона и в землището на село Жижево, други инвестиционни предложения, планове, програми, проекти, с които оценяваното инвестиционно предложение (самостоятелно или в комбинация с тях) няма да предизвика отрицателно кумулативно въздействие; то при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху предмета и целите на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение: „Оборудване на мониторингова хидрометрична станция на река Жижовска при село Жижево – Тип 1“, община Сатовча, област Благоевград е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.*

**Приложение:** Копие на писмо с изх. № П-01-393-(1)/04.03.2022 г. на БД ЗБР – Благоевград, за сведение и съобразяване.

С уважение,

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

Директор на РИОСВ – Смолян

