



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изм. № *КПД-М-736-10*
Смолян, *26.08.* 2022 г.

ДО
„ВД ЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕООД
ГРАД ПЛОВДИВ


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“ в имот с пл. № 172, кв. 69 и кв. 68 по плана на с. Баните-Оряховец, община Баните“ и „Кабел НН за електрозахранване на „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“, община Баните, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧС

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-736/25.08.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за изграждане на: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“ в имот с пл. № 172, кв. 69 и кв. 68 по плана на с. Баните-Оряховец, община Баните“ и „Кабел НН за електрозахранване на „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“, община Баните, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда реализацията на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 200 kW за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация) за продажба и прокарване на кабелно трасе ниско напрежение (НН), с дължина 250 м за електрозахранване на новопредвидената ФЕЦ. Инсталацията за производство на електрическа енергия (200 kW) ще се изгради в застроен и незастроен урегулиран имот с № 172, кв. 69 и кв. 68 по плана на с. Баните-Оряховец, с площ на парцела 3000 кв.м и находящ се в строителните и регулационни граници на село Оряховец, община Баните. Съгласно представената в уведомлението информация и документация, предвидената за изграждане ФЕЦ ще се състои от общо 364 бр. фотоволтаични панели (модули) с номинална мощност 550 Wp; 2 бр. инвертори (2x100 kVA); главно разпределително табло (ГРТ) на ФЕЦ; кабелни линии; релейна защита и автоматика; средства за защита от пренапрежение. Фотоволтаичните панели ще са разположени в 10 групи, монтирани по късата им страна в два реда и подредени върху алуминиеви профили, надлъжно на всеки ред, за който ще се захващат със стандартни алуминиеви скоби. Носещата конструкция ще е типова и стандартизирана, закрепена към земята, посредством колони, набити в земята. Мястото на присъединяване на фотоволтаичната инсталация към съществуващата ел. мрежа ще е от РТНН на ТП/БКТП ТП „Кандуров“, КЛ/ВЛ Вишнево, п/ст Баните. Присъединяването ще се изпълни с кабел тип САВТ 2x3x185+95 мм² от ГРТ табло на



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



ФЕЦ до електромерно табло тип ТЕПО 1ТЧ+600/5, монтирано непосредствено до ТП „Кандуров“, КЛ/ВЛ Вишнево, п/ст Баните, като връзката между ТНН на трафопоста и електромерното табло ще се изпълни с оразмерен кабел НН от „ЕР ЮГ“ ЕАД. Трасето на кабела НН за електрозахранване на новопредвидената ФЕЦ ще бъде с дължина 205 метра, със сервитут 1,0 м (по 0,5 м от двете страни на оста на проводя). Началото на подземната кабелна линия НН ще е от ГРТ табло на ФЕЦ, монтирано в имота на възложителя - имот с пл. № 172, кв. 69 и кв. 68 (12,5 м), след което последователно ще преминава през имоти с пл.сн. № 9007, пл.сн. № 102, кв. 69, улица от о.т.454 до о.т. 456 по действащият ПУП на с. Баните-Оряховец, за които има отстъпено право за преминаване/прокарване и ще завършва до електромерно табло до съществуващия трафопост ТП „Кандуров“. По цялата си дължина кабела ще се полага в метални гофрирани тръби, директно в изкоп (0,8 м/0,45 м), върху пясъчна основа.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,21 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, в регулационните граници на село Оряховец), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (изграждане на ФЕЦ и външното ѝ електрозахранване, чрез подземен кабел НН), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на село Оряховец в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“ в имот с пл. № 172, кв. 69 и кв. 68 по плана на с. Баните-Оряховец, община Баните“ и „Кабел НН за електрозахранване на „Инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 200 kW“, община Баните, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ - Смолян



За Директор:
Крум Заховски
Заповед за заместване:
25-08-60 / 24.08.2022г.