



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. №
Смолян,19.12.2024 г.

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

ДО
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОТНОСНО: „Технически проект за обект: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, Главен клон I-с (продължение) и прилежащи водопроводи“, област Смолян“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-742/13.12.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по *Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС* и по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.)*, относно горецитиралото проектно предложение, на основание чл. ба, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното проектно предложение за „Технически проект за обект: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, Главен клон I-с (продължение) и прилежащи водопроводи“, област Смолян“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, предмет на настоящото проектно предложение е продължение на Главен водопроводен клон I-с от средната водоснабдителна зона на урбанизираната територия на село Павелско и прилежащите му водопроводни клонове, и по същество представлява етап (част) от ИП за: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, област Смолян“, с възложител Община Чепеларе, за което през 2018 г. в РИОСВ – Смолян е проведена процедура по реда на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, завършила с издаване на писмо с изх. № КПД-11-11-(3)/25.01.2018 г. За горецитиралото инвестиционно предложение е извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС*, при която е установено, че същото е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, съгласно становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-15/22.01.2018 г. на БДИБР – Пловдив.

С продължението на ГК I-с, предвидено в настоящия проект, ще се завърши окончателно стратегическата връзка между двата резервоара „Орехово“ и „Варът“, обслужващи средната водоснабдителна зона на село Павелско. Главните водопроводни клонове са съответно ГК I-с от водоем „Орехово“ и ГК II-с – от водоем „Варът“, свързани в зоната на централната част на селото. С това ще се осигури нормалното водоснабдяване на цялата средна водоснабдителна зона, като същевременно ще се открие възможност за „прехвърляне“ на водни количества от единия към другия резервоар, при появила се необходимост. Така, чрез доизграждането на останалата част от ГК I-с ще се повиши цялостната надеждност на селищната водоснабдителна система.



4700 гр. Смолян, ул. „Дicho Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>;

Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Продължението на Главен клон I-с е предвидено по трасе, свързващо осови точки от 694-732-748-745, като: клон 1а ще е с трасе между ОТ 748-755-729; клон 1б ще е с трасе по улицата между квартали 176 и 177, а клон 2-с – между ОТ 733 и 752. Прилежащите квартали на Главния водопровод и проектираният второстепенни водопроводи ще са с №№ 149, 150, 151, 175, 176, 177, 178 и част от 179. Чрез този водопровод ще се извършва основното подаване на питейна вода от водоем „Орехово“ и ще се осъществява, както чрез вече цялостно изградения Главен водопровод I-с, така и чрез връзката с клонове №№ 1-с, 3-с и новопроектирани клонове 1а, 1б и 2-с. По този начин, след построяването и въвеждането на продължението в експлоатация, водопровод ГК I-с ще изпълнява ролята на ключов разпределител на водните количества за средната зона на с. Павелско, осигуряващ противопожарните водни количества и обезпечаващ изискуемите напори в мрежата. В утвърдените ППП за водоснабдяване на с. Павелско са обосновани и получени следните характерни питейно-битови водни количества: $Q_{ср.дн.} = 766 \text{ м}^3/\text{ден}$; $Q_{макс.дн.} = 1183 \text{ м}^3/\text{ден}$; $Q_{макс.час.} = 100,3 \text{ м}^3/\text{час}$ (27,8 л/сек.); модул на питейно-битовите води $q_0 = 0,0016 \text{ л/сек./м}$; общ разход на вода за всички пожари е 5,0 л/сек (ГВК- 5,0 л/сек и ВВК- 2,5 л/сек).

Главен клон I-с (продължение) ще е с дължина 280 м и ще се положи по уличната регулация в обхвата на гъсто населените югозападни квартали на село Павелско, а захранването му ще се реализира директно от резервоар „Орехово“ в обхвата на ОТ 745. Трасето на водопровода е по основната улица на жилищен район „Беартина“, имаща направление север – юг, като връзката с вече изградения Главен клон ще е при ОТ 694. Освен съществуващия водопровод по улицата са положени и функционират ел. кабел и канализация. Съгласно цялостното хидравлично решение на мрежата на с. Павелско, диаметърът на водопровода ще е DN 250/10. Водопровод 1а ще е с дължина 125 м, като ще се захранва от ГК при ОТ 748 и ще се изпълни с диаметър DN 90/10. Водопроводи 1б и 2-с ще се захранват от ГК при ОТ 733 и ще се изпълнят от тръби ПЕВП DN 90/10, с дължини съответно 179 м и 75 м. В обобщен вид проектното решение за изграждане на въпросния обект включва следните улични водопроводи: DN 250 PN 10 тръби ПЕВП L = 280 м и DN 90 PN 10 тръби ПЕВП L = 379 м. Основните съоръжения по предвидените за изграждане Главен водопроводен клон I-с и прилежащи водопроводи от мрежата на с. Павелско ще са: улични спирателни кранове с охранителна гарнитура със съответните диаметри и налягане PN10 атм.; пожарни хидранти 70/80 mm надземен тип; сградни водопроводни отклонения, изпълнени чрез водовземни скоби, необходимите фитинги, тръба ПЕВП 25 mm с PN10 и тротоарен спирателен кран; опорни блокове с местоположение, вид и размери, изяснени в съответния план към проекта. Общата дължина на тръбите е както следва: ПЕВП DN 250/10 – 282 м; ПЕВП DN 90/10 – 390 м; ПЕВП DN 225/10 – 1 м; ПЕВП DN 25/3/4" – 204 м. Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в изкоп с укрепване и земно покритие над водопроводните тръби - минимум 1,50 м. Всички тръби ще се полагат върху пясъчна основа с дебелина 15 см, като страничното им запълване и засипването до ниво 20 см над темето, също ще е с пясък. Обратното засипване между вече положения пясък и пътната конструкция ще се осъществява по принцип с материал от изкопа, който ще се уплътнява (трамбова) на пластове през 20 см. За полагането на новопроектирани водопроводи е необходимо разваляне на съществуващите улични настилки и последващото им възстановяване.

С така представения проект не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвидените с проекта дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за EO). В тази връзка няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (EO).

Територията, предмет на настоящият проект **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** частично в границите на една защитена зона, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла

на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.).

От извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, определен с горецитираната заповед за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на така заявлението технически проект за доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, Главен клон I-с (продължение) и прилежащи водопроводи, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, тъй като предвидените дейности и реализирането им не предполагат пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или трансформация на природни местообитания, местообитания и популации на видовете, предмет на опазване в защитената зона, което да доведе до промяна в структурата, числеността и функциите на същите; не се създава трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете; възможните шумови и антропогенни въздействия ще са локални, временни и обратими и не предполагат възникване на дълготрайно и значително беспокойство; както и не се очаква реализацията на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие със съгласуваните в землището на село Павелско и в границите на защитената зона други ИП/ППП, съобразено с характера и местоположението им, да предизвикат натрупване на допълнителни кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета, природозащитните цели и целостта на защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявлението: „Технически проект за обект: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, Главен клон I-с (продължение) и прилежащи водопроводи“, област Смолян“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри, предвиждания и обхват на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

