



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № 800-11-758-(3)
Смолян, 17.10. 2018 г.

ДО

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД,
ГРАД СМОЛЯН

Относно: Инвестиционно предложение: „Увеличение на разрешените водни количества за водовземане на подземни води от два броя съществуващи каптирани естествени извори (КЕИ) „Персенк 1“ и „Персенк 2“ с цел задоволяване на нарасналите нужди за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Михалково, община Девин, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-758/03.09.2018г., което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* и писмо на БДИБР – Пловдив с вх. №КПД-11-758-(2)/15.10.2018г., относно горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Увеличение на разрешените водни количества за водовземане на подземни води от два броя съществуващи каптирани естествени извори (КЕИ) „Персенк 1“ и „Персенк 2“ с цел задоволяване на нарасналите нужди за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Михалково, община Девин, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно данните, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация към него, с инвестиционното предложение се предвижда увеличение на разрешените водни количества за водовземане на подземни води от два броя съществуващи каптирани извори (КЕИ) „Персенк 1“ и „Персенк 2“, с цел задоволяване на нарасналите нужди за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Михалково, община Девин, област Смолян. За изворите има издадено Разрешително за водовземане № 31510095/01.10.2008г. с титуляр „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян със срок на действие 25 години, с параметри на разрешеното водовземане $Q_{\text{пр.ср.ден}}=0,6$ л/с (средноденонощен) за питейно-битово водоснабдяване на село Михалково, община Девин, област Смолян. Във връзка увеличеното през последните години потребление на вода за питейно-битови нужди на село Михалково, намеренията на възложителя заявени в уведомлението за инвестиционно предложение, са свързани с увеличение на разрешените водни количества в горецитираното действащо разрешително за водоползване. За реализация на предложението ще са необходими следните водни количества: $Q_{\text{ср.д}}=1,88$ л/с или $Q_{\text{год.}}=59288$ куб.м/год. Съгласно приложеното действащо Разрешително за водовземане № 31510095/01.10.2008г., съществуващите каптирани извори (КЕИ) „Персенк 1“ и „Персенк 2“ са разположени на територията на ДГФ, отдел 116, подотдел „д“ (ПИ № 48547.0.299) в землището на с. Михалково, общ. Девин, със следните географски координати (WGS84): КЕИ „Персенк 1“ -



N41°49'10.0", E024°32'20.7", кота 1860 и КЕИ „Персенк 2“ - N41°49'13.6", E024°32'15.5", кота 1800. Поземлен имот с № 48547.0.299 е с обща площ 1794.924 дка, с начин на трайно ползване: „Иглолистна гора“ и представлява държавна частна собственост, като изворите попадат в отдел 116, подотдел „д“, по Горскостопански план от 2012г. на ТП „ДГС Михалково“. Изворите са съществуващи и от много години (повече от 50 години) се използват за питейно-битово водоснабдяване на село Михалково, община Девин, посредством външен довеждащ водопровод, чрез който водата от изворите по гравитачен път, се отвежда до резервоар с обем 260 куб.м, намиращ се непосредствено над селото. Съоръженията за водовземане – двата броя съществуващи каптирани извори (КЕИ) „Персенк 1“ и „Персенк 2“, са каптирани посредством дренажна тръба с дължина 50м, от където водата постъпва в мокра камера на каптаж „Персенк 1“. От мократа камера водата посредством тръба Ø85 преминава през суха камера, от където отива в мократа камера на „Персенк 2“. В мократа камера на „Персенк 1“ има дренажна тръба с дължина 8м. Водата от мократа камера посредством тръбопровод Ø85 преминава през сухата камера на „Персенк 2“ и отива в резервоара с обем 260 куб.м, намиращ се непосредствено над селото. От резервоара водата се подава в разпределителната мрежа на селото по гравитачен път. Видно от получено становище от БДИБР – Пловдив, инвестиционното предложение попада в пояс III-ти на СОЗ около речно водохващане на р. Чурековска за ПБВ на предприятие за бутилиране на естествено газирани минерална вода, учредена със Заповед № СОЗ-М-179/10.12.2009г. на Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова инфраструктура, като ще се използва вече съществуващото трасе на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. Каптажните съоръжения са в добро техническо състояние. Не се предвижда ново строителство, както и изграждане на нови съоръжения и нова съпътстваща инфраструктура. Не се предвиждат изкопни работи, както и използването на взрив.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

- BG0001030 „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

- BG0002105 „Персенк“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.).

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 5, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС установи, че:

- инвестиционното предложение е **допустимо**, спрямо режима на защитена зона BG0002105 „Персенк“, съгласно горесцитираната заповед за обявяването ѝ.

- инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда **при спазване на определени условия**, съгласно приложеното за съобразяване становище с изх. № ПУ-01-626(1)/15.10.2018г. на БД ИБР – Пловдив.

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените в инвестиционното предложение дейности (увеличение на разрешените водни количества на водовземане от съществуващи водовземни съоръжения и водоснабдяване чрез съществуващ водопровод с цел задоволяване на нарасналите нужди за обществено питейно-битово водоснабдяване на село

Михалково), не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС Ви* уведомявам, че за инвестиционно предложение „Увеличение на разрешените водни количества за водовземане на подземни води от два броя съществуващи каптирани естествени извори (КЕИ) „Персенк 1“ и „Персенк 2“ с цел задоволяване на нарасналите нужди за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Михалково, община Девин, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

Приложение: Становище с изх. № ПУ-01-626(1)/15.10.2018г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян



