



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изм. № ... 761-11-761-11)
Смолян, ... 23.12.2024 г.

ДО
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН

ОТНОСНО: „Технически проект за обект: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, Водопроводен клон Б-с“, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-761/18.12.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното проектно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното проектно предложение за „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, Водопроводен клон Б-с“, област Смолян, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, предмет на настоящото проектно предложение е реализация на водопроводен клон Б-с от средната водоснабдителна зона на урбанизираната територия на село Павелско и по същество този подобект представлява етап (част) от ИП за: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, община Чепеларе, област Смолян“, с възложител Община Чепеларе, за което през 2018 г. в РИОСВ – Смолян е проведена процедура по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, завършила с издаване на писмо с изх. № КПД-11-11-(3)/25.01.2018 г. За горесцитираното инвестиционно предложение е извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС, при която е установено, че същото е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия, съгласно становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-15/22.01.2018 г. на БДИБР – Пловдив.

С реализацията на водопроводен клон Б-с, предвидено в настоящия проект, ще се постигне значително подобряване на питейното водоснабдяване на голяма част от най-проблематичните квартали и райони на село Павелско. От този водопровод ще се извършва основното подаване на питейна вода към значителна част от средната зона чрез връзката с клонове №№ 51-с, 48-с, 43-с, 37-с, 48а-с и 48-с. По този начин клон Б-с се явява като разпределител на водните количества, осигуряващ нормално подаване на питейна вода към консуматорите от средната зона, противопожарните водни количества и обезпечаващ изискуемите напори в мрежата. Водопроводният клон Б-с ще е с дължина 658 м и ще се положи по уличната регулация в обхвата на гъсто населените южни и източни квартали на селото, а захранването му ще се осъществи от вече изградения ГК 11-с от средната водоснабдителна зона с диаметър 160 мм при ОТ 788. Предвиден е с трасе, свързващо осови точки ОТ 805-802-799-794-788-785-850-856. Прилежащите квартали на водопровода са с №№



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbx.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



112, 113, 122, 111, 121, 120, 141, 140, 155, 157 и 163. Източният край на проектния водопроводен клон Б-с ще е при ОТ 805 (пътя за х. „Пашалийца“), а южния край – при ОТ 856. Съгласно цялостното хидравлично решение на мрежата на с. Павелско, са получени следните проектни дължини и диаметри: DN 110/10 тръби ПЕВП L = 420 м и DN 90 PN 10 тръби ПЕВП L = 238 м. Основните съоръжения по предвидения за изграждане водопроводен клон Б-с ще са: улични спирателни кранове с охранителна гарнитура със съответните диаметри и налягане PN10 атм.; пожарни хидранти 70/80 мм надземен тип; сградни водопроводни отклонения, изпълнени чрез водовземни скоби, необходимите фитинги, тръба ПЕВП 25 мм с PN10 и тротоарен спирателен кран; опорни блокове с местоположение, вид и размери, изяснени в съответния план към проекта; пресичане на тръбен водосток в обхвата на кръстовището ОТ 802. Общата дължина на тръбите е както следва: ПЕВП DN 110/10 – 426 м; ПЕВП DN 90/10 – 288 м; стоманени тръби Ф 326/6 – 11 м; ПЕВП DN 25/3/4" – 208 м. Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в изкоп с укрепване и земно покритие над водопроводните тръби - минимум 1,50 м. Всички тръби ще се полагат върху пясъчна основа с дебелина 15 см, като страничното им запълване и засипването до ниво 20 см над темето, също ще е с пясък. Обратното засипване между вече положения пясък и пътната конструкция ще се осъществява по принцип с материал от изкопа, който ще се уплътнява (трамбова) на пластове през 20 см. За полагането на новопроектираните водопроводи е необходимо разваляне на съществуващите улични настилки и последващото им възстановяване.

С така представения проект не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвидените с проекта дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО)*. В тази връзка няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Територията, предмет на настоящият проект **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и **не попада** в границите на една защитена зона, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*. Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,08 км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното проектно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, включително и на видовете птици, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване в двете защитени зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Павелско, в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното проектно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеният: „Технически проект за обект: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село

Павелско, община Чепеларе, Водопроводен клон Б-с“, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри, предвиждания и обхват на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

