



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. № УКТО-11-883-(2)
Смолян, 10.10......2022 г.

ДО
„АРТСТРОЙ” ООД
ГРАД СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект от техническата инфраструктура: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на село Виево, община Смолян”, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СС

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-883/04.10.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект от техническата инфраструктура: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на село Виево, община Смолян”, област Смолян, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно данните, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация, предмет на настоящото инвестиционно предложение е изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект от техническата инфраструктура, предвиждащ цялостна реконструкция на довеждащата водоснабдителна мрежа на село Виево, община Смолян, с цел преустановяване на аварияте и загубите на вода, както и подобряване на водоподаването към селото. Около две трети от централната махала на село Виево в настоящия момент се водоснабдява от три извора в местността „Говедарника” посредством съществуващи събирателна шахта, довеждащ гравитачен водопровод от каптажи „Пиклево“, „Говедарника“ и „Брайково“, изпълнен с етернитови тръби, до съществуващ напорен резервоар 200 куб.м, преминаващ през ПИ с идентификатори: 11048.20.8, 11048.20.16, 11048.20.3, 11048.21.23, 11048.21.32, 11048.21.24, 11048.21.25, 11048.35.30, 11048.35.31, 11048.39.23, 11048.61.24, 11048.18.21, 11048.39.16, 11048.39.15, 11048.31.33, 11048.31.32, 11048.35.28, 11048.35.17, 11048.35.26, 11048.35.19 и 11048.35.20 по КККР на село Виево, община Смолян. Предвижда се реконструкция и подмяна на довеждащия водопровод от съществуващите каптажи до съществуващия напорен резервоар за с. Виево, като по този начин ще се подобри значително екологичното състояние на района, ще се намалят до минимум загубите на питейна вода, както и разходите на местния ВиК оператор за поддържане на реконструирания външен довеждащ водопровод. Техническата инфраструктура, обект на



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



настоящата реконструкция, включваща подмяна на съществуващите довеждащи водопроводи, както следва:

- Довеждащ водопровод от каптаж „Пиклево”, с дължина $L=601.00$ m, ще се подмени с нови тръби $\phi 90$ ПЕВП PN10 RC SDR 17 – $Q_T=3,00$ л/с, $J=0,0075$, $v=0,72$ м/с;

- Довеждащ водопровод от каптаж „Говедарника”, с дължина $L=470.00$ m, ще се подмени с нови тръби $\phi 110$ ПЕВП PN10 RC SDR 17 – $Q_T=8,00$ л/с, $J=0,0160$, $v=1,25$ м/с;

- Довеждащ водопровод от местността „Брайково” при събирателна шахта, с дължина $L=815.00$ m, ще се подмени с нови тръби $\phi 90$ ПЕВП PN10 RC SDR 17 – $Q_T=3,00$ л/с, $J=0,0075$, $v=0,72$ м/с;

- Довеждащ водопровод от каптаж „Пиклево” – „Говедарника” – местността „Брайково”, с дължина $L=1305.00$ m, ще се подмени с нови тръби $\phi 110$ ПЕВП PN10 RC SDR 17 – $Q_T=8,00$ л/с, $J=0,0160$, $v=1,25$ м/с.

Общата дължина на предвидените за реконструкция участъци е $L=3191.00$ m. При пресичането на главен асфалтов път с. Момчиловци – с. Виево, ще се използват съществуващите обсадни стоманени тръби, през които ще се прокарат новите тръби, както и ще се използват съществуващите обсадни тръби при преминаването през съществуващите водостоци. Изкопите основно ще са в скалиста почва, като са предвидени и вертикални укрепени изкопи, поради малкото разкопаване, спрямо изкопи с откос. За местата, където ще бъде невъзможно достигането на строителната техника, са предвидени временни пътища с приблизителна дължина $1100,00$ m и ширина $3,50$ m. С инвестиционното предложение се предвижда и изпълнение на: новопредвидени шахти за разполагане на автоматичен въздушник DN50; монтиране на спирателни кранове, при всяко включване в главния довеждащ водопровод до НР $V=200m^3$, както и реконструкция на съществуващите съоръжения – напорен резервоар (НР) $200m^3$, с. Виево и събирателни шахти към каптажите. Реконструкцията на резервоара ще включва извършване на следното: цялостна подмяна на хидроизолацията; премахване на всички стоманени довеждащи и хранителни тръби в сухата и в мокрите (две по 100 m³) камери; цялостна подмяна на всички спирателни арматури DN80 с нови; предвидени са нови свързващи фланци, болтове и уплътнения; цялостна подмяна на стоманени тръби 3” и стъпала в камерите; разчистване и заравняване на прилежащата площадка; премахване на старата компрометирана ограда и изграждане на нова, с необходимите колове за стабилизирането ѝ. Във всички събирателни шахти ще се извърши цялостна подмяна на хидроизолацията и на всички преливници, както и ще се изпълни нова ограда около всяка събирателна шахта, с цел санитарен контрол. Трасетата на всички линейни обекти ще бъдат съобразени със съществуващите улици, ос улици и съществуващата подземна и надземна инфраструктура. Не се предвижда използване на взрив при реализация на дейностите, както и не се предвиждат други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около $3,29$ км.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа на село Виево), при реализацията

му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона;

- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, без да се променят съществуващото положение и силата на въздействията в района и в обхвата на оценяваното ИП. В землището на село Виево в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да предизвика кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект от техническата инфраструктура: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на село Виево, община Смолян”, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ - Смолян

