



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н



СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **12.04.2022г. Решение № СМ-004-ПР/2022г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 MW, в ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 по плана на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **12.04.2022г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **12.04.2022г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-004-ПР/2022г. от 12.04.2022 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 MW, в ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 по плана на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян.


Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност", дирекция „Контрол и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Гергана Бакалска, ст.експерт:

2. инж. Красимир Кондов, гл. експерт:

3. Петя Славова – гл. експерт:



☑ 4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>, ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕШЕНИЕ

№ СМ-004-ПР/2022г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на РЗИ – Смолян.

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 MW, в ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 по плана на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „БАЛДАРАН СПРИНГ“ АД,


Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 MW, както следва:

- Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ ХХVIII - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.1000 с площ 16,834 дка), кв.9 по плана на гр. Девин, община Девин, с обща инсталирана мощност до 1,7 MW. Фотоволтаичната централа ще включва общо 3 120 броя соларни панела с мощност по 545 Wp. Общата инсталирана DC мощност на централата ще е 1700400 Wp, а очакваната AC мощност ще е 1610000 W. Фотоволтаичната централа предвижда 9 броя инвертори, в т.ч. седем броя трифазни, с мощност 215 kW и два броя трифазни, с мощност 105 kW.

- Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ VI-115 - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.115 с площ 4,408 дка), кв.2 по плана на гр. Девин, община Девин, с обща инсталирана мощност до 0,5 MW. Централата ще включва общо 960 броя соларни панела с мощност по 545 Wp. Общата инсталирана DC мощност на обекта е 523 200 Wp. Очакваната AC мощност, произведена от обекта е 475 000 W. Фотоволтаичната централа предвижда 4 броя инвертори, в т.ч. два броя трифазни с мощност 185 kW и два броя трифазни с мощност 105 kW.

Соларните панели ще бъдат монтирани върху свободния терен в рамките на ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 и при необходимост върху покривното пространство на съществуващите в имотите сгради. Присъединяването на имотите към електрическата мрежа ще се извърши, съгласно приложени становища на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.



Всички предстоящи изкопни работи ще бъдат на максимална дълбочина от около 1 – 1,5 м.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, **т.3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1)** на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, **подлежи** на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- ВГ0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,06 км.

Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочената защитена зона от мрежата на „Натура 2000“.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на две фотоволтаични електроцентрали с обща инсталирана мощност 2,2 MW, както следва:

- Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ XXVIII - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.1000 с площ 16,834 дка), кв.9 по плана на гр. Девин, община Девин, с обща инсталирана мощност до 1,7 MW. Фотоволтаичната централа ще включва общо 3 120 броя соларни панела с мощност по 545 Wp. Общата инсталирана DC мощност на централата ще е 1700400 Wp, а очакваната AC мощност ще е 1610000 W. Фотоволтаичната централа предвижда 9 броя инвертори, в т.ч. седем броя трифазни, с мощност 215 Kw и два броя трифазни, с мощност 105 kW. Съобразно становище на „Електроразпределение Юг“ с изх.№ 4453024/21.01.2022г., за условията и начина на присъединяване - мястото на присъединяване на централата към електрическата мрежа е: място на разкъсване на КЛ 20kV между БКТП „Пожарна“ и ТП „Стара планина“, КЛ/ВЛ Гребенец, п/ст ВЕЦ „Девин“.

- Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ VI-115 - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.115 с площ 4,408 дка), кв.2 по плана на гр. Девин, община Девин, с обща инсталирана мощност до 0,5 MW. Централата ще включва общо 960 броя соларни панела с мощност по 545 Wp. Общата

инсталирана DC мощност на обекта е 523 200 Wp. Очакваната AC мощност, произведена от обекта е 475 000 W. Фотоволтаичната централа предвижда 4 броя инвертори, в т.ч. два броя трифазни с мощност 185 kW и два броя трифазни с мощност 105 kW. Съобразно становище на „Електроразпределение Юг“ с изх.№ 4453045/21.01.2022г., за условията и начина на присъединяване - мястото на присъединяване на централата към електрическата мрежа е: стълб №64 на ВЛ 20kV „Забрал“ чрез изграждане на нова кабелна линия 20 kV с дължина на трасето 35 метра до нов ТП 20 kV в имота на производителя, КЛ/ВЛ Забрал, п/ст ВЕЦ „Девин“.

2. Соларните панели ще бъдат монтирани върху свободния терен в рамките на ПИ № 20465.501.1000 и ПИ № 20465.501.115 и при необходимост върху покривното пространство на съществуващите в имотите сгради. Панелите ще се монтират върху метални скари, които да удовлетворяват изискванията за оптимален ъгъл на наклон с оглед на специфичното слънцегреене за конкретната местност. Сглобяемата метална конструкция ще бъде захваната с анкери.

3. Не се предвижда изграждане на нови водопроводни или канализационни отклонения.

4. За инвестиционното предложение няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота ще се осъществява по съществуващ път.

5. Всички видове отпадъци по време на реализацията и експлоатацията на предложението ще се третират съобразно нормативните изисквания.

6. В териториалния обхват на инвестиционното предложение има други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, но отчитайки неговия характер, местоположение и условия за реализацията му, не се очаква възникване на комбинирани и кумулативни въздействия със значителен ефект.

7. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

8. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

9. Съгласно писмо с изх. № 10-9-1/30.03.2022г. на РЗИ – Смолян, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението на гр. Девин.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение, включващо две фотоволтаични централи ще се реализира в имоти, собственост на възложителя, разположени в урбанизирана територия на гр. Девин, както следва:

• Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ XXVIII - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.1000 с площ 16,834 дка), кв.9 по плана на гр. Девин, община Девин.

• Фотоволтаична електроцентрала, разположена в УПИ VI-115 - за производствени нужди и фотоволтаична електроцентрала (в рамките на ПИ № 20465.501.115 с площ 4,408 дка), кв.2 по плана на гр. Девин, община Девин.

2. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.

3. Предвид местоположението, характера на територията и характера на предвидените дейности, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

4. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо процедури и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

6. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

7. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

8. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на определената територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързано с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда. Не се очаква емисионно натоварване на атмосферен въздух, замърсяване на повърхностни и подземни води, значително изменение на ландшафт. Предложението не е свързано с генериране на шум, вибрации и радиации, създаващи риск за околната среда и човешкото здраве.

4. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-151-(8)/11.04.2022г. на кмета на Община Девин, в периода 22.03.2022г. – 06.04.2022г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на определената територия и да не се допуска замърсяване на съседни площи с отпадъци.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:12.04.2022г.

С уважение,
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖ
Директор на РИОСВ-Смолян

