



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 (TLP – WHITE)

УТВЪРДИЛ:

3.8.2026 г.

X Екатерина Гаджева

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
„Предприятие за производство на сладолед и сладкарски изделия“, гр. Мадан, общ. Мадан,
обл. Смолян, стопанисвано от „Медина“ ЕООД - гр. София

На 22.07.2026 г. (Констативен Протокол № ММ - 41), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка, съгласно Заповед №РД-08-76/08.07.2026 г. на Директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Предприятие за производство на сладолед и сладкарски изделия“, гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, стопанисвано от „Медина“ ЕООД - гр. София

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда:

1. Компонент „Въздух“;
2. Фактор „Отпадъци“;
3. Фактор „Опасни химични вещества“.

II. Цели на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Основната дейност в предприятието е производство на сладолед и сладкарски изделия.

Предмет на проверката са: 1. Водене на отчетност и извършване на проверки за херметичност на инсталации, заредени с хладилен агент; Производствени и опасни отпадъци – образуване, съхранение, предаване, водене на отчетност; Опасни химични вещества и смеси - вид и количества, употреба, съхранение и информация по веригата за доставки.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99,

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Въздух”

На обекта за производство на сладолед има монтирани стационарни хладилни и климатични инсталации, както следва:

- Хладилна камера № 2 заредена с фреон R 404A с количество 2x8,000 кг (2x31,38 т CO₂ еквивалент), с извършени проверки за херметичност на 11.02.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент;

- Хладилна камера № 1 заредена с фреон R 404A с количество 2x15,000 кг (2x58,83 т CO₂ еквивалент), с извършени проверки за херметичност на 11.02.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент;

- Хладилна вана № 1 заредена е фреон R 404A с количество 6,000 кг (23,53 т CO₂ еквивалент), с извършена проверка за херметичност на 11.02.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент;

- Хладилна вана № 2 заредена с фреон R 404A с количество 6,000 кг (23,53 т CO₂ еквивалент), с извършена проверка за херметичност на 11.02.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент;

- Хладилна инсталация шоков тунел зареден с фреон R 404A с количество 100,000 кг (392,2 т CO₂ еквивалент.), с извършена проверка за херметичност на 11.02.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент;

- Климатична инсталация заредена с фреон R 417A с количество 5,000 кг (11,73 т CO₂ еквивалент), с извършена проверка за херметичност на 11.02.2026 г., без установени пропуски и/или допълвания на хладилен агент;

Представени са „Досиета на системите“ по Приложение № 3 към чл. 29 от Наредба № 1 от 17.02.2017 г., където са отбелязани проверките за херметичност и извършените дейности по инсталациите. Проверките за херметичност се извършват от лицензирана фирма със Сертификат № 73/17.03.2026 г., издаден от ББКМ гр. София, валиден до 12.03.2029 г.

Дружеството е извършило регистрация в ИС за ФПГ към ИАОС гр. София и е подало в срок Годишен отчет за използвани количества ФПГ през 2025 г., като същият съответства на информацията в „Досиетата на системите“.

За производствените нужди има монтиран котел с мощност 90 KW, работещ на пропан-бутан, като същият не попада в изискванията за измервания и нормирания на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно чл. 21 от Наредба № 1/2005 г.

3. Фактор „Отпадъците”

От дейността на обекта се генерират следните видове отпадъци, класифицирани по реда на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците:

- 02 05 02 - утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им;
- 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;
- 15 01 02 - пластмасови опаковки;
- 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
- 20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35;

Образуваните отпадъци се съхраняват на обособени за целта места на обекта, разделно по видове, като същите са обозначени с код и наименование, съгласно нормативните изисквания.

За предадените отпадъци се представят договори с юридическо лице, притежаващо документ по чл. 35 от ЗУО.

„Медина“ ЕООД води електронна отчетност в Национална информационна система за отпадъци (НИСО), съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри. Последните записи в отчетната книга в системата са за месец юни 2026 г. Подадени

са годишни отчети за дейности с отпадъци през 2025 г., чрез НИСО - същите са със статус „Подписан и подаден“.

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“

1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

По смисъла на Регламент REACH, дружеството се разглежда като „потребител надолу по веригата“. При проверката е представено попълнено Приложение № 2 - Формат и съдържание на информацията, събирана и поддържана от задължените лица и удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 36 от Регламент REACH и чл. 49 от Регламент CLP.

В производството за почистване и дезинфекция се използват натриева основа, азотна киселина, тризон, хендисепт. Химикалите се закупуват от български фирми. Представени са ИЛБ на български език и в съответствие с чл.31 на Регламента.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Фирмата притежава складово помещение, в което се съхраняват употребяваните химикали, в плътно затворени оригинални, фабрични опаковки, етикетирани от производителя, съгласно изискванията на Регламент CLP. Достъпът на външни лица е ограничен. Не са установени разливи. В складовото помещение са налични ИЛБ и инструкции на миеси и дезинфекциращи детергенти. Във връзка с изискванията на чл. 9 от Наредбата, по време на проверката е представена оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, във формат утвърден със Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на „Медина“ ЕООД е установено, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не се дават.

VII. Дейности за последващ контрол:

Няма