



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP-WHITE/

Утвърдил:

18.8.2026 г.

X Екатерина Гаджева

инж. Екатерина Гаджева
Директор на РИОСВ-Смолян

ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - БОРИНО

На 15.07.2026 г. (Констативен Протокол № ЛМ-61/15.07.2026г.), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка по Заповед РД-08-76/08.07.2026 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ПСОВ-Борино, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян.

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;

II. Цел на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
2. Образуване отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация;

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:



4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 16, ПК 99,
e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,
<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,
0301/60-112, Fax: 0301/60-119



1. Компонент „Води“

Проверката се извършва на основание Заповед № 922/19.12.2025г. на Министъра на ОСВ за обекти формиращи отпадъчни води и включени в „Геоинформационната система за управление на водите и докладване“, заустващи във водни обекти.

Отпадъчните води от ПСОВ-с. Борино се заустват в р. Боринска съгласно условията на РЗ № 33140274/22.08.2022г., издадено от БД „ИБР“-Пловдив.

От „В и К“ ЕООД-Смолян извършват собствен мониторинг, като ПИ се издават от „Централна лаборатория за изпитване на води“ при „В и К“ ЕООД-Смолян със сертификат за акредитация рег. № 151 ЛИ/23.12.2025г., валиден до 22.12.2029г. и се представят своевременно в РИОСВ-Смолян.

Съоръженията на ПСОВ-Борино работят нормално. Взета е съставна водна проба от отпадъчна вода на изход ПСОВ-с. Борино, както следва:

1.Първа проба е взета в 11²⁰ часа. На място е измерено рН= 7,38 и електропроводимост 461 µS/cm;

2.Втора проба е взета в 13¹⁰ ч.

След извършени лабораторни анализи от РЛ-Смолян са издадени Протоколи от изпитване № 13-0235/05.08.2026г., № 13-0236/05.08.2026г. и № 13-0237/05.08.2026г., а от РЛ-Пловдив Протокол от изпитване № 14-0301/20.07.2026г., като не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложи в РЗ № 33140274/22.08.2022г. на БД ИБР – Пловдив.

2. Фактор на въздействие „Отпадъци“

От дейността на ПСОВ - Борино се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита;
2. Код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели;
3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места;
4. Код 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи;

Местата за съхранение на генерираните отпадъци са обозначени с код и наименование на съответния отпадък.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ - Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци, които се обезвреждат чрез депониране на Регионални депа.

Води се отчетност в Националната информационна система „Отпадъци“, съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри - попълват се отчетните книги. Последните записи в НИСО са за м. юли 2026 г. Подадени са чрез НИСО годишни отчети за дейности с отпадъци през 2025 г., които са със статус „Подписан и подаден“.

В изпълнение на изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се представят сключени договори за предаване на отпадъците за последващо третиране с лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на обект: ПСОВ-Борино, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян е установено, че дейността на пречиствателната станция съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол:
Няма.