



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 (TLP-WHITE)

Утвърдил:

29.9.2026 г.

X Екатерина Гаджева

инж. Екатерина Гаджева

Директор на РИОСВ - Смолян

ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - МАДАН

На 10.09.2026 г. (Констативен Протокол № БХ-68), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-76/08.07.2026 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ-Мадан, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;

II. Цел на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
2. Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация;



4700 гр. Смолян, ул. "Дичо Петров" № 16, ПК 99,

e-mail: riosvsm@smolyan.riosv.com, riosv-smolyan@mbox.contact.bg,

<http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100,

0301/60-112, Fax: 0301/60-119



IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Води“

Формираните отпадъчни води от гр. Мадан постъпват за пречистване в ГПСОВ-Мадан. При проверката е извършен оглед на съоръженията за пречистване на отпадъчни води, които към момента работят и са в добро експлоатационно състояние. В изпълнение на Заповед № РД-922/19.12.2025 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета еднократна водна проба отпадъчна вода от акредитирана РЛ-Смолян на изход ГПСОВ - Мадан, преди заустване в р. Маданска в присъствие на представител на дружеството. След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложен в Разрешително за заустване №33110028/27.06.2008 г. и Решение за продължение № РР-2300/05.05.2015 г., издадени от БД „ИБР“-Пловдив. Собствен мониторинг на отпадъчните води се извършва ежемесечно, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени превишения на ИЕО. Води се „Дневник за технологична експлоатация“ за вписване на отчети по водомер на заустваните отпадъчни води, данни от собствен мониторинг на отпадъчните води и дейности по експлоатацията на ГПСОВ. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Маданска, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

2. Фактор на въздействие „Отпадъци“

От дейността на ГПСОВ-Мадан се образуват отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 м³ метален контейнер. През 2025 г., на обекта са образувани 8,25 т., като същите са предадени за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци – Смолян, на основание сключен договор. През 2026 г., до момента на проверката, на обекта са образувани 1,02 т., като не са предавани такива. Същите са налични на площадката.

2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 м³ метален контейнер на мястото на образуването им. През 2025 г., на обекта са образувани 5,12 т., като същите отново са предадени за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци – Смолян. През 2026 г., до момента на проверката, на обекта са образувани 1,3 т., като не са предавани такива за обезвреждане и са налични на обекта.

3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – образуваната утайка от дейността на ГПСОВ се стабилизира във вертикален утайкоуплътнител. След стабилизирането и същата се обезводнява периодично посредством филтър преса и се третира с флокулант, след което се предава за оползотворяване на юридическо лице, на основание сключени договори. По данни от представения чрез НИСО годишен отчет за 2025 г., на обекта са образувани 26,6 т., като същите са предадени за оползотворяване на юридическо лице. От начало на текущата година, до момента на проверката, са образувани 8,72 т., като същите са предадени отново на юридическо лице, съгласно договори. При образуване на утайка, същата се съхранява в 4 м³ контейнери.

4. Код 20 01 21* - луминесцентни лампи – генерираните такива от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян, се събират и съхраняват в централното управление на дружеството в гр. Смолян, като към момента на проверката не се установяват такива на обекта.

Към ГПСОВ-Мадан има изградено изсушително поле за утайки, което се използва при аварийни ситуации, с обем от около 150 куб. м., като към момента на проверката същото е със свободен капацитет.

Местата за съхранение на генерираните отпадъци са обозначени. Дружеството води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез НИСО. Подадени са годишни отчети за 2025 г. чрез системата, които са със статус „Подписан и подаден“.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци, които се обезвреждат чрез депониране на Регионални депа.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Мадан, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, е установено, че дейността на пречиствателната станция съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол:

Няма.