



СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда*, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **03.11.2016 г. Решение № СМ-018-ПР/2016г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Водоснабдяване на с. Бориново, община Мадан – ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа в с. Бориново, община Мадан“, с **възложител:** Община Мадан, ул. „Обединение“ № 14, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян - **да не се извършва ОВОС.** Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. „Дичо Петров“ №16, на **03.11.2016 г.** за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контролна и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

(публикувано на **03.11.2016г.**)





РЕШЕНИЕ

№ СМ-018-ПР/2016г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Смолян.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Водоснабдяване на с. Бориново, община Мадан – ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа в с. Бориново, община Мадан“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Мадан, ул. “Обединение“ № 14, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда водоснабдяване на с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолян, включващо:

- Ремонт, преустройство и оборудване на съществуваща помпена станция - ще се използва помещението на съществуващата станция в кв.Шаренка, като съответно ще бъде ремонтирана и преустроена, ще се подменят помпените агрегати с два нови-един основен и един резервен. Помпената станция ще бъде оборудвана изцяло с необходимата автоматика и защити от претоварване и хидравличен удар.

- Ремонт и реконструкция на довеждащ напорен водопровод – започва от съществуваща помпена станция до проектирания резервоар 175 куб.м. Напорният водопровод ще бъде изпълнен от полиетиленови тръби висока плътност, високо напорни, с дължина 1750 м.

- Преходен водоем – 175 куб.м, двукамерен, разположен на вр. Чуката, на кота 919, което позволява гравитачно водоснабдяване на селото. ПП резерв ще бъде защитен със сифонна връзка. Връзките в сухата камера ще позволяват работа в паралел на двете камери на водоема или само на една от тях при необходимост,



при гарантирано съхранение на ПП резерв. Водоемът ще бъде оборудван с необходимата сигнална апаратура и автоматика.

• Разпределителна улична водопроводна мрежа - съществуващите дадености (разпокъсано населено място и относително малко необходимо водно количество) предопределят водоснабдителната схема да бъде разклонена, изпълнена от минимално допустимият в случая диаметър тръби- HDPE DN90 PN16. За всеки ПИ се предвижда сградно водопроводно отклонение Ф32 с ТСК Ф32, а също така са предвидени надземни ПХ, които са разположени през 100-150м.

Напорният водопровод се полага по цялото трасе на дълбочина 1.20 м, като 20см над темето на тръбата се засипва с пясък, след което се полага сигнална лента с нишка. Паралелно с напорния водопровод ще се положи и проводник със сечение 5x2,5мм² за управление на помпите от нивометъра в резервоара и алармената инсталация.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т. 10, буква „з“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Имотът, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

- BG0000372 „Циганско градище“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в горепосочените защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б“ от Наредбата за ОВОС е проведена консултация с РЗИ – Смолян. Изразено е писмено становище, че реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значими въздействия и рискове за човешкото здраве.

МОТИВИ :

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други

предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда водоснабдяване на с. Бориново, включващо: ремонт, преустройство и оборудване на съществуваща помпена станция; ремонт и реконструкция на довеждащ напорен водопровод; преходен двукамерен водоем – 175 куб.м; разпределителна улична водопроводна мрежа. Предвижда се използване на съществуващата станция в кв. Шаренка, чието помещение ще бъде ремонтирано и преустроено. Ще се подменят помпените агрегати с два нови - един основен и един резервен. С цел подsigуряване на цикличността на работата на помпените агрегати и неоказване на голямо влияние върху налягането на водата във водопровода, от който се захранва ПС ще се ремонтира черпателния резервоар, от където помпите ще черпят вода. Параметрите на помпите са определени както следва: $Q_p=2\text{л/сек}$, $H_p=300\text{м}$, като са отчетени загубите по дължина и е даден известен аванс, за да не работи помпата при 100% натоварване. Прието е цикълът на работа на помпените агрегати да е 2:1, т.е. 16 часа работа, 8 часа почивка на денонощие, като техният капацитет позволява възстановяването на водното количество във водоема след пълното му изпразване да става за 16 часа, а възстановяването на ПП резерв да става за 5 часа при нулева консумация на вода за питейно-битови нужди. Напорният водопровод с дължина 1750 м ще бъде изпълнен от полиетиленови тръби висока плътност, високо напорни. Водоемът ще се изпълни от бетон, като от външна страна изцяло ще се положи двуслойна хидроизолация, с цел предотвратяване достъпа до него на подпочвени или инфилтрирани води. Проектирани са две водни камери и суха камера. Предвидено е вкопаване на водоема в най - ниска теренна кота на 60 см. Предвидени са подложен бетон под дъно, циментова замазка, хидроизолации за водоема, два реда обсадни дренажни води около водоема. Вратите на оградата и на сухата камера ще са метални, заключващи се и включени към сигнално-охранителна система. Стената на едната камера, която не може да бъде засипана с обратен насип ще се изолира с топлоизолация-фибран 10см. Санитарно-охранителната зона около водоема е не по-малка от 3м.

2. За нуждите на предстоящите дейности се изисква вода за технологични нужди и вода с питейно –битови качества. Водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез изградената налична водопроводна мрежа на селото. Други природни ресурси, които ще се ползват по време на строителството са дървен материал, бетонови разтвори, пясък и филц.

3. Всички видове отпадъци по време на строителството ще се събират на определените за целта площадки. Генерираните твърди битови отпадъци ще се третираат съгласно действащата нормативна уредба.

4. При реализацията на предложението ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

5. При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, при стриктно спазване на предложените мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда.

6. С реализацията на предложението не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

7. Няма вероятност с реализацията си инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху околната среда от кумулиране с други предложения.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи

територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на ПИ №011015, землище на с. Бориново, общ. Мадан, обл. Смолян. Имотът е държавна частна собственост, с начин на трайно ползване – залесена територия.

2. Съобразно получено становище на БДИБР – Пловдив с изх. № КД-04-408/28.09.2016г., предложението е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на условията, посочени в писмото.

3. Не се предвиждат други дейности, освен предвидените в така заявеното инвестиционно предложение. Всички дейности ще се извършват в границите на имота, отреден за неговата реализация. Не се предвижда използването на допълнителни площи. Избраната алтернатива е оптимална по отношение на местоположението, достъпа до имота.

4. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

5. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0000372 „Циганско градище“.

2. Предвид местоположението на предложението и отчитайки неговият характер и заложените дейности, няма вероятност реализацията да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Natura 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

3. С реализацията на предложението няма вероятност от увреждане на ключови елементи в най-близко разположените защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в тях;

4. Не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да оказват отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Съгласно полученото писмо, с изх. № 2849/27.10.2016г. на РЗИ – Смолян, не съществува опасност от значително по степен замърсяване на въздуха в населените места. Шумово въздействие върху населението е преценено като кратковременно и незначително. Строителството и експлоатацията на обекта няма да оказват отрицателно въздействие върху здравно-хигиенните аспекти на околната среда и здравния статус на населението.

2. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален в рамките на разглежданата територия.

3. При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и заложените мерки не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда.

4. Съгласно становище с изх. № КД-04-408/28.09.2016г. на БДИБР – Пловдив, отчитайки характера на предложението, реализацията му няма вероятност да окаже значително негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.

5. Предвид естеството и характерът на дейностите, въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими за периода на строителство.

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-867-(9)/02.11.2016г. на Община Мадан, е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по ОВОС на интернет страницата и информационното табло на общината и на табло на кметство Бориново за период от 04.10.2016 г. – 17.10.2016 г. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията няма постъпили възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

2. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на предложението.

2. Строителните отпадъци да се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, като не се допуска замърсяване на съседни територии.

3. Да не се допуска замърсяване на почвата с разливи на масла и нефтопродукти от строителната механизация.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата:03.11.2016г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

