РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Министерство на околната среда и водите
РИОСВ-Смолян
Изх.№ : КИ-М-111-16
дата: 12.05.2026г.

Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,* Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено **на 12.05.2026 г. Решение № СМ-015-ПР/2026 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец „ТК -1 ХЛ с. Ахрянско“ в ПИ с идентификатори 00864.1.931 и 00864.1.927 по КККР на с. Ахрянско, община Ардино, област Кърджали, с възложител Община Ардино.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на **12.05.2026 г** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **12.05.2026 г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-015-ПР/2026 г. от 12.05.2026 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, **да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец „ТК -1 ХЛ с. Ахрянско“ в ПИ с идентификатори 00864.1.931 и 00864.1.927 по КККР на с. Ахрянско, община Ардино, област Кърджали, с възложител Община Ардино.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт . Димитър Кузманов, гл. експерт
3. Гергана Бакалска, ст. експерт:

РЕШЕНИЕ
№ СМ-015-ПР/2026г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на БД ИБР – Пловдив и РЗИ – Кърджали

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез изграждане на тръбен кладенец „ТК -1 ХЛ с. Ахрянско“ в ПИ с идентификатори 00864.1.931 и 00864.1.927 по КККР на с. Ахрянско, община Ардино, с възложител – Община Ардино, област Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: Община Ардино, гр. Ардино, бул.“Бели брези“ № 31, обл. Кърджали

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК -1 ХЛ с. Ахрянско“ в ПИ с идентификатори 00864.1.931 и 00864.1.927 по КККР на с. Ахрянско, община Ардино, обл. Кърджали. Имотите, в чийто граници е разположено проектното водовземно съоръжение, представляват публична общинска собственост, вид територия: заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване - за добив на прясна вода. Подземните води, които ще се черпят чрез проектното водовземно съоръжение, ще се ползват за обществено питейно-битово водоснабдяване на населението на селата от община Ардино - Ахрянско, Родопско и Търнословка и за водопой на домашни животни, отглеждани в стопанствата на територията на тези села. Въз основа на изчислени водни количества, общото водното количество, необходимо за питейно-битовото водоснабдяване на селата Ахрянско, Родопско и Търнословка за едно денонощие е 99,36 м^3, а общото водното количество, необходимо за водопой на животни за едно денонощие е 4,916 м^3. Общото водно количество необходимо за питейно-битови нужди и за водопой на животни за едно денонощие, е 104,276 м^3. Предвид определения необходим средно денонощен дебит за питейно-битови нужди и за водопой на животни на трите населени места, който е $Q_{ср.дн.}$ = 1,21 л/с, отчитайки дебита, който осигуряват наличните водоизточници, водоснабдяващи тези населени места, както и технически възможния дебит на новото водовземно съоръжение, който е $Q_{ср.дн.}$ = 0,28 л/с, проектният средно денонощен дебит, който ще се заяви за ползване от него ще бъде технически възможния: $Q_{пр.ср.дн.}$ = 0,28 л/с. Проектният годишен воден обем ($V_{пр.год.}$),

който ще се заяви за ползване от новото водовземно съоръжение ще бъде $V_{пр.год.}$ = 8830 $м^3$. Съгласно извършено геодезическо заснемане от лицензирана фирма, географските координати и котите (елипсоидна височинна система) на проектното водовземно съоръжение са: B - 41°35'19.255"; L - 25°05'28.931", с кота на терена 940,66 м, кота устие 941,316 м. Конструкцията на съоръжението включва: вертикална експлоатационна колона РР Ф400, инсталирана върху колекторното дъно Ф400 на дълбочина 3,75 м от устието; 3 броя хоризонтални дренажни лъчи с дължина по 6 м, заустени в колекторното дъно; отдушник – вертикална тръба РЕ Ф110 с височина 1м (над нивото на терена), инсталирана в края на всеки дренажен лъч.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста**, т.2 буква „г“** на Приложение № 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, **подлежи** на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи – Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 0,26 км.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките, определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Кърджали.

М О Т И В И:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Предмет на инвестиционното предложение (ИП) е изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец „ТК -1 ХЛ с. Ахрянско“ в ПИ с идентификатори 00864.1.931 и 00864.1.927 по КККР на с. Ахрянско, община Ардино, обл. Кърджали, с обща площ на имотите 6071 кв. м (ПИ 00864.1.931 е 798 кв.м., ПИ 00864.1.927 е 5273 кв. м.).

2. Постоянно заетата площ от съоръжението ще бъде 10-20 м^2 и ще обхваща площта на сондажния отвор, бетонов фундамент/шахта и малка обслужваща зона около кладенеца. По време на сондажните работи ще бъде необходима временна работна площадка с площ около 150 кв. м, необходима за разполагане на: сондажна техника; складиране на обсадни тръби и материали; временно съхраняване на изкопаните земни маси; маневриране на транспортни средства.

3. С реализацията на предложението се цели осигуряване на устойчив и надежден водоизточник за питейно - битово водоснабдяване на с. Ахрянско, с. Родопско и с. Търнословка, както и за водопой на домашни животни, отглеждани в стопанствата на територията на тези села. По данни на община Ардино, към настоящия момент населението на селата Ахрянско, Родопско и Търнословка с постоянен адрес са 695 жители, а временно пребиваващи са 266 души.

4. При водоснабдителни норми за постоянно живеещи 120 л/ж/ден и за временно пребиваващи 60 л/ж/ден, водните количества, необходими за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ) на посочените села за едно денонощие са, както следва: за постоянно живеещи 695 х 120 = 83400 л/ден. (83,400 м^3/ден.), а за временно пребиваващи 266 х 60 = 15960 л/ден. (15,96 м^3/ден.). При така определените водни количества, общото водното количество, необходимо за питейно-битовото водоснабдяване на селата Ахрянско, Родопско и Търнословка за едно денонощие е 99,36 м^3.

5. Водните количества, необходими за водопой на животни са, както следва: едър добитък 52 бр. х 90 л = 4680 л/ден. (4,68 м^3/ден.), дребен добитък 18 бр. х 10 л = 180 л/ден. (0,180 м^3/ден.), птици 56 бр. х 1 л = 56 л/ден. (0,056 м^3/ден.). Общото водното количество, необходимо за водопой на животни за едно денонощие е 4,916 м^3.

6. Общото водно количество необходимо за питейно-битови нужди и за водопой на животни за едно денонощие, е 104,276 м^3. Същото водно количество, представено като необходим средно денонощен дебит е $Q_{ср.дн.}$ = 1,21 л/с. Предвид определения средно денонощен дебит за питейно-битови нужди и за водопой на животни на трите населени места, отчитайки дебита, който осигуряват наличните водоизточници, водоснабдяващи тези населени места, както и технически възможния дебит на новото водовземно съоръжение, който е $Q_{ср.дн.}$ = 0,28 л/с, проектният средно денонощен дебит, който ще се заяви за ползване от него ще бъде технически възможния: $Q_{пр.ср.дн.}$ = 0,28 л/с. Проектният годишен воден обем ($V_{пр.год.}$), който ще се заяви за ползване от него, ще бъде $V_{пр.год.}$ = 8830 м^3.

7. Конструкцията на съоръжението включва: вертикална експлоатационна колона РР Ф400, инсталирана върху колекторното дъно Ф400 на дълбочина 3,75 м от устието; 3 броя хоризонтални дренажни лъчи с дължина по 6 м, заустени в колекторното дъно; отдушник – вертикална тръба РЕ Ф110 с височина 1м (над нивото на терена), инсталирана в края на всеки дренажен лъч. За бъдещата експлоатация на съоръжението, се предвижда стабилизиране на устието му посредством отливането на железобетонна плоча около него, същата ще послужи и за основа за изграждане на каптажна камера, която да осигури на съоръжението, защита от компрометиране и друго отрицателно външно влияние. За измерване на ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение, измерване на нивото на подземните води в него и за осигуряване на възможност за вземане на водни проби, се предвижда в каптажната камера, да бъдат монтирани водомерно устройство със спирателни кранове преди и след него, спирателен кран за вземане на водна проба и нивомер за измерване на водното ниво.

8. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

9. Всички отпадъци, формирани при реализацията и експлоатацията на предложението, ще се третират, съобразно нормативните изисквания.

10. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и при изпълнение на заложените в хидрогеоложката оценка мероприятия, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

11. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

12. Съгласно писмо с изх. № 10-28-1/28.04.2026 г. на РЗИ – Кърджали, експертният съвет по здравно-техническа експертиза при РЗИ - Кърджали счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и техното здраве, при спазване на условията, посочени в становището.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 00864.1.931 и 00864.1.927 по КККР на с. Ахрянско, община Ардино, обл. Кърджали. Водовземното съоръжение е със следните географски координати: B - 41°35'19.255"; L - 25°05'28.931", с кота на терена 940,66 м, кота устие 941,316 м (съгласно елипсоидна височинна система).

2. Имотите, в които е разположено проектното водовземно съоръжение, представляват публична общинска собственост, в поземлени имоти с идентификатори 00864.1.931 (с вид територия - земеделска, НТП - ливада) и 00864.1.927 (с вид територия - земеделска, НТП - пасище) по КККР на с. Ахрянско.

3. ИП не попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ, описани в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022-2027 г.

4. ИП не попада в зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2022-2027 г.

5. Съобразно получено становище по чл. 155, ал.1, т.23 от Закона за водите с писмо на БДИБР-Пловдив с изх. № ПУ-01-236-3/08.04.2026 г., приложено към настоящото писмо, инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на ИБР (2022-2027) и ПУРН на ИБР (2022-2027 г.), Закона за водите и подзаконовите актове към него, **при спазване на следните условия:**

- Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- **ИП подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ**. Затова е наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите документи съгласно ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
- Да се извършва собствен мониторинг на подземните води от ТК-1ХЛ, с. Ахрянско.
- Водите от ТК-1ХЛ, с. Ахрянско трябва да отговарят по качество на изискванията на Наредба №9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ.бр.68 от 03.08.2004 г., посл. изм и доп. ДВ. бр.9 от 23 Януари 2026 г.).
- Проектиране, изграждане и учредяване на СОЗ около ТК-1ХЛ, с. Ахрянско, съгласно разпоредбите на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води (обн. в ДВ бр.88/2000 г.). За целта да се внесе в БД ИБР проект на СОЗ около ТК-1ХЛ, с. Ахрянско.

6. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително

трансформиране и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“.

7. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава трайна и непреодолима преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“, както и не се очаква отрицателно въздействие върху непрекъснатостта на местообитанията в защитената зона и увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние, вкл. прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

8. Отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му не се очакват негативни въздействия, като дълготрайно и значително по степен безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване, вкл. и генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположената защитена зона.

9. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да доведе до натрупване на допълнителни кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета, природозащитните цели и целостта на най-близко разположената защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“, спрямо процедирани и одобрени до момента други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

10. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

11. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

12. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на определената територия.

2. Дейностите по изграждане на тръбния кладенец са с ограничен обхват и кратка продължителност.

3. В процеса на строителството на сондажа се очаква известно въздействие върху атмосферния въздух с локален ефект – при изкопните работи основно се очаква отделяне на прах, чието количество зависи от интензивността на работа и вида на използваната механизация. Въздействието върху атмосферния въздух е с ограничен териториален обхват, ниска честота и краткотрайно. За минимизиране на въздействието се предвижда периодично овлажняване на терена. Експлоатацията на сондажния кладенец не е свързана с отделяне на вредни емисии.

4. Шумовото натоварване по време на строителството ще бъде краткотрайно, за ограничен период, в светлата част на деня. По време на експлоатацията, не се очакват наднормени нива на шума.

5. Прилагането на добри строителни практики, извършването на периодичен мониторинг и спазването на нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд ще минимизират потенциалните рискове и възможността от възникване на аварийни ситуации.

6. Съобразно писмо с изх. № 10-28-1/28.04.2026 г. на РЗИ – Кърджали, експертният съвет по здравно-техническа експертиза при РЗИ - Кърджали счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и техното здраве, при спазване на следното условие:

- Да се спазят изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели ДВ бр.30/2001 г. и Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000г.)

7. Съгласно писмо на БДИБР – Пловдив с изх. № ПУ-01-236-3/08.04.2026 г., инвестиционното предложение няма да окаже негативно влияние върху водите и водните екосистеми в района, при спазване на разпоредбите на Закона за водите и свързаната с него нормативна база, както и при задължително спазване на условията, посочени в становището.

8. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда, както и възникване на комбинирани и кумулативни въздействия със значителен ефект, при спазване на условията и мерките, в съответствие с нормативните изисквания, заложени в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

9. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-111-14/08.05.2026г. на Община Ардино, в периода 24.04.2026г. – 07.05.2026 г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата на общината и на информационното табло в общината и в сградата на кметство Ахрянско. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват в границите на имотите. Да не се допуска замърсяване на прилежащите територии с отпадъци.

2. При изграждане на водовземното съоръжение, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места.

3. Да не се допуска замърсяване на почвите, подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране на предложението.

4. Да се изпълняват условията и мерките, заложени в становищата на специализираните компетентни органи - БД ИБР – Пловдив и РЗИ - Кърджали.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 12.05.2026 г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян