



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н



Ниво на класификация - 0/TLP-WHITE/

СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на **17.09.2026 г. Решение № СМ-023-ПР/2026 г.** на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян“, с възложител „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров“ №16, за период от 14 дни на **17.09.2026г.** и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес **17.09.2026г.** за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров“ №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп **Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № СМ-023-ПР/2026 г. от 17.09.2026г.** на Директора на РИОСВ – Смолян, **да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян“, с възложител „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2, на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Присъствали на съобщаването:

1. Виолета Величкова, гл. експерт:
2. Димитър Кузманов, гл. експерт:
3. Гергана Бакалска, ст. експерт:



✉ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbx.contact.bg, riosvsm@smolyan.riosv.com, <http://smolyan.riosv.com>;
☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





РЕШЕНИЕ

№ СМ-023-ПР/2026 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.2, ал.3 и ал.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на РЗИ – Смолян.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

възложител: „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД, ул. „Хан Аспарух“ №45, гр. Димитровград

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 1, Подетап 1.3, включващи изграждане на подземни газопроводни трасета и отклонения към абонати, както следва:

- Разпределителен газопровод - трасе ул. „Дичо Петров“ за участък от т. 309 до т. 319, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 67653.918.15, 67653.918.42 и 67653.918.48 по КKKP на гр. Смолян. Газопроводът започва от ул. „Дичо Петров“ - ПИ № 67653.918.48, преминава през общински зелени площи - ПИ №67653.918.15 и ул. „Кокиче“ - ПИ № 67653.918.42.
- Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, гр. Смолян, обл. Смолян:
 - Разпределителен газопровод - трасе бул. „България“ за участък от т.105 до т.362;
 - Разпределителен газопровод – трасе ул. „Дичо Петров“ за участък от т.295 до т.316;
 - Разпределителен газопровод – трасе ул. „Хан Аспарух“ за участък от т.345 до т.361;
 - Разпределителен газопровод - трасе ул. „арх. Петър Петров“ за участък от т.325 до т.326;
- Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част - Разпределителен газопровод - трасе ул. Перелик за участък от т.167 до т.208 (основен газопровод без отклонения към абонати). Отклоненията към абонати в подземен участък са 52,40 м, и надземна част (към два имота) на газопровода с обща дължина 12,50 м.

Така заявеното инвестиционно предложение **попада** в обхвата на глава шеста, **т.3** буква „б“ на Приложение №2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи



на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Територията, в чийто граници се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко разположената защитена зона е: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Смолян.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 1, Подетап 1.3, включващи изграждане на подземни газопроводни трасета и отклонения към абонати, както следва:

- Разпределителен газопровод - трасе ул. „Дичо Петров“ за участък от т. 309 до т. 319, преминаващо през поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 67653.918.15, 67653.918.42 и 67653.918.48 по КKKP на гр. Смолян. Газопроводът започва от ул. „Дичо Петров“ - ПИ № 67653.918.48, преминава през общински зелени площи - ПИ №67653.918.15 и ул. „Кокиче“ - ПИ № 67653.918.42. Газопроводното отклонение ще бъде с дължина **83м**.

- Разпределителен газопровод - трасе бул. „България“ за участък от т.105 до т.362 с дължина **114 м**;

- Разпределителен газопровод – трасе ул. „Дичо Петров“ за участък от т.295 до т.316 с дължина **58 м**;

- Разпределителен газопровод – трасе ул. „Хан Аспарух“ за участък от т.345 до т.361 с дължина **21 м**;

- Разпределителен газопровод - трасе ул. „арх. Петър Петров“ за участък от т.325 до т.326 с дължина **10 м**;

- Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част - Разпределителен газопровод - трасе ул. Перелик за участък от т. 167 до т. 208 (основен газопровод без отклонения към абонати) с дължина 308,30 м. Отклоненията към абонати в подземен участък са **52,40 м**, и надземна част (към два имота) на газопровода с обща дължина **12,50 м**.

2. Газопроводите ще се изградят чрез врязване в съществуващите участъци. Газопроводното трасе ще се полага под пътни настилки, като под пътното платно на улицата се полага на разстояние от 0,6м до 2,50 м спрямо бордюрната линия. Подземните газопроводи ще се изградят от тръби PeHD Ø 63 x 5,8 PE100 SDR11, PeHD Ø 90 x 8.2 PE100 SDR11, PeHD Ø 32 x 3 PE100 SDR11 на работно налягане 5 bar (0.5 MPa). Присъединяването ще се извърши с помощта на арматура за врязване под налягане тип DAA (KIT) d 63 PE100 SDR 11, DAA (KIT) d90/d32 PE 100 SDR11. При достигане на северната граница на ПИ № 67653.918.15 ще се монтира спирателна арматура.

3. Полагането на тръбите в уличните платна ще стане по открит способ - чрез прокопаване, без отбиване на движението. При пресичане на дадени участъци е допустима и техниката на безизкопно полагане на газова тръба.

4. Полагането на газопроводните тръби ще бъде подземно на дълбочина с покритие най - малко 0,80 м над газопровода в уличните платна и най - малко 0,60 м в зелените площи. Преди полагане на газопроводните тръби от полиетилен, дъното на изкопа ще бъде добре изравнено, посипано с пясъчна възглавница от 10 см и след монтажа газопроводът ще се засипе със слой 10 см мека почва или пясък. На 0,30 м от горния ръб на тръбата ще се положи жълта сигнална лента с метални нишки и надпис „Внимание газопровод“. Газопроводните тръби ще се полагат в предварително изкопана траншея, която има правоъгълен профил с ширина на дъното 0,40 м и минимална дълбочина 1,00 м.

5. При пресичане на подземни комуникации ще се спазват изискванията на Наредба за „Устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“ за най-малки вертикални светли разстояния при пресичането на газопровода е други подземни проводи, а именно:

- Водопровод, канализация, топлопровод - 0,20 м;
- Газопровод с налягане до 1,6 MPa - 0,20 м;
- Силнотокрови кабели до 1 kV - 0,50 м;
- Силнотокрови кабели от 1.1 до 35 kV - 0,60 м;
- Силнотокрови кабели над 35 kV - 0,70 м;
- Далекосъобщителни кабели - 0,20 м;
- Инсталационен колектор и канал - 0,20 м.

6. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. Отпадъците, които се очаква да се генерират при реализацията на предложението ще се третират, съобразно нормативните изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове.

8. Инвестиционното предложение не се класифицира като обект с нисък/висок рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.). В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, което може да предизвика ефект на доминото.

9. Отчитайки местоположението и условията за реализиране на предложението, при стриктно спазване на мерките, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда, в резултат от реализацията на предложението.

10. Съгласно писмо на РЗИ - Смолян с изх. № 10-22-1/10.09.2026 г., реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравното състояние на населението в района, при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които

нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Газоразпределителните мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, предмет на настоящото инвестиционно предложение ще се изградят в урбанизираната територия на град Смолян.

2. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“.

3. С реализацията на инвестиционното предложение не се създава трайна и непреодолима преграда, която да фрагментира миграционни пътища на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“, както и не се очаква отрицателно въздействие върху непрекъснатостта на местообитанията в защитената зона и увеличаване степента на фрагментация, спрямо първоначалното състояние, вкл. прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

4. Отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му не се очакват негативни въздействия, като дълготрайно и значително по степен безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване, вкл. и генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположената защитена зона.

5. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да доведе до натрупване на допълнителни кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект върху предмета, природозащитните цели и целостта на най-близко разположената защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица“, спрямо процедирани и одобрени до момента други планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

6. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

7. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложи в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на разглежданата територия.

2. По отношение степента на значимост на въздействие и риска за човешкото здраве, съобразно становището на РЗИ – Смолян, с изх. № 10-22-1/10.09.2026 г., предложението е съгласувано, при следните констатации и отчитане на определени рискове и вероятност от въздействие:

➤ Обекти, подлежащи на здравна защита – всички жилищни и обществени сгради в териториалния обхват на инвестиционното намерение.

➤ Възможните рискови фактори (физични и химични), които следва да се идентифицират по време на строителството на газопровода са:

- Шум по време на строителството може да възникне от следните дейности: трафик на тежки товарни машини (превозващи тръбите, съоръженията и др.) в зоната на строителство (строителната полоса) и по най-близките пътища; използване на съоръжения за изкопаване на земя и полагане на тръбите (по линията на тръбопровода). Строителната механизация е източник на шум и вибрации в рамките на строителната полоса. Не се очаква транспортният трафик да е натоварен. Той ще е в зависимост от графика за доставка на строителните материали, съоръженията и доставката на тръбите, последователно за всеки участък поетапно. Неблагоприятното въздействие на шума от строителството на газопровода върху населението ще е временно (в процеса на строителството, последователно за различните участъци по хода на трасето) и с минимална значимост. Шумовата околна среда ще се възстанови напълно веднага след завършването на строителните дейности. Натоварването на работната среда с шум ще бъде периодично и с различна интензивност, машините няма да работят непрекъснато и едновременно, затова очакваните шумови нива са съобразно времето им на работа. Транспортният трафик ще е в зависимост от графика за доставка на строителните материали, машините и тръбите, които ще се доставят последователно за всеки участък, поради което не се очаква да е натоварен. Шумът е характерен рисков фактор в работната среда в строителството и при различни строителни дейности. По време на строителството при полагане на газопровода, може да се очакват наднормени стойности на шум на работните места на строителите, шофьорите на тежки товарни машини, както и обслужващите такива. Влиянието на шума изисква спазване на необходимите превантивни мерки – преди всичко лични предпазни средства (антифони). Очакваното еквивалентно ниво на шум за работна смяна няма да превишава 85 dB (A), т.е. в рамките на здравните норми, съгласно Наредба № 6 (ДВ, бр. 70 от 26.08.2005) за шум в работна среда (това шумово ниво е нар. „горна граница за предприемане на мерки“). Шумовото натоварване ще е разсредоточено по работни места само в рамките на строителната полоса.

- Предвид предложения специфичен технически метод за свързване на нов тръбопровод към вече работещ и намиращ се под налягане газов провод, без да се спира подаването на газ към потребителите следва електрофузионно заваряване на фитингите, поради което се идентифицира още въздействие от нейонизиращо лъчение. При строителството на газопровода нейонизиращите лъчения са характерен рисков фактор само за работниците. Заваръчните дейности са свързани с емисия на ултравиолетово (УВ) лъчение, което има неблагоприятно въздействие върху заварчиците. Контролът на заваръчните дейности ще се извършва с помощта на ултразвук, като технологията за измерване не създава риск от въздействие на ултразвук върху човека.

- По отношение на йонизиращите лъчения, възможност за вредно влияние съществува за работниците, които са ангажирани с рентгеновата проверка на качеството.

- Неравномерно замърсяване на въздуха с прахови частици. Строителните дейности и транспортният трафик, свързан с тях по принцип са неорганизирани източници на емисии от прах във въздуха, но тези емисии са с временен характер – за времето на извършване на изкопни и съпътстващи дейности и преминаване на транспортните средства. СМР ще се извършват на открито и при определени климатични условия (ветровито време), прахът е възможно да се разпространи в околността. Праховите емисии от анализирания строителни дейности са неорганизирани и ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), структурата на почвата.

- Емисии на отработени газове от строителната механизация в зависимост от състава на механизираният звено. При строителството се използват горива за строителната механизация, основно дизелово гориво.

- Строителните дейности по полагане на газопровода ще се извършват в условията на работещ газопровод. Това обстоятелство представлява допълнителен фактор, свързан със съпътстващи рискове от аварии и извънредни ситуации – пробив в тръбите на газопровода,

изтичане на газ, пожар, взрив. Ако функциониращият газопровод работи без аварии – не се очакват негативни въздействия върху работниците.

- Експлоатацията на обекта не е източник на вредни физични фактори като светлинно, топлинно излъчване или електромагнитни лъчения, при което не се очакват никакви вредни въздействия върху населението.

3. На основание чл.35 от Закона за здравето и чл.166 от Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, във връзка с чл. 7, ал.2 т. „в“ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РЗИ – Смолян преценява, че представената информация във връзка с реализиране на инвестиционно предложение: "Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян“, с възложител: „РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД, съдържа достатъчно данни даващи основание да се направи заключение, че същото няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при стриктно спазване на технологичната дисциплина и изискванията за безопасност на труда.

4. При стриктно спазване на изискванията на приложения технически проект и нормативните изисквания, съществува реална възможност за ефективно намаляване на въздействията върху околната среда.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-11-604-9/04.09.2026г. на Община Смолян, в периода 19.08.2026г. – 03.09.2026г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по реализация на предложението да се извършват в съответствие с техническия проект, при стриктно спазване на нормативните изисквания за безопасност и недопускане на аварийни ситуации.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 17.09.2026 г.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ-Смолян

