



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -СМОЛЯН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
**Бензиностанция, газстанция и автомивка „Спринт“ в гр. Чепеларе експлоатирана от
„Ив – Комет“ ООД гр. Чепеларе.**

На 17.08.2016 г. (Констативен протокол №АВ-077/17.08.2016 г.), на основание Заповед № РД–07–81/16.06.2016 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши комплексна проверка на „Ив - Комет” ООД, гр. Чепеларе.

I. Проверени компоненти и фактори на околната среда:

1. Компонент „Води”;
2. Компонент Въздух“;
3. Фактор на въздействие „Отпадъци”;
- Производствени и опасни отпадъци

II. Цели на проверката:

Целта на проверката е да се даде оценка за съответствие на дейността на обекта с изискванията на:

1. Закон за водите /ЗВ/;
 2. Закон за управление на отпадъците /ЗУО/;
 3. Закон за чистотата на атмосферния въздух;
- и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Обект на проверката са:

- Експлоатация и пречиствателен ефект на пречиствателното съоръжение към обекта Бензиностанция, газстанция и автомивка „Спринт“;
- Вземане на водна проба на изход КМУ, преди заустване в р. Чепеларска;
- Извършения собствен мониторинг на отпадъчни води;
- Помещения за съхранение на производствени и опасни отпадъци , отчетност, наличие на договори за предаване.
- Бензиноколонки с резервоари;

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

Основната дейност на Бензиностанция, газстанция и автомивка „Спринт“– зареждане на автомобили с течни горива и измиване на автомобили.

Бензиностанцията и газстанцията работят 24 часа в денонощието 365 в годината. Автомивката не извършва търговска дейност от 2012 г., измиване се извършва на собствени автомобили на дружеството.

1.Компонент „Води“:

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти, формиращи отпадъчни водите.

Отпадъчни води се формират при измиване на автомобили, като водите постъпват в КМУ, след което се заустват в р. Чепеларска регламентирано с РЗ № 33110044/11.09.2008 г. на БД „ИБР“ гр. Пловдив.

КМУ е почистен и видими следи от замърсяване след точката на заустване няма. По време на проверката няма заустване на отпадъчни води на изход КМУ.

През 2016 г. е извършен собствен мониторинг на отпадъчни води за второтримесечие, като Протокола от изпитване е представен в РИОСВ-Смолян, от който не се констатираха превишения на ИЕО съгласно издаденото Разрешително.

2.Компонент „Въздух“:

Бензиностанцията е оборудвана с два броя комбинирани колонки с шест броя маркучи. Резервоари:

- Бензин – 2 броя по 15 м³;
- Дизел – 1 брой по 20 м³ и 1 брой 10 м³;
- Газ – 1 брой по 10 м³;

Бензиностанцията отговаря на ЕТАП – I за улавяне на бензинови пари, ЕТАП – II за улавяне на бензинови пари не е въведен в съоръженията на бензиноколонките.

3.Фактор на въздействие „Отпадъци“:

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.

На площадката в гр. Чепеларе, местност Претоварна функционира бензиностанция и газстанция. Към момента на проверката автомивката не работи.

При извършения оглед на площадката се констатираха съхранени опасни отпадъци от дейността на автомивката и в частност от каломаслоуловителя към нея, а именно:

1. Масло от маслено-водни сепаратори с код 130506*;
- 2.Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори с код 130501*.

Опасните отпадъци се съхраняват съгласно нормативните изисквания, в подходящи съдове на закрито място. На съдовете са поставени кодове и наименования по Наредбата за класификация на отпадъците. Представен е договор с фирма „Валд-95“ ЕООД за предаване на опасните отпадъци за последващо третиране.

За отпадъците е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. Води се отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. За битовите отпадъци са поставени контейнери. Площадката е чиста.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на „Ив - Комет“ ООД се установи, че дейността на обекта съответства на изискванията на Закона за водите /ЗВ/, Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧВ/, Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предприети административни мерки за отстраняване на несъответствието:

Не бяха дадени

VII. Дейности по последващ контрол:

няма

По време на проверката от страна на оператора присъстваха:

1. Борис Иванов Савов – упълномощено лице;
2. Крум Иванов Савов – оператор-касиер;

Извършили проверката:

2. инж. Атанас Василев, главен експерт
3. инж. Тодор Каров, главен експерт
5. Боряна Рускова, главен експерт

Съгласувал:

инж. Павлина Димчевска – директор дирекция „КПД”