



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Утвърдил:

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:

ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ –
РУДОЗЕМ, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

На 12.04.2023 г. (Констативен Протокол № БХ-19), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова Комплексна проверка по Заповед № РД–08–17/14.03.2023 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ-Рудозем, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;
3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“.

II. Цел на проверката

Текущ контрол за:

- 1.Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.
- 2.Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
- 3.Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 год. /REACH/ и подзаконовите нормативни актове.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- 1.Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
- 2.Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация.
- 3.Опасни химични вещества и смеси-вид и количества, употреба и съхранение.



4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



IV. Огразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Води“

Формираните отпадъчни води от гр. Рудозем постъпват за пречистване в ГПСОВ-Рудозем след което се заустват в р. Арда, съгласно условията поставени в Разрешително за заустване №33110030/30.06.2008 г. продължено с Решение № ПП-2299/05.05.2015 г. издадени от БД „ИБР“-Пловдив.

В изпълнение на Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета водна проба отпадъчна вода на изход ГПСОВ-Рудозем, преди заустването в р. Арда в присъствие на представител на „В и К“ ЕООД. След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложи в Разрешителното за заустване. Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени нарушения.

Съгласно чл. 127, ал. 4 от Закона за водите е извършена проверка за наличие на съоръжение, вид и експлоатационна готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, преди заустването им във воден обект. Същото е изградено и е в добра експлоатационна готовност, като обеззаразяването се осъществява чрез флашхлор. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Арда, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

2. Фактор на въздействие „Отпадъци“

От дейността на ГПСОВ-Рудозем се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 m³ метален контейнер. До момента на проверката през текущата година, не са образувани и предавани отпадъци с този код.

2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 m³ метален контейнер на мястото на образуването им. Не са образувани и предавани такива през текущата година, до момента на проверката.

3. Код 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – образуваната утайка се съхранява (стабилизира) във вертикален утайкоуплътнител, като след стабилизирането и същата се обезводнява посредством филтърпреса и се третира с флокулант. Генерираната утайка се предава за оползотворяване на юридическо лице, на база сключен договор. През 2023 г., до момента на проверката не са генерирани и предавани такива.

4. Код 20 01 21* – луминесцентни лампи – образуваните отпадъци от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се събират и съхраняват в сградата на централно управление гр. Смолян. При проверката не са установени такива на обекта.

На площадката на ГПСОВ-Рудозем има изградени две изсушителни полета за утайки, с общ обем от около 150 куб. м., като при проверката е заето само едното.

Местата за съхранение на генерираните отпадъци са обозначени. Дружеството води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез НИСО.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци.

3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“

1. *Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).*

По смисъла на Регламент REACH, дружеството се разглежда като „потребител надолу по веригата“. За обезводняване на утайката се използва флокулант „Флопам“, който се

закупува от български дистрибутор. Представен е ИБЛ на български език, в съответствие с чл. 31 от Регламента.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Флокулантът се съхранява в обособен участък в помещението за обеззаразяване на утайката в оригиналните опаковки на производителя, като налично количество е 100 кг.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Рудозем, експлоатирано от „В и К“ ЕООД гр. Смолян, е установено, че дейността съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол:

Няма.